

Чучева 44-1 ц.о. март 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда

Адрес: ул. Чучева д. 44/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44

Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ

ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00216015

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЭ=0 КС=0ХD00D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MG	P1	P2	Q0	VNR	ВОС	НС
	°C	°C	°C		M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/02/22	169.23	50.57	18.66	134.05	131.17	139.20	137.52	-6.35	6.20	3.10	6.20	3.10	2.454	24	0	
22/02/22	169.85	51.16	18.69	134.47	131.54	139.58	137.90	-6.36	6.20	3.10	6.20	3.10	2.467	24	0	
23/02/22	168.96	50.93	18.03	134.66	131.74	139.84	138.16	-6.42	6.20	3.10	6.20	3.10	2.381	24	0	
24/02/22	167.67	50.13	17.54	134.77	131.98	139.98	138.30	-6.32	6.20	3.10	6.20	3.10	2.320	24	0	
25/02/22	168.53	50.44	18.09	134.66	131.81	139.83	138.15	-6.34	6.20	3.10	6.20	3.10	2.391	24	0	
26/02/22	168.36	50.39	17.97	134.90	132.05	140.09	138.41	-6.36	6.20	3.10	6.20	3.10	2.378	24	0	
27/02/22	168.65	50.34	18.31	134.82	131.94	139.98	138.30	-6.32	6.20	3.10	6.20	3.10	2.425	24	0	
28/02/22	168.73	50.19	18.54	134.58	131.70	139.70	138.02	-6.32	6.20	3.10	6.20	3.10	2.445	24	0	
01/03/22	168.40	50.07	18.33	134.47	131.62	139.60	137.92	-6.30	6.20	3.10	6.20	3.10	2.416	24	0	
02/03/22	168.08	49.82	18.26	134.39	131.57	139.55	137.89	-6.32	6.20	3.10	6.20	3.10	2.406	24	0	
03/03/22	167.08	49.44	17.64	134.48	131.77	139.71	138.03	-6.26	6.20	3.10	6.20	3.10	2.329	24	0	
04/03/22	168.74	50.25	18.49	134.83	131.97	139.98	138.30	-6.33	6.20	3.10	6.20	3.10	2.446	24	0	
05/03/22	168.66	50.18	18.48	134.82	131.94	139.96	138.28	-6.34	6.20	3.10	6.20	3.10	2.443	24	0	
06/03/22	168.96	50.26	18.70	134.72	131.81	139.85	138.17	-6.36	6.20	3.10	6.20	3.10	2.470	24	0	
07/03/22	169.63	50.58	19.05	134.57	131.64	139.62	137.94	-6.30	6.20	3.10	6.20	3.10	2.512	24	0	
08/03/22	169.33	50.49	18.84	134.57	131.64	139.68	138.00	-6.36	6.20	3.10	6.20	3.10	2.486	24	0	
09/03/22	169.32	50.42	18.90	134.73	131.82	139.86	138.18	-6.36	6.20	3.10	6.20	3.10	2.497	24	0	
10/03/22	172.63	51.94	20.69	135.05	131.88	140.02	138.22	-6.34	6.20	3.10	6.20	3.10	2.736	24	0	*
11/03/22	175.58	52.24	23.34	89.17	86.91	97.59	90.90	-3.99	6.20	3.10	6.20	3.10	2.035	23	1	
12/03/22	175.95	53.35	22.60	134.63	131.20	139.34	137.43	-6.23	6.20	3.10	6.20	3.10	2.972	24	0	
13/03/22	176.06	53.54	22.52	134.52	131.11	139.17	137.27	-6.16	6.20	3.10	6.20	3.10	2.960	24	0	
14/03/22	174.85	53.00	21.85	134.34	131.03	139.05	137.21	-6.18	6.20	3.10	6.20	3.10	2.868	24	0	
15/03/22	170.21	50.69	19.52	133.99	131.02	138.96	137.25	-6.23	6.20	3.10	6.20	3.10	2.562	24	0	
16/03/22	173.37	52.15	21.22	134.47	131.22	139.26	137.43	-6.21	6.20	3.10	6.20	3.10	2.791	24	0	
17/03/22	174.59	52.72	21.87	134.52	131.17	139.24	137.38	-6.21	6.20	3.10	6.20	3.10	2.877	24	0	
18/03/22	173.47	52.14	21.33	134.29	131.08	139.08	137.33	-6.25	6.20	3.10	6.20	3.10	2.801	24	0	
19/03/22	171.27	51.07	20.20	133.96	130.94	138.88	137.18	-6.24	6.20	3.10	6.20	3.10	2.652	24	0	
20/03/22	169.76	50.47	19.29	133.91	130.97	138.92	137.24	-6.27	6.20	3.10	6.20	3.10	2.531	24	0	
Итого:				3721.34	3638.24	3865.52	3812.31	-174.07					171.051	1671	1	
Средние:	170.57	51.03	19.54								6.20	3.10				
Итоговые параметры на 21/03/22г. 10 ч																

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MG	P1	P2	Q0	VNR	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/03/22	20962.24	20504.61	21801.92	21510.56	-1005.95	391.764	4183	975			
период нормальной работы 671ч											
период отсутств.счета тепл.энергии 1ч											
время работы прибора после сброса 5158ч											
Представитель абонента											
Представитель теплоснабж.организации											

