

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения за 21/02/22г. -20/03/22г.

Абонент: 000"ук" Комфортная среда  
 Адрес: ул. Чучева д.44/1  
 Теплоэнергоснабжающая организация: ВКТ7 сет. N 44  
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_

Тип расходуемой энергии: мз/ч  
 Г под шах= 2.00 мз/ч  
 Г под п= 1.00 мз/ч  
 Г обр шах= 2.00 мз/ч  
 Г обр п= 1.00 мз/ч

Договор N: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 мз/ч  
 мз/ч

Заводской номер 00216015 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0хD00D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	v1 м3	v2 м3	v3 м3	Т	М1 Т	М2 Т	МГ Т	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	Q0 Гкал	QГ Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21/02/22	58.33	40.12	18.21	18.54	8.13	8.13	18.25	18.25	8.13	10.12	4.50	7.00	0.688	0.366	24	0	
22/02/22	58.80	40.44	18.36	17.64	8.15	8.15	17.35	17.35	8.15	9.20	4.50	7.00	0.642	0.340	24	0	
23/02/22	57.90	40.13	17.77	19.54	7.98	7.98	19.22	19.22	7.98	11.24	4.50	7.00	0.735	0.419	24	0	
24/02/22	56.04	38.75	17.29	17.28	8.11	8.11	17.02	17.02	8.11	8.91	4.50	7.00	0.595	0.312	24	0	
25/02/22	57.30	39.52	17.78	18.13	8.02	8.02	17.87	17.87	8.02	9.85	4.50	7.00	0.655	0.357	24	0	
26/02/22	56.80	39.35	17.45	18.14	8.02	8.02	17.88	17.88	8.02	9.86	4.50	7.00	0.650	0.354	24	0	
27/02/22	56.55	39.04	17.51	20.02	7.89	7.89	19.71	19.71	7.89	11.82	4.50	7.00	0.745	0.422	24	0	
28/02/22	57.47	38.91	18.56	18.02	8.03	8.03	17.73	17.73	8.03	9.70	4.50	7.00	0.659	0.339	24	0	
01/03/22	55.72	37.31	18.41	15.00	6.19	6.19	14.79	14.79	6.19	8.60	4.50	7.00	0.549	0.283	24	0	
02/03/22	55.71	37.90	17.81	17.86	7.89	7.89	17.60	17.60	7.89	9.71	4.50	7.00	0.634	0.335	24	0	
03/03/22	55.55	38.14	17.41	17.62	7.92	7.92	17.34	17.34	7.92	9.42	4.50	7.00	0.612	0.323	24	0	
04/03/22	56.20	38.35	17.85	17.63	7.91	7.91	17.39	17.39	7.91	9.48	4.50	7.00	0.624	0.328	24	0	
05/03/22	56.93	38.37	18.56	17.80	7.87	7.87	17.53	17.53	7.87	9.66	4.50	7.00	0.647	0.335	24	0	
06/03/22	56.90	38.18	18.72	18.04	7.69	7.69	17.75	17.75	7.69	10.06	4.50	7.00	0.662	0.352	24	0	
07/03/22	57.48	38.55	18.93	18.72	7.41	7.41	18.44	18.44	7.41	11.03	4.50	7.00	0.719	0.391	24	0	
08/03/22	57.23	38.28	18.95	19.14	7.34	7.34	18.79	18.79	7.34	11.45	4.50	7.00	0.735	0.407	24	0	
09/03/22	57.35	37.49	19.86	17.01	7.36	7.36	16.76	16.76	7.36	9.40	4.50	7.00	0.637	0.315	24	0	
10/03/22	59.81	37.93	21.88	16.37	7.13	7.13	16.07	16.07	7.13	8.94	4.50	7.00	0.645	0.308	24	0	
11/03/22	58.88	36.62	22.26	11.98	5.20	5.20	11.79	11.79	5.20	6.59	4.50	7.00	0.471	0.218	24	0	
12/03/22	62.29	39.87	22.42	17.60	8.06	8.06	17.28	17.28	8.06	9.22	4.50	7.00	0.705	0.336	24	0	
13/03/22	62.14	40.77	21.37	19.67	8.26	8.26	19.31	19.31	8.26	11.05	4.50	7.00	0.807	0.421	24	0	
14/03/22	62.27	40.68	21.59	17.34	8.53	8.53	17.01	17.01	8.53	9.76	4.50	7.00	0.667	0.316	24	0	
15/03/22	58.53	40.20	18.33	18.71	8.67	8.67	18.43	18.43	8.67	9.76	4.50	7.00	0.683	0.353	24	0	
16/03/22	60.55	40.35	20.20	17.94	8.40	8.40	17.64	17.64	8.40	9.24	4.50	7.00	0.682	0.344	24	0	
17/03/22	60.95	39.56	21.39	17.51	8.33	8.33	17.21	17.21	8.33	8.88	4.50	7.00	0.673	0.324	24	0	
18/03/22	60.23	39.57	20.66	17.17	8.35	8.35	16.86	16.86	8.35	8.51	4.50	7.00	0.642	0.306	24	0	
19/03/22	58.28	39.09	19.19	18.70	8.26	8.26	18.36	18.36	8.26	10.10	4.50	7.00	0.698	0.362	24	0	
20/03/22	56.76	38.67	18.09	19.51	8.03	8.03	19.21	19.21	8.03	11.18	4.50	7.00	0.722	0.393	24	0	
<b>Итого:</b>				<b>498.63</b>	<b>219.13</b>	<b>219.13</b>	<b>490.59</b>	<b>219.13</b>	<b>219.13</b>	<b>271.46</b>			<b>18.583</b>	<b>9.659</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	
Средние:	<b>158.18</b>	<b>139.01</b>	<b>19.17</b>								<b>4.50</b>	<b>7.00</b>					
Итоговые параметры на 21/03/22г. 10 ч																	

Дата	v1 м3	v2 м3	v3 м3	Т	М1 Т	М2 Т	МГ Т	Q0 Гкал	QГ Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/22	3286.13	3236.06	1512.42	1512.14	1723.92	115.002	62.583	4192	966		

Период нормальной работы 672ч  
 Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5158ч  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

