

Чехова 335-3 июль 2022

ОТЧЕТ

О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 21/06/22г. - 20/07/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: ул. Чехова д. 335/3
Тепловычислитель вкТ7 сет. N 1

Договорные расходы: Т.СУТ МГвс= Т.СУТ
ТХв= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хЕС32 по 2.7

Дата	t1		t2		dt	°C		v1	v2		m1	m2		T	кг/см2		P1	P2	Q0	VHR	BOS	INC
	°C	°C	°C	°C		м3	м3		Т	Т		Т	Т		Гкал	ч						
21/06/22	66.25	57.67	8.58	54.75	53.64	54.63	53.76	-0.12	7.10	3.50	7.10	3.50	0.465	24	0							
22/06/22	66.32	57.95	8.37	54.68	53.61	54.54	53.67	-0.06	7.10	3.50	7.10	3.50	0.450	24	0							
23/06/22	65.99	56.95	9.04	54.50	53.48	54.36	53.54	-0.06	7.10	3.50	7.10	3.50	0.485	24	0							
24/06/22	66.30	57.31	8.99	54.56	53.47	54.41	53.58	-0.11	7.10	3.50	7.10	3.50	0.484	24	0							
25/06/22	65.81	56.94	8.87	54.49	53.47	54.36	53.55	-0.08	7.10	3.50	7.10	3.50	0.477	24	0							
26/06/22	66.18	56.75	9.43	54.53	53.47	54.37	53.57	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	0.506	24	0							
27/06/22	65.74	56.80	8.94	54.45	53.45	54.32	53.52	-0.07	7.10	3.50	7.10	3.50	0.481	24	0							
28/06/22	66.46	59.88	6.58	54.46	53.33	54.38	53.48	-0.15	7.10	3.50	7.10	3.50	0.356	24	0							
29/06/22	66.22	56.29	9.93	54.58	53.53	54.44	53.66	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	0.534	24	0							
30/06/22	65.73	56.78	8.95	54.56	53.54	54.46	53.67	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	0.501	24	0							
01/07/22	65.99	56.69	9.30	54.56	53.43	54.44	53.63	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	0.513	24	0							
02/07/22	65.97	56.48	9.49	54.49	53.45	54.35	53.59	-0.14	7.10	3.50	7.10	3.50	0.537	24	0							
03/07/22	66.29	56.29	10.00	54.52	53.57	54.42	53.62	-0.05	7.10	3.50	7.10	3.50	0.507	24	0							
04/07/22	65.46	56.08	9.38	54.56	53.57	54.42	53.62	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	0.498	24	0							
05/07/22	66.14	56.93	9.21	54.65	53.58	54.49	53.68	-0.12	7.10	3.50	7.10	3.50	0.470	24	0							
06/07/22	66.28	57.56	8.72	54.72	53.62	54.58	53.74	-0.15	7.10	3.50	7.10	3.50	0.478	24	0							
07/07/22	66.06	57.21	8.85	54.67	53.54	54.52	53.69	-0.15	7.10	3.50	7.10	3.50	0.461	24	0							
08/07/22	66.02	57.46	8.56	54.60	53.54	54.48	53.64	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	0.454	24	0							
09/07/22	66.27	57.84	8.43	54.65	53.51	54.55	53.70	-0.19	7.10	3.50	7.10	3.50	0.477	24	0							
10/07/22	67.10	58.31	8.79	54.79	53.62	54.68	53.79	-0.17	7.10	3.50	7.10	3.50	0.452	24	0							
11/07/22	66.02	57.35	8.67	54.70	53.60	54.61	53.75	-0.15	7.10	3.50	7.10	3.50	0.469	24	0							
12/07/22	66.76	58.38	8.38	54.71	53.55	54.61	53.72	-0.17	7.10	3.50	7.10	3.50	0.452	24	0							
13/07/22	66.71	57.93	8.78	54.65	53.51	54.54	53.68	-0.17	7.10	3.50	7.10	3.50	0.472	24	0							
14/07/22	66.51	57.60	8.91	53.20	52.10	53.10	52.29	-0.19	7.10	3.50	7.10	3.50	0.467	24	0							
15/07/22	66.31	57.65	8.66	55.06	53.90	54.94	54.07	-0.17	7.10	3.50	7.10	3.50	0.471	24	0							
16/07/22	66.82	57.99	8.83	55.12	53.93	54.97	54.12	-0.19	7.10	3.50	7.10	3.50	0.480	24	0							
17/07/22	66.91	58.12	8.79	55.08	53.92	54.98	54.10	-0.18	7.10	3.50	7.10	3.50	0.476	24	0							
18/07/22	66.84	58.07	8.77	55.08	53.91	54.95	54.04	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	0.476	24	0							
19/07/22	66.32	55.88	10.44	54.47	53.33	54.38	53.64	-0.31	7.10	3.50	7.10	3.50	0.560	24	0							
20/07/22	66.40	57.45	8.95	54.64	53.55	54.57	53.74	-0.19	7.10	3.50	7.10	3.50	0.484	24	0							
Итого:				1638.50	1605.72	1634.80	1609.79	-4.07					14.426	720	0							
Средние:	66.27	57.35	8.92										7.10	3.50								
Итоговые параметры на 21/07/22г. 9 ч																						

Дата	v1		v2		m1	m2		T	Mг	Q0	VHR	BOS
	м3	Т	м3	Т		Гкал	ч					
21/07/22	1644.25	09	160797.69	158659.13	156597.84	4199.85	2862.109	34437	238			

Период корректности работы 720ч
Период отсутствия учета тепла энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 34675ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

