

чехова 335-3 сентябрь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/22г. - 20/10/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: ул. чехова д. 335/3
Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: Т.СУТ Мгвс= Т.СУТ
М сет. воды= 5.00 Град С
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХФВ24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m1	v2	m2	t	МГ	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
01/10/22	66.83	56.64	10.19	57.63	56.43	56.27	55.46	0.97	7.10	3.50	0.578	7.10	3.50	0.578	24	0	0	0
02/10/22	67.01	56.87	10.14	57.57	56.37	56.24	55.41	0.96	7.10	3.50	0.576	7.10	3.50	0.576	24	0	0	0
03/10/22	66.35	56.08	10.27	57.66	56.48	56.25	55.44	1.04	7.10	3.50	0.582	7.10	3.50	0.582	24	0	0	0
04/10/22	66.30	56.56	9.74	57.24	56.06	55.88	55.04	1.02	7.10	3.50	0.548	7.10	3.50	0.548	24	0	0	0
05/10/22	66.72	56.30	10.42	57.67	56.47	56.21	55.37	1.10	7.10	3.50	0.595	7.10	3.50	0.595	24	0	0	0
06/10/22	67.04	56.87	10.17	57.62	56.42	56.17	55.30	1.12	7.10	3.50	0.577	7.10	3.50	0.577	24	0	0	0
07/10/22	66.82	57.31	9.51	57.56	56.36	56.10	55.24	1.12	7.10	3.50	0.540	7.10	3.50	0.540	24	0	0	0
08/10/22	66.89	56.07	10.82	57.65	56.45	56.11	55.32	1.13	7.10	3.50	0.616	7.10	3.50	0.616	24	0	0	0
09/10/22	66.62	56.04	10.58	57.68	56.48	56.13	55.32	1.16	7.10	3.50	0.601	7.10	3.50	0.601	24	0	0	0
10/10/22	66.80	56.15	10.65	57.77	56.57	56.21	55.35	1.22	7.10	3.50	0.606	7.10	3.50	0.606	24	0	0	0
11/10/22	66.34	56.01	10.33	57.71	56.51	56.16	55.34	1.17	7.10	3.50	0.586	7.10	3.50	0.586	24	0	0	0
12/10/22	66.48	56.79	9.69	58.92	57.72	57.37	56.51	1.21	7.10	3.50	0.562	7.10	3.50	0.562	24	0	0	0
13/10/22	66.65	56.06	10.59	60.65	59.45	59.08	58.20	1.25	7.10	3.50	0.633	7.10	3.50	0.633	24	0	0	0
14/10/22	66.42	56.47	9.95	60.85	59.65	59.30	58.39	1.26	7.10	3.50	0.599	7.10	3.50	0.599	24	0	0	0
15/10/22	66.71	55.53	11.18	60.70	59.50	59.10	58.25	1.25	7.10	3.50	0.668	7.10	3.50	0.668	24	0	0	0
16/10/22	66.36	54.59	11.77	60.59	59.19	58.74	57.93	1.26	7.10	3.50	0.701	7.10	3.50	0.701	24	0	0	0
17/10/22	64.33	49.01	15.32	114.69	112.53	110.83	109.56	2.97	7.10	3.50	1.732	7.10	3.50	1.732	24	0	0	0
18/10/22	65.20	47.30	17.90	165.97	162.75	162.36	160.64	2.11	7.10	3.50	2.919	7.10	3.50	2.919	24	0	0	0
19/10/22	68.62	50.18	18.44	172.80	169.17	168.72	166.70	2.47	7.10	3.50	3.131	7.10	3.50	3.131	24	0	0	0
20/10/22	68.38	50.52	17.86	177.01	173.27	173.10	171.02	2.25	7.10	3.50	3.103	7.10	3.50	3.103	24	0	0	0
Итого:				1565.74	1533.83	1526.33	1505.79	28.04							20.453	1480	0	0
Средние:	66.64	54.87	11.77												7.10	3.50		

Дата	v1	m1	v2	m2	t	МГ	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Qo	ВНР	ВОС
30/09/22	24:00	22.47	22.00	21.93	21.61	0.39	0.39	0.253	11	1058			
20/10/22	24:00	1588.21	1555.83	1548.26	1527.40	28.43	28.43	20.706	491	1058			
Итого:		1565.74	1533.83	1526.33	1505.79	28.04	28.04	20.453	480	0			

Период нормальной работы 480ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1559ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

