

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/12/22г.-22/01/23г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: ул. чехова д.335/3

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Договорные расходы:

M сет. воды= Т.сут МГвс= Т.сут

ТХв= 5.00 Град С

заводской номер 00100242

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХФВ24 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	v1 м3	m1 Т	v2 м3	m2 Т	Т	МГ	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	Q0 Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21/12/22	75.39	53.18	22.21	179.90	175.39	175.53	173.20	2.19	7.10	7.10	3.50	3.906	24	0	
22/12/22	71.23	50.79	20.44	179.21	175.13	175.06	172.95	2.18	7.10	7.10	3.50	3.587	24	0	
23/12/22	70.99	50.53	20.46	178.73	174.70	174.60	172.51	2.19	7.10	7.10	3.50	3.585	24	0	
24/12/22	71.71	51.02	20.69	178.85	174.75	174.71	172.55	2.20	7.10	7.10	3.50	3.626	24	0	
25/12/22	69.96	49.71	20.25	178.63	174.72	174.57	172.53	2.19	7.10	7.10	3.50	3.548	24	0	
26/12/22	69.08	49.51	19.57	178.60	174.78	174.59	172.55	2.23	7.10	7.10	3.50	3.429	24	0	
27/12/22	69.14	49.75	19.39	178.73	174.88	174.75	172.72	2.16	7.10	7.10	3.50	3.401	24	0	
28/12/22	68.43	49.24	19.19	178.63	174.86	174.74	172.71	2.18	7.10	7.10	3.50	3.364	24	0	
29/12/22	69.87	49.99	19.88	178.76	174.81	174.74	172.67	2.19	7.10	7.10	3.50	3.487	24	0	
30/12/22	69.49	49.34	20.15	178.62	174.73	174.60	172.61	2.12	7.10	7.10	3.50	3.531	24	0	
31/12/22	69.39	48.84	20.55	178.67	174.81	174.61	172.65	2.16	7.10	7.10	3.50	3.602	24	0	
01/01/23	69.95	50.68	19.27	178.87	175.01	174.85	172.73	2.28	7.10	7.10	3.50	3.382	24	0	
02/01/23	69.98	50.27	19.71	179.01	175.09	174.96	172.86	2.23	7.10	7.10	3.50	3.460	24	0	
03/01/23	69.44	50.14	19.30	178.77	174.89	174.81	172.75	2.14	7.10	7.10	3.50	3.387	24	0	
04/01/23	70.28	50.72	19.56	179.12	175.15	175.11	173.00	2.15	7.10	7.10	3.50	3.437	24	0	
05/01/23	69.68	50.46	19.22	178.88	174.98	174.93	172.81	2.17	7.10	7.10	3.50	3.375	24	0	
06/01/23	70.01	50.35	19.66	179.00	175.05	175.03	172.93	2.12	7.10	7.10	3.50	3.455	24	0	
07/01/23	79.82	55.58	24.24	181.24	176.22	176.53	173.98	2.24	7.10	7.10	3.50	4.287	24	0	
08/01/23	80.80	55.19	25.61	181.70	176.53	176.80	174.27	2.26	7.10	7.10	3.50	4.532	24	0	
09/01/23	80.17	55.10	25.07	181.44	176.35	176.60	174.08	2.27	7.10	7.10	3.50	4.433	24	0	
10/01/23	79.15	53.84	25.31	181.26	176.30	176.40	173.98	2.32	7.10	7.10	3.50	4.472	24	0	
11/01/23	77.91	52.59	25.32	180.94	176.10	176.13	173.81	2.29	7.10	7.10	3.50	4.470	24	0	
12/01/23	77.49	52.95	24.54	180.49	175.76	175.77	173.45	2.31	7.10	7.10	3.50	4.326	24	0	
13/01/23	77.10	52.80	24.30	179.97	175.29	175.30	173.00	2.29	7.10	7.10	3.50	4.272	24	0	
14/01/23	76.42	52.83	23.59	179.76	175.16	175.22	172.91	2.25	7.10	7.10	3.50	4.144	24	0	
15/01/23	74.11	51.41	22.70	178.99	174.62	174.62	172.44	2.18	7.10	7.10	3.50	3.976	24	0	
16/01/23	73.88	51.63	22.25	179.21	174.87	174.89	172.71	2.16	7.10	7.10	3.50	3.902	24	0	
17/01/23	72.07	50.91	21.16	179.05	174.92	174.89	172.76	2.16	7.10	7.10	3.50	3.713	24	0	
18/01/23	70.36	49.94	20.42	178.61	174.65	174.58	172.53	2.12	7.10	7.10	3.50	3.575	24	0	
19/01/23	69.29	49.21	20.08	178.28	174.45	174.32	172.33	2.12	7.10	7.10	3.50	3.513	24	0	
20/01/23	69.79	49.41	20.38	178.47	174.58	174.47	172.47	2.11	7.10	7.10	3.50	3.567	24	0	
21/01/23	72.40	50.56	21.84	178.97	174.82	174.77	172.65	2.17	7.10	7.10	3.50	3.829	24	0	
22/01/23	72.20	50.58	21.62	179.10	174.99	174.92	172.83	2.16	7.10	7.10	3.50	3.792	24	0	
Итого:				5918.46	5779.42	5778.36	5706.93	72.49				124.365	792	0	

Средние: 72.64 | 51.18 | 21.46 | 18067.73 | 18060.49 | 17838.54 | 229.19 | 353.783 | 2758 | 1058
 Итоговые параметры на 23/01/23г. 11 ч 7.10 | 3.50

Дата отчета: 23/01/23 18:48:14
 Итого: 18067.73 | 18060.49 | 17838.54 | 229.19 | 353.783 | 2758 | 1058
 Период: нормальная работа 792ч
 Период отсутствия: счет тепл.энергии От
 Время работы прибора после сброса 3816ч

Область с отчетом: ИТН 16154154192
 ООО "УК" Комфортная среда
 Россия, Республика Башкортостан