

Чехова 335-3 март 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/23г.-20/04/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: Ул. Чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хФВ24 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/03/23	69.27	48.69	20.58	158.27	154.85	154.61	152.85	2.00	7.10	3.50	3.195	24	0	
21/03/23	68.75	49.05	19.70	158.37	154.98	154.79	153.03	1.95	7.10	3.50	3.059	24	0	
22/03/23	68.69	49.16	19.53	158.39	155.02	154.83	153.04	1.98	7.10	3.50	3.035	24	0	
23/03/23	68.24	48.66	19.58	158.20	154.87	154.65	152.93	1.94	7.10	3.50	3.041	24	0	
24/03/23	68.55	49.21	19.34	158.62	155.27	155.08	153.33	1.94	7.10	3.50	3.009	24	0	
25/03/23	68.92	49.38	19.54	158.77	155.36	155.19	153.41	1.95	7.10	3.50	3.044	24	0	
26/03/23	67.96	49.20	18.76	158.50	155.20	155.01	153.25	1.95	7.10	3.50	2.922	24	0	
27/03/23	68.27	48.82	19.45	158.39	155.06	154.85	153.12	1.94	7.10	3.50	3.025	24	0	
28/03/23	68.54	49.00	19.54	158.33	154.97	154.75	153.02	1.95	7.10	3.50	3.037	24	0	
29/03/23	68.57	48.96	19.61	158.46	155.11	154.88	153.12	1.99	7.10	3.50	3.048	24	0	
30/03/23	68.28	48.25	20.03	157.90	154.55	154.29	152.57	1.98	7.10	3.50	3.102	24	0	
31/03/23	69.17	48.79	20.38	157.89	154.49	154.23	152.50	1.99	7.10	3.50	3.158	24	0	
01/04/23	68.68	48.31	20.37	158.12	154.79	154.48	152.76	2.03	7.10	3.50	3.159	24	0	
02/04/23	68.84	48.44	20.40	158.35	154.96	154.72	153.01	1.95	7.10	3.50	3.169	24	0	
03/04/23	68.72	48.86	19.86	158.50	155.14	154.89	153.13	2.01	7.10	3.50	3.088	24	0	
04/04/23	69.08	49.19	19.89	158.52	155.15	154.92	153.15	2.00	7.10	3.50	3.094	24	0	
05/04/23	68.90	49.17	19.73	158.37	155.01	154.79	153.05	1.96	7.10	3.50	3.067	24	0	
06/04/23	68.37	49.27	19.10	158.60	155.24	155.08	153.31	1.93	7.10	3.50	2.975	24	0	
07/04/23	68.83	49.47	19.36	158.66	155.30	155.10	153.31	1.99	7.10	3.50	3.017	24	0	
08/04/23	66.82	48.04	18.78	156.56	153.38	153.13	151.45	1.93	7.10	3.50	2.890	24	0	
09/04/23	68.25	48.76	19.49	157.97	154.66	154.43	152.69	1.97	7.10	3.50	3.023	24	0	
10/04/23	68.43	49.26	19.17	158.23	154.91	154.70	152.92	1.99	7.10	3.50	2.979	24	0	
11/04/23	68.14	49.02	19.12	157.41	154.14	153.90	152.17	1.97	7.10	3.50	2.953	24	0	
12/04/23	61.17	47.83	13.34	89.77	88.21	87.97	86.99	1.22	7.10	3.50	1.182	24	0	
13/04/23	65.50	53.98	11.52	57.81	56.63	56.51	55.74	0.89	7.10	3.50	0.654	24	0	
14/04/23	65.75	54.74	11.01	57.84	56.64	56.55	55.76	0.88	7.10	3.50	0.625	24	0	
15/04/23	66.05	53.71	12.34	57.58	56.38	56.25	55.49	0.89	7.10	3.50	0.700	24	0	
16/04/23	66.40	53.81	12.59	57.51	56.31	56.18	55.43	0.88	7.10	3.50	0.711	24	0	
17/04/23	66.07	54.22	11.85	57.31	56.15	56.01	55.24	0.91	7.10	3.50	0.671	24	0	
18/04/23	66.49	59.73	6.76	57.24	56.04	56.07	55.16	0.88	7.10	3.50	0.381	24	0	
19/04/23	66.27	58.34	7.93	57.18	55.98	56.00	55.14	0.84	7.10	3.50	0.448	24	0	
20/04/23	65.86	54.14	11.72	57.75	56.57	56.43	55.62	0.95	7.10	3.50	0.669	24	0	
Итого:				4189.37	4101.32	4095.27	4047.69	53.63			76.130	768	0	
Средние:	67.68	50.48	17.20						7.10	3.50				
Итоговые параметры на 21/04/23г. 10 ч														

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/04/23	32558.22	31825.34	31810.03	31419.55	405.79	634.929	4869	1058

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5927ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

