

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: ул. Чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
Договорные расходы:
м сет. воды= Т.сут мГвс= Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m1	v2	m2	T	mГ	T	кг/см2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	69.45	49.38	20.07	175.46	171.64	142.82	141.17	30.47	7.10	3.50	3.456	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
21/12/21	70.30	49.55	20.75	175.49	171.64	142.22	140.56	31.08	7.10	3.50	3.569	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
22/12/21	76.57	53.18	23.39	176.76	172.18	153.27	151.22	20.96	7.10	3.50	4.037	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
23/12/21	78.13	53.67	24.46	177.31	172.54	156.32	156.16	16.38	7.10	3.50	4.234	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
24/12/21	77.16	53.29	23.87	177.09	172.44	157.05	154.96	17.48	7.10	3.50	4.143	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
25/12/21	71.23	49.36	21.87	175.74	171.76	142.91	141.27	30.49	7.10	3.50	3.808	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
26/12/21	69.10	48.85	20.25	175.48	171.70	134.76	133.23	38.47	7.10	3.50	3.467	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
27/12/21	73.10	51.08	22.02	176.13	171.99	149.58	147.73	24.26	7.10	3.50	3.801	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
28/12/21	76.44	52.77	23.67	176.67	172.12	138.59	136.78	35.34	7.10	3.50	4.093	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
29/12/21	73.12	50.96	22.16	176.01	171.82	139.93	129.32	42.50	7.10	3.50	3.824	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
30/12/21	71.46	49.97	21.49	175.81	171.82	129.07	127.58	44.24	7.10	3.50	3.705	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
31/12/21	73.12	49.60	23.52	176.02	171.83	128.61	127.11	44.72	7.10	3.50	4.047	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
01/01/22	72.06	51.06	21.00	175.76	171.70	128.33	126.76	44.94	7.10	3.50	3.617	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
02/01/22	70.51	49.88	20.63	175.74	171.85	126.00	124.51	47.34	7.10	3.50	3.555	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
03/01/22	74.55	52.10	22.45	176.30	171.95	126.02	124.39	47.56	7.10	3.50	3.876	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
04/01/22	70.05	49.46	20.46	175.81	171.91	122.29	120.83	51.08	7.10	3.50	3.528	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
05/01/22	69.93	49.46	20.47	175.56	171.68	117.02	115.69	55.99	7.10	3.50	3.526	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
06/01/22	69.94	49.67	20.27	175.99	172.11	116.30	114.91	57.20	7.10	3.50	3.497	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
07/01/22	69.82	50.17	19.65	176.07	172.19	116.05	114.69	57.50	7.10	3.50	3.393	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
08/01/22	71.64	49.91	21.73	176.03	171.97	129.74	128.23	43.74	7.10	3.50	3.749	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
09/01/22	71.58	50.10	21.48	175.84	171.82	129.43	127.90	43.92	7.10	3.50	3.708	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
10/01/22	69.52	48.83	20.69	172.62	168.85	127.67	126.21	42.64	7.10	3.50	3.495	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
11/01/22	70.15	49.41	20.74	167.30	163.02	158.03	156.22	7.40	7.10	3.50	3.391	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
12/01/22	75.21	52.06	23.15	177.02	172.59	171.46	169.28	3.31	7.10	3.50	4.007	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
13/01/22	80.97	55.50	25.47	178.03	172.94	170.37	167.92	5.02	7.10	3.50	4.417	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
14/01/22	75.72	52.82	22.90	176.73	172.94	168.60	166.41	5.85	7.10	3.50	3.960	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
15/01/22	70.33	48.84	21.49	175.98	172.07	165.32	163.45	8.62	7.10	3.50	3.711	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
16/01/22	71.34	49.87	21.47	165.72	161.97	153.30	151.50	10.47	7.10	3.50	3.491	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
17/01/22	71.07	50.10	20.97	175.66	171.70	161.97	160.04	11.66	7.10	3.50	3.617	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
18/01/22	70.06	49.68	20.38	175.03	171.18	154.07	152.24	18.94	7.10	3.50	3.504	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
19/01/22	73.90	51.29	22.61	176.14	171.88	155.82	153.90	17.98	7.10	3.50	3.896	7.10	3.50	3.50	24	0	0	0
Итого:				5437.30	5309.72	4405.92	4352.17	957.55			116.122	744			0			

Средние: 72.50 | 50.71 | 21.79 | 171.79 | 171.79 | 140005.23 | 138181.17 | 3100.06 | 2523.621 | 30070 | 238
Итоговые параметры на 20/01/22г. 10 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	T	mГ	T	кг/см2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	ч	ч	ч
20/01/22	144478.40	141281.23	140005.23	138181.17	3100.06	2523.621	30070	238			

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30308ч
представитель абонента: _____ представитель теплоснабж. организации

