

Чехова 335-3 февраль 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/22г.-20/02/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: ул. Чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВК77 с.г. N 1
Договорные расходы: _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	Мг	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/01/22	177.65	53.47	24.18	176.87	172.17	158.05	176.87	172.17	158.05	155.94	16.23	7.10	3.50	3.50	4.177	24	0	0
21/01/22	172.88	51.23	21.65	175.73	171.58	154.21	175.73	171.58	154.21	152.33	19.25	7.10	3.50	3.50	3.734	24	0	0
22/01/22	171.43	49.82	21.61	175.60	171.59	149.96	175.60	171.59	149.96	148.22	23.37	7.10	3.50	3.50	3.721	24	0	0
23/01/22	173.06	50.58	22.48	176.23	172.06	156.51	176.23	172.06	156.51	154.65	17.41	7.10	3.50	3.50	3.874	24	0	0
24/01/22	176.04	52.24	23.80	176.74	172.24	158.85	176.74	172.24	158.85	156.81	15.43	7.10	3.50	3.50	4.110	24	0	0
25/01/22	177.98	53.80	24.18	176.77	172.07	162.04	176.77	172.07	162.04	159.85	12.22	7.10	3.50	3.50	4.170	24	0	0
26/01/22	176.28	53.17	23.11	176.59	172.08	161.40	176.59	172.08	161.40	159.25	12.83	7.10	3.50	3.50	3.992	24	0	0
27/01/22	178.95	54.08	24.87	177.18	172.36	165.21	177.18	172.36	165.21	162.95	9.41	7.10	3.50	3.50	4.299	24	0	0
28/01/22	177.99	53.98	24.01	177.05	172.31	164.98	177.05	172.31	164.98	162.73	9.58	7.10	3.50	3.50	4.161	24	0	0
29/01/22	171.81	50.17	21.64	176.03	171.97	159.45	176.03	171.97	159.45	157.58	14.39	7.10	3.50	3.50	3.738	24	0	0
30/01/22	170.68	49.29	21.39	175.87	171.97	158.69	175.87	171.97	158.69	156.88	15.09	7.10	3.50	3.50	3.689	24	0	0
31/01/22	170.67	49.66	21.01	175.78	171.88	147.65	175.78	171.88	147.65	145.93	25.95	7.10	3.50	3.50	3.622	24	0	0
01/02/22	165.29	50.21	20.89	175.94	171.97	145.92	175.94	171.97	145.92	144.18	27.79	7.10	3.50	3.50	3.615	24	0	0
02/02/22	165.29	46.31	18.98	171.84	168.50	146.29	171.84	168.50	146.29	144.78	23.72	7.10	3.50	3.50	3.135	24	0	0
03/02/22	169.06	49.44	19.62	176.24	172.48	173.13	176.24	172.48	173.13	171.12	1.36	7.10	3.50	3.50	3.392	24	0	0
04/02/22	170.28	50.05	20.23	176.63	172.75	172.22	176.63	172.75	172.22	170.19	2.56	7.10	3.50	3.50	3.506	24	0	0
05/02/22	171.10	50.41	20.69	176.69	172.73	163.07	176.69	172.73	163.07	161.13	11.60	7.10	3.50	3.50	3.571	24	0	0
06/02/22	173.43	53.33	20.10	177.16	172.92	174.09	177.16	172.92	174.09	171.75	1.17	7.10	3.50	3.50	3.488	24	0	0
07/02/22	170.21	49.06	21.15	176.26	172.40	163.97	176.26	172.40	163.97	162.10	10.30	7.10	3.50	3.50	3.659	24	0	0
08/02/22	170.37	50.27	20.10	176.29	172.39	172.57	176.29	172.39	172.57	170.51	1.88	7.10	3.50	3.50	3.476	24	0	0
09/02/22	170.45	49.91	20.54	176.57	172.67	171.34	176.57	172.67	171.34	169.31	3.36	7.10	3.50	3.50	3.559	24	0	0
10/02/22	170.00	49.83	20.17	175.82	171.96	169.48	175.82	171.96	169.48	167.51	4.45	7.10	3.50	3.50	3.480	24	0	0
11/02/22	170.59	50.17	20.42	176.82	172.82	171.34	176.82	172.82	171.34	169.30	3.57	7.10	3.50	3.50	3.543	24	0	0
12/02/22	170.45	50.35	20.10	176.92	172.99	169.09	176.92	172.99	169.09	167.10	5.89	7.10	3.50	3.50	3.488	24	0	0
13/02/22	170.23	49.30	20.93	176.76	172.88	171.79	176.76	172.88	171.79	169.82	3.06	7.10	3.50	3.50	3.625	24	0	0
14/02/22	171.22	50.40	20.82	152.98	149.50	148.91	152.98	149.50	148.91	147.11	2.39	7.10	3.50	3.50	3.126	24	0	0
15/02/22	169.53	50.09	19.44	177.66	173.79	159.55	177.66	173.79	159.55	157.64	16.15	7.10	3.50	3.50	3.411	24	0	0
16/02/22	169.62	49.44	20.18	177.63	173.77	153.55	177.63	173.77	153.55	151.77	22.00	7.10	3.50	3.50	3.522	24	0	0
17/02/22	169.90	50.25	19.60	177.75	173.88	158.26	177.75	173.88	158.26	156.35	17.53	7.10	3.50	3.50	3.416	24	0	0
18/02/22	169.51	50.35	19.26	177.67	173.80	168.85	177.67	173.80	168.85	166.84	6.96	7.10	3.50	3.50	3.361	24	0	0
19/02/22	169.99	49.94	20.05	178.05	174.15	166.47	178.05	174.15	166.47	164.51	9.64	7.10	3.50	3.50	3.503	24	0	0
20/02/22	169.63	49.69	19.94	177.95	174.12	163.63	177.95	174.12	163.63	161.70	12.42	7.10	3.50	3.50	3.486	24	0	0
Итого:				5626.07	5496.80	5180.52	51117.84	378.96							1116.649	768	0	
Средние:	171.79	50.63	21.16										7.10	3.50				
Итоговые-параметры на 21/02/22г. 10 ч																		

Дата	M1	V2	M2	T	Мг	P1	Q0	ВНР	ВОС
	т	м3	т	т	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/02/22	150104.87	146778.73	145184.87	143298.22	3480.51	2639.996	30838	238	

период нормальной работы 768ч
период отсутствия учета теплоэнергии 0ч
время работы прибора после сброса 31076ч

представитель абонента _____
представитель теплоснабж. организации _____