

Чучева 44-1 февраль Ц.О.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/22г.-20/02/22г.

Абонтент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: ул. Чучева д. 44/1
Тепловычислитель ВК7/7 сет. N 44
Договорные расходы:
М сет. воды = Т.сут МГВС = Т.сут
ТХВ = 5.00 Град С
Заводской номер 00216015

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XD00D ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/01/22	76.26	53.18	23.08		133.46	130.02	138.22	136.35		-6.33	6.20	3.10	3.10	3.008	24	0	
21/01/22	71.61	50.95	20.66		132.79	129.72	137.77	136.06		-6.34	6.20	3.10	3.10	2.685	24	0	
22/01/22	70.24	50.18	20.06		132.78	129.86	137.88	136.20		-6.34	6.20	3.10	3.10	2.608	24	0	
23/01/22	71.65	51.02	20.63		133.20	130.16	138.20	136.52		-6.36	6.20	3.10	3.10	2.691	24	0	
24/01/22	74.04	52.12	21.92		133.48	130.22	138.34	136.62		-6.40	6.20	3.10	3.10	2.861	24	0	
25/01/22	76.60	53.43	23.17		133.54	130.10	138.21	136.38		-6.28	6.20	3.10	3.10	3.022	24	0	
26/01/22	77.03	52.79	22.24		133.47	130.14	138.20	136.40		-6.26	6.20	3.10	3.10	2.901	24	0	
27/01/22	77.50	53.90	23.60		133.82	130.29	138.43	136.53		-6.24	6.20	3.10	3.10	3.081	24	0	
28/01/22	76.62	53.36	23.26		133.86	130.39	138.49	136.67		-6.28	6.20	3.10	3.10	3.037	24	0	
29/01/22	70.57	50.36	20.21		133.31	130.34	138.31	136.63		-6.29	6.20	3.10	3.10	2.638	24	0	
30/01/22	69.44	49.88	19.56		133.22	130.36	138.31	136.63		-6.27	6.20	3.10	3.10	2.557	24	0	
31/01/22	69.35	49.74	19.61		133.17	130.29	138.26	136.58		-6.29	6.20	3.10	3.10	2.559	24	0	
01/02/22	69.96	50.27	19.69		133.25	130.32	138.36	136.68		-6.36	6.20	3.10	3.10	2.569	24	0	
02/02/22	64.19	47.16	17.03		130.24	127.79	135.45	133.98		-6.19	6.20	3.10	3.10	2.178	24	0	
03/02/22	67.44	49.02	18.42		133.37	130.62	138.54	136.91		-6.29	6.20	3.10	3.10	2.410	24	0	
04/02/22	68.98	49.95	19.03		133.90	131.04	139.05	137.37		-6.33	6.20	3.10	3.10	2.500	24	0	
05/02/22	69.87	49.53	19.53		134.04	131.11	139.14	137.46		-6.35	6.20	3.10	3.10	2.567	24	0	
06/02/22	71.91	51.34	20.57		134.32	131.26	139.30	137.62		-6.36	6.20	3.10	3.10	2.706	24	0	
07/02/22	69.07	49.96	19.11		133.91	131.04	139.01	137.34		-6.30	6.20	3.10	3.10	2.511	24	0	
08/02/22	68.75	49.89	18.86		133.87	131.03	138.98	137.31		-6.28	6.20	3.10	3.10	2.475	24	0	
09/02/22	68.99	50.04	18.95		134.10	131.19	139.24	137.56		-6.37	6.20	3.10	3.10	2.492	24	0	
10/02/22	68.84	49.92	18.92		133.90	131.02	139.00	137.32		-6.30	6.20	3.10	3.10	2.485	24	0	
11/02/22	69.40	50.18	19.22		133.95	131.08	139.01	137.33		-6.25	6.20	3.10	3.10	2.526	24	0	
12/02/22	69.21	50.15	19.06		134.03	131.13	139.14	137.46		-6.33	6.20	3.10	3.10	2.503	24	0	
13/02/22	69.07	50.13	18.94		133.84	130.95	138.95	137.27		-6.32	6.20	3.10	3.10	2.484	24	0	
14/02/22	70.28	50.89	19.39		133.99	130.98	139.05	137.37		-6.39	6.20	3.10	3.10	2.544	24	0	
15/02/22	68.33	49.99	18.34		133.86	131.04	139.03	137.36		-6.32	6.20	3.10	3.10	2.411	24	0	
16/02/22	68.51	49.95	18.56		133.81	130.97	138.97	137.30		-6.33	6.20	3.10	3.10	2.437	24	0	
17/02/22	68.86	50.22	18.64		133.81	130.94	138.95	137.27		-6.33	6.20	3.10	3.10	2.448	24	0	
18/02/22	67.86	49.58	18.28		133.74	131.00	138.93	137.27		-6.27	6.20	3.10	3.10	2.402	24	0	
19/02/22	68.79	50.17	18.62		134.06	131.18	139.22	137.54		-6.36	6.20	3.10	3.10	2.449	24	0	
20/02/22	68.53	50.15	18.38		133.95	131.08	139.10	137.42		-6.34	6.20	3.10	3.10	2.415	24	0	
Итого:					4274.04	4178.66	4435.04	4380.71	-202.05					183.160	768	0	

Средние: 170.49 | 50.63 | 19.86 |
Итоговые параметры на 21/02/22г. 10 ч

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч	ч
21/02/22	17240.92	16866.43	17936.47	17698.32	-831.89	320.670	3512	974		

период нормальной работы 768ч
период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4486ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____