

Чучева 44-1 ГВС январь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. Чучева д. 44/1
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 44
 Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216015 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x000D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	mг	p1	p2	q0	qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	56.04	39.45	16.59	18.88	18.58	8.80	8.80	9.78	4.50	7.00	0.645	0.349	24	0	0
21/12/21	56.75	39.15	17.60	18.65	18.37	8.78	8.78	9.59	4.50	7.00	0.650	0.336	24	0	0
22/12/21	60.77	40.47	20.30	19.02	18.69	8.77	8.77	9.92	4.50	7.00	0.727	0.364	24	0	0
23/12/21	62.44	40.52	21.92	18.67	18.34	8.70	8.70	9.64	4.50	7.00	0.741	0.354	24	0	0
24/12/21	60.65	44.59	16.06	17.64	17.33	8.49	8.44	8.89	4.50	7.00	0.631	0.379	24	0	0
25/12/21	57.13	44.33	12.80	16.46	16.21	9.22	9.21	11.92	4.50	7.00	0.484	0.282	24	0	0
26/12/21	54.00	40.64	13.36	21.50	21.19	9.27	9.27	11.92	4.50	7.00	0.709	0.426	24	0	0
27/12/21	57.68	40.58	17.10	19.72	19.40	9.18	9.18	10.22	4.50	7.00	0.695	0.377	24	0	0
28/12/21	59.54	41.46	18.08	19.10	18.78	9.33	9.33	9.45	4.50	7.00	0.683	0.359	24	0	0
29/12/21	57.27	40.84	16.43	18.52	18.25	9.33	9.33	8.92	4.50	7.00	0.616	0.325	24	0	0
30/12/21	56.08	39.94	16.14	21.14	20.84	8.95	8.95	11.89	4.50	7.00	0.749	0.421	24	0	0
31/12/21	55.33	40.05	15.28	24.98	24.65	8.48	8.48	16.17	4.50	7.00	0.941	0.583	24	0	0
01/01/22	58.95	40.82	18.13	17.81	17.56	9.12	9.12	8.21	4.50	7.00	0.613	0.299	24	0	0
02/01/22	56.64	39.31	17.33	18.84	18.56	9.35	9.35	9.44	4.50	7.00	0.647	0.335	24	0	0
03/01/22	59.91	40.35	19.56	19.75	19.41	9.08	9.08	10.33	4.50	7.00	0.742	0.377	24	0	0
04/01/22	55.86	39.37	16.49	20.37	20.07	8.90	8.90	11.17	4.50	7.00	0.715	0.394	24	0	0
05/01/22	55.60	39.03	16.57	19.88	19.59	8.85	8.85	10.74	4.50	7.00	0.690	0.381	24	0	0
06/01/22	56.30	39.87	16.43	19.93	19.61	8.83	8.83	10.78	4.50	7.00	0.698	0.310	24	0	0
07/01/22	55.99	38.74	17.25	18.08	17.82	8.93	8.93	8.89	4.50	7.00	0.651	0.345	24	0	0
08/01/22	56.65	39.23	17.42	18.85	18.57	8.87	8.87	9.68	4.50	7.00	0.620	0.485	24	0	0
09/01/22	55.49	39.94	15.55	22.14	21.80	8.58	8.58	13.22	4.50	7.00	0.801	0.485	24	0	0
10/01/22	55.30	39.31	15.99	18.20	17.95	8.24	8.24	9.71	4.50	7.00	0.620	0.341	24	0	0
11/01/22	55.66	41.90	13.76	20.73	20.44	9.04	9.04	11.40	4.50	7.00	0.699	0.447	24	0	0
12/01/22	61.03	47.86	13.17	18.74	18.40	8.82	8.82	9.58	4.50	7.00	0.652	0.417	24	0	0
13/01/22	60.80	43.90	16.90	15.25	14.97	6.96	6.96	8.01	4.50	7.00	0.563	0.328	24	0	0
14/01/22	61.81	43.05	18.76	18.86	18.50	9.04	9.04	9.46	4.50	7.00	0.703	0.368	24	0	0
15/01/22	51.50	37.97	13.53	15.51	15.30	7.60	7.60	7.70	4.50	7.00	0.459	0.271	24	0	0
16/01/22	55.96	41.62	14.34	23.45	23.10	9.09	9.09	14.01	4.50	7.00	0.843	0.530	24	0	0
17/01/22	58.37	39.62	18.75	18.86	18.57	8.53	8.53	10.04	4.50	7.00	0.697	0.353	24	0	0
18/01/22	56.62	38.03	18.59	18.81	18.52	8.47	8.47	10.05	4.50	7.00	0.675	0.346	24	0	0
19/01/22	60.28	39.61	20.67	18.75	18.42	8.36	8.36	10.06	4.50	7.00	0.728	0.363	24	0	0
Итого:				597.09	587.77	271.97	271.90	315.87			21.073	11.635	1744	0	0
Средние:	57.50	40.70	16.80						4.50	7.00					

Итоговые параметры на 20/01/22г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	mг	q0	qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/01/22	2210.56	2177.70	1029.93	1029.72	1147.98	75.493	42.032	2751	966

период нормальной работы 744ч
 период отсутствия учета тепла. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 3717ч