

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/11/22г.-20/12/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: ул. Котлостроительная д. 25/1
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:
 М сет. воды = Т. СУТ МГВС = Т. СУТ

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.05 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Техв= 3.80 Град С

Заводской номер 00240803 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x8910 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	V2	M2	T	M3	T	M2	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	P1	P2	Qo	Гкал	ВНР	ВОС	НС
21/11/22	63.79	50.19	13.60	80.42	78.98	80.25	79.29	80.25	79.29	-0.31	7.60	3.40	7.60	3.40	1.079	24	7.60	3.40	7.60	3.40	0.979	24	0	0	0
22/11/22	62.47	49.68	12.79	77.47	76.10	77.33	76.42	77.33	76.42	-0.32	7.60	3.40	7.60	3.40	1.039	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.075	24	0	0	0
23/11/22	63.27	50.22	13.05	80.69	79.25	80.54	79.58	80.32	79.36	-0.28	7.60	3.40	7.60	3.40	1.078	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.080	24	0	0	0
24/11/22	63.73	50.22	13.51	80.52	79.08	80.31	79.35	80.31	79.35	-0.31	7.60	3.40	7.60	3.40	1.102	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.099	24	0	0	0
25/11/22	63.26	49.69	13.57	80.49	79.05	80.31	79.35	80.31	79.35	-0.30	7.60	3.40	7.60	3.40	1.162	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.223	24	0	0	0
26/11/22	63.20	49.58	13.62	80.48	79.04	80.31	79.35	80.31	79.35	-0.31	7.60	3.40	7.60	3.40	1.229	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.237	24	0	0	0
27/11/22	63.25	49.38	13.87	80.50	79.06	80.31	79.36	80.31	79.36	-0.30	7.60	3.40	7.60	3.40	1.415	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.449	24	0	0	0
28/11/22	62.87	49.05	13.82	80.58	79.14	80.40	79.44	80.40	79.44	-0.30	7.60	3.40	7.60	3.40	1.421	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.433	24	0	0	0
29/11/22	61.37	48.50	12.87	86.57	85.13	86.42	85.46	86.42	85.46	-0.33	7.60	3.40	7.60	3.40	1.102	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.162	24	0	0	0
30/11/22	62.30	49.31	12.99	90.51	88.93	90.32	89.30	90.32	89.30	-0.37	7.60	3.40	7.60	3.40	1.223	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.229	24	0	0	0
01/12/22	64.40	50.48	13.92	89.06	87.38	88.79	87.74	88.79	87.74	-0.36	7.60	3.40	7.60	3.40	1.237	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.415	24	0	0	0
02/12/22	64.21	50.05	14.16	88.16	86.51	87.88	86.88	87.88	86.88	-0.37	7.60	3.40	7.60	3.40	1.449	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.421	24	0	0	0
03/12/22	64.01	49.82	14.19	88.55	86.87	88.28	87.31	88.28	87.31	-0.44	7.60	3.40	7.60	3.40	1.433	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.402	24	0	0	0
04/12/22	67.72	51.49	16.23	88.78	86.96	88.36	87.27	88.36	87.27	-0.31	7.60	3.40	7.60	3.40	1.328	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.246	24	0	0	0
05/12/22	70.41	53.68	16.73	88.28	86.36	87.80	86.61	88.28	86.61	-0.25	7.60	3.40	7.60	3.40	1.218	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.190	24	0	0	0
06/12/22	69.75	53.18	16.57	87.52	85.60	87.08	85.91	87.08	85.91	-0.31	7.60	3.40	7.60	3.40	1.259	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.282	24	0	0	0
07/12/22	69.40	52.71	16.69	87.49	85.57	87.06	85.89	87.06	85.89	-0.32	7.60	3.40	7.60	3.40	1.268	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.268	24	0	0	0
08/12/22	68.77	52.42	16.35	87.33	85.45	86.95	85.78	86.95	85.78	-0.33	7.60	3.40	7.60	3.40	1.243	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.243	24	0	0	0
09/12/22	68.37	52.89	15.48	87.14	85.25	86.82	85.64	86.82	85.64	-0.39	7.60	3.40	7.60	3.40	1.243	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.243	24	0	0	0
10/12/22	65.80	51.27	14.53	86.95	85.27	86.71	85.63	86.71	85.63	-0.36	7.60	3.40	7.60	3.40	1.218	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.218	24	0	0	0
11/12/22	65.93	51.44	14.49	87.04	85.36	86.77	85.66	86.77	85.66	-0.30	7.60	3.40	7.60	3.40	1.190	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.190	24	0	0	0
12/12/22	66.25	52.07	14.18	87.20	85.52	86.90	85.75	86.90	85.75	-0.23	7.60	3.40	7.60	3.40	1.282	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.282	24	0	0	0
13/12/22	66.05	52.26	13.79	87.48	85.80	87.02	85.86	87.02	85.86	-0.06	7.60	3.40	7.60	3.40	1.259	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.259	24	0	0	0
14/12/22	67.66	53.08	14.58	87.75	85.94	87.12	85.94	87.12	85.94	0.00	7.60	3.40	7.60	3.40	1.282	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.282	24	0	0	0
15/12/22	68.08	53.27	14.81	87.88	86.02	87.13	85.93	87.13	85.93	0.09	7.60	3.40	7.60	3.40	1.268	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.268	24	0	0	0
16/12/22	67.24	52.58	14.66	87.84	86.05	86.87	85.88	86.87	85.88	0.17	7.60	3.40	7.60	3.40	1.197	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.197	24	0	0	0
17/12/22	65.59	51.72	13.87	87.65	86.05	86.93	85.84	86.93	85.84	0.14	7.60	3.40	7.60	3.40	1.140	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.140	24	0	0	0
18/12/22	64.56	51.34	13.22	87.68	86.00	86.93	86.10	86.93	86.10	0.23	7.60	3.40	7.60	3.40	1.262	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.262	24	0	0	0
19/12/22	67.94	53.41	14.53	88.20	86.33	87.30	86.10	87.30	86.10	0.23	7.60	3.40	7.60	3.40	1.293	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.293	24	0	0	0
20/12/22	68.61	53.71	14.90	88.22	86.30	87.40	86.20	87.40	86.20	0.10	7.60	3.40	7.60	3.40	1.293	24	7.60	3.40	7.60	3.40	1.293	24	0	0	0
Итого:				2574.43	2524.26	2562.72	2530.55	2562.72	2530.55	-6.29	7.60	3.40	7.60	3.40	36.530	1720	7.60	3.40	7.60	3.40	36.530	1720	0	0	0
Средние:	65.73	51.32	14.41																						

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M2	T	M3	T	Гкал	Ч	ВОС
20/11/22 24:00	2530.78	2485.37	2527.83	2495.09	-9.72	32.824	753	5						
20/12/22 24:00	5105.21	5009.63	5090.55	5025.64	-16.01	69.354	1473	5						
Итого:	2574.43	2524.26	2562.72	2530.55	-6.29	36.530	1720	0						

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1487ч
 Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабж. организации _____

