

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/12/21г. - 19/01/22г.

Абонент: ООО "УК" "Комфортная среда"
 Адрес: ул. Котлостроительная д. 25/1
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М. сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
 ТХВ = 5.00 Град С
 Заводской номер 00147074

Договор N: _____
 Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0Х76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m1	v2	m2	T	°C	v3	m3	T	°C	Т	Мг	Т	Кг/см2	Кг/см2	Qo	Гкал	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	°C	°C	м3	т	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	
20/12/21	165.01	51.33	13.68	13.68	223.31	219.01	221.24	218.53	0.48	7.00	7.00	2.995	24	0											
21/12/21	165.58	51.75	13.83	13.83	223.63	219.28	221.33	218.59	0.69	7.00	7.00	3.029	24	0											
22/12/21	170.71	54.92	15.79	15.79	225.22	220.15	222.72	219.62	0.53	7.00	7.00	3.474	24	0											
23/12/21	178.10	59.97	18.13	18.13	228.55	222.43	225.73	221.98	0.45	7.00	7.00	4.035	24	0											
24/12/21	175.51	58.01	17.50	17.50	225.38	219.70	223.12	219.68	0.02	7.00	7.00	3.845	24	0											
25/12/21	168.71	53.39	15.32	15.32	222.88	218.14	221.40	218.48	-0.34	7.00	7.00	3.340	24	0											
26/12/21	168.18	53.41	14.77	14.77	222.91	218.25	221.62	218.68	-0.43	7.00	7.00	3.219	24	0											
27/12/21	168.37	53.38	14.99	14.99	204.86	200.53	210.44	201.01	-0.48	7.00	7.00	3.003	22	2											
28/12/21	169.29	53.81	15.48	15.48	223.64	218.84	222.24	219.26	-0.42	7.00	7.00	3.386	24	0											
29/12/21	168.62	53.14	15.48	15.48	222.97	218.24	221.65	218.74	-0.50	7.00	7.00	3.375	24	0											
30/12/21	169.28	54.00	15.28	15.28	223.24	218.43	221.90	218.94	-0.51	7.00	7.00	3.339	24	0											
31/12/21	168.78	53.22	15.56	15.56	223.06	218.29	221.70	218.77	-0.48	7.00	7.00	3.395	24	0											
01/01/22	169.00	54.63	14.37	14.37	222.78	218.02	221.49	218.42	-0.40	7.00	7.00	3.131	24	0											
02/01/22	168.67	54.05	14.62	14.62	222.93	218.19	221.49	218.48	-0.29	7.00	7.00	3.191	24	0											
03/01/22	169.23	54.21	15.02	15.02	222.96	219.14	222.22	219.20	-0.06	7.00	7.00	3.290	24	0											
04/01/22	168.27	53.59	14.68	14.68	223.51	218.81	221.61	218.67	0.14	7.00	7.00	3.209	24	0											
05/01/22	168.01	53.59	14.42	14.42	223.75	219.10	221.60	218.65	0.45	7.00	7.00	3.156	24	0											
06/01/22	166.86	52.89	13.97	13.97	223.46	218.96	221.21	218.34	0.62	7.00	7.00	3.055	24	0											
07/01/22	167.51	53.71	13.80	13.80	224.16	219.59	221.72	218.75	0.84	7.00	7.00	3.027	24	0											
08/01/22	168.59	53.88	14.71	14.71	225.19	220.40	222.38	219.40	1.00	7.00	7.00	3.239	24	0											
09/01/22	168.43	53.39	15.04	15.04	224.94	220.16	221.98	219.04	1.12	7.00	7.00	3.310	24	0											
10/01/22	168.47	53.72	14.75	14.75	224.99	220.22	221.86	218.98	1.24	7.00	7.00	3.249	24	0											
11/01/22	168.75	54.16	14.59	14.59	224.96	220.16	221.86	218.87	1.29	7.00	7.00	3.211	24	0											
12/01/22	169.97	54.47	15.50	15.50	225.72	220.76	222.48	219.45	1.31	7.00	7.00	3.421	24	0											
13/01/22	177.65	59.58	18.07	18.07	227.67	221.64	223.68	220.04	1.60	7.00	7.00	4.002	24	0											
14/01/22	170.20	55.01	15.19	15.19	226.00	220.99	222.67	219.58	1.41	7.00	7.00	3.352	24	0											
15/01/22	168.29	53.53	14.76	14.76	225.13	220.36	221.96	219.00	1.36	7.00	7.00	3.248	24	0											
16/01/22	168.55	53.64	14.91	14.91	225.14	220.36	221.95	218.99	1.37	7.00	7.00	3.284	24	0											
17/01/22	168.43	53.70	14.73	14.73	225.34	220.56	222.18	219.21	1.35	7.00	7.00	3.246	24	0											
18/01/22	168.51	53.75	14.76	14.76	225.40	220.60	222.21	219.23	1.37	7.00	7.00	3.255	24	0											
19/01/22	168.78	53.67	15.11	15.11	225.80	221.01	222.60	219.63	1.38	7.00	7.00	3.339	24	0											
Итого:					16940.48	16790.32	16874.32	16774.21	16.11			102.650	1742	2											

Средние: 169.30 | 54.18 | 15.12
 Итоговые параметры на 20/01/22г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	T	°C	v3	m3	T	°C	Т	Мг	Т	Кг/см2	Кг/см2	Qo	Гкал	ВНР	ВОС	
20/01/22	1334.56	130764.26	134305.03	132395.90	-1631.64	1579.463	23304	241												

Период: нормальная работа 742ч
 период: отсутствие учета тепловой энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 23545ч



Представитель абонента
 Представитель теплоснабж. организации