

Котлостроительная 25-1 июль 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/06/22г. - 20/07/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"  
 Адрес: ул. Котлостроительная д. 25/1  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы: Т.сут мГвС= \_\_\_\_\_ Т.сут  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.сут мГвС= \_\_\_\_\_ Т.сут  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00147074

Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x76F8 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/06/22	65.88	62.07	3.81	62.92	61.72	62.76	61.63	62.76	61.63	0.09	7.00	7.00	7.00	0.234	24	0	
22/06/22	66.06	62.42	3.64	63.84	62.64	63.74	62.57	63.74	62.57	0.07	7.00	7.00	7.00	0.226	24	0	
23/06/22	64.40	60.98	3.69	63.83	62.63	63.75	62.70	63.75	62.70	-0.07	7.00	7.00	7.00	0.234	24	0	
24/06/22	64.40	60.61	3.79	63.85	62.65	63.80	62.74	63.80	62.74	-0.09	7.00	7.00	7.00	0.240	24	0	
25/06/22	63.83	60.18	3.65	63.85	62.65	63.80	62.75	63.80	62.75	-0.10	7.00	7.00	7.00	0.226	24	0	
26/06/22	65.13	60.99	4.14	63.84	62.64	63.77	62.66	63.77	62.66	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.261	24	0	
27/06/22	65.04	61.20	3.84	63.82	62.62	63.76	62.64	63.76	62.64	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.240	24	0	
28/06/22	64.60	61.83	2.77	17.95	17.61	17.94	17.63	17.94	17.63	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.049	24	0	
29/06/22	60.08	54.22	5.86	51.74	50.86	51.66	50.96	51.66	50.96	-0.10	7.00	7.00	7.00	0.298	24	0	
30/06/22	65.68	61.50	4.18	62.48	61.28	62.41	61.33	62.41	61.33	-0.05	7.00	7.00	7.00	0.256	24	0	
01/07/22	64.90	61.01	3.89	62.73	61.53	62.67	61.61	62.67	61.61	-0.08	7.00	7.00	7.00	0.242	24	0	
02/07/22	64.78	60.83	3.95	62.22	61.02	62.16	61.13	62.16	61.13	-0.07	7.00	7.00	7.00	0.240	24	0	
03/07/22	65.02	61.04	3.98	63.27	62.07	63.20	62.14	63.20	62.14	-0.07	7.00	7.00	7.00	0.247	24	0	
04/07/22	65.48	61.13	4.35	63.83	62.63	63.73	62.62	63.73	62.62	0.01	7.00	7.00	7.00	0.273	24	0	
05/07/22	64.90	60.78	4.12	63.79	62.59	63.70	62.64	63.70	62.64	-0.05	7.00	7.00	7.00	0.258	24	0	
06/07/22	63.45	59.96	3.49	63.81	62.57	63.66	62.59	63.66	62.59	-0.06	7.00	7.00	7.00	0.219	24	0	
07/07/22	64.99	60.81	4.18	63.77	62.57	63.73	62.67	63.73	62.67	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.260	24	0	
08/07/22	64.89	61.05	3.84	63.76	62.56	63.66	62.56	63.66	62.56	0.00	7.00	7.00	7.00	0.240	24	0	
09/07/22	65.53	61.85	3.68	63.76	62.56	63.65	62.52	63.65	62.52	0.04	7.00	7.00	7.00	0.233	24	0	
10/07/22	65.72	62.06	3.66	63.75	62.55	63.65	62.51	63.65	62.51	0.04	7.00	7.00	7.00	0.229	24	0	
11/07/22	63.42	59.46	3.96	63.75	62.60	63.66	62.62	63.66	62.62	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.246	24	0	
12/07/22	63.42	59.46	3.96	63.75	62.60	63.66	62.62	63.66	62.62	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.253	24	0	
13/07/22	64.69	59.08	5.61	63.78	62.58	63.67	62.57	63.67	62.57	0.01	7.00	7.00	7.00	0.253	24	0	
14/07/22	64.63	60.65	3.98	63.74	62.54	63.59	62.56	63.59	62.56	-0.02	7.00	7.00	7.00	0.351	24	0	
15/07/22	64.14	60.36	3.78	54.73	53.72	54.64	53.71	54.64	53.71	0.01	7.00	7.00	7.00	0.253	24	0	
16/07/22	65.70	61.70	4.00	63.72	62.52	63.60	62.49	63.60	62.49	0.03	7.00	7.00	7.00	0.204	24	0	
17/07/22	64.92	60.83	4.09	63.71	62.51	63.58	62.51	63.58	62.51	0.00	7.00	7.00	7.00	0.250	24	0	
18/07/22	64.87	61.63	3.24	63.70	62.50	63.60	62.46	63.60	62.46	0.04	7.00	7.00	7.00	0.257	24	0	
19/07/22	64.31	60.36	3.95	63.67	62.47	63.56	62.50	63.56	62.50	-0.03	7.00	7.00	7.00	0.201	24	0	
20/07/22	65.09	61.53	3.56	63.65	62.45	63.54	62.43	63.54	62.43	0.02	7.00	7.00	7.00	0.247	24	0	
Итого:				1841.00	1806.42	1838.30	1807.01	-0.59						7.189	720	0	
Средние:	64.73	60.78	3.95														
Итоговые параметры на 21/07/22г. 8 ч														7.00	7.00		

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
21/07	153904.69	157722.38	155484.35	-1579.66	1858.234	27671	241		

Период: 21/07/2022 - 20/07/2022  
 Период: 21/07/2022 - 20/07/2022  
 Время: 08:00 - 20:00  
 Представитель теплоснабж. организации

«Комфортная Среда»  
 ООО "УК "Комфортная Среда"  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Итого: 119619800121  
 Подпись: \_\_\_\_\_