

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/04/22г.-19/05/22г.

Абонент: 000"УК" Комфортная среда"

Адрес: Ул. Котлостроительная Д.25/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.СУТ МГВС = Т.СУТ

ТХВ = 5.00 Град С

заводской номер 00147074

Договор N:

Тип расходомера:

пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0X76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C		°C	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/04/22	65.52	60.18	5.34	79.51	77.95	79.06	77.73	0.22	0.22	7.00	7.00	0.417	24	0	
22/04/22	65.09	59.00	6.09	78.89	77.43	78.40	77.15	0.28	0.28	7.00	7.00	0.472	24	0	
23/04/22	66.41	60.76	5.65	78.77	77.20	78.28	76.95	0.25	0.25	7.00	7.00	0.435	24	0	
24/04/22	66.37	62.10	4.27	78.77	77.16	78.33	76.95	0.21	0.21	7.00	7.00	0.330	24	0	
25/04/22	65.98	60.98	5.00	78.71	77.19	78.25	76.90	0.29	0.29	7.00	7.00	0.385	24	0	
26/04/22	66.46	61.57	4.89	78.68	77.09	78.22	76.86	0.23	0.23	7.00	7.00	0.376	24	0	
27/04/22	66.36	61.71	4.65	78.66	77.08	78.20	76.87	0.21	0.21	7.00	7.00	0.359	24	0	
28/04/22	66.31	61.66	4.65	78.63	77.04	78.19	76.85	0.19	0.19	7.00	7.00	0.360	24	0	
29/04/22	65.96	61.43	4.53	78.59	77.05	78.16	76.82	0.23	0.23	7.00	7.00	0.347	24	0	
30/04/22	66.01	61.30	4.71	78.57	77.04	78.14	76.80	0.24	0.24	7.00	7.00	0.363	24	0	
01/05/22	66.20	61.56	4.64	78.82	77.25	78.40	77.03	0.22	0.22	7.00	7.00	0.359	24	0	
02/05/22	65.94	60.68	5.26	78.90	77.37	78.46	77.16	0.21	0.21	7.00	7.00	0.407	24	0	
03/05/22	65.97	61.20	4.77	78.72	77.18	78.30	76.97	0.21	0.21	7.00	7.00	0.368	24	0	
04/05/22	66.07	61.40	4.67	78.69	77.12	78.30	76.95	0.17	0.17	7.00	7.00	0.363	24	0	
05/05/22	66.38	61.59	4.79	78.68	77.10	78.26	76.91	0.19	0.19	7.00	7.00	0.370	24	0	
06/05/22	65.84	60.52	5.32	78.62	77.17	78.25	76.94	0.23	0.23	7.00	7.00	0.411	24	0	
07/05/22	65.48	60.14	5.34	78.58	77.12	78.22	76.92	0.20	0.20	7.00	7.00	0.410	24	0	
08/05/22	66.21	60.92	5.29	78.55	76.98	78.22	76.93	0.05	0.05	7.00	7.00	0.410	24	0	
09/05/22	66.25	60.59	5.66	78.53	76.91	78.18	76.89	0.02	0.02	7.00	7.00	0.436	24	0	
10/05/22	64.74	58.49	6.25	74.90	73.53	74.62	73.45	0.08	0.08	7.00	7.00	0.457	24	0	*
11/05/22	27.03	25.38	1.65	0.89	0.89	0.67	0.67	0.22	0.22	7.00	7.00	0.002	24	0	*
12/05/22	21.66	21.59	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
13/05/22	21.07	21.10	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
14/05/22	20.73	20.79	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
15/05/22	20.47	20.54	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
16/05/22	20.17	20.25	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
17/05/22	19.92	20.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
18/05/22	19.84	19.85	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
19/05/22	19.18	19.07	0.11	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	7.00	7.00	0.000	24	0	*
Итого:				1571.67	1540.86	1563.11	1536.70	4.16				7.837	696	0	*
Средние:	152.06	148.49	3.57							7.00	7.00				
Итоговые параметры на 20/05/22г. 9 ч															

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	T		M3	T	T	T	Гкал	ч	ч
20/05/22	153677.54	150571.10	154320.55	152140.23	-1569.13	1843.996	26184	241	
период формальной работы 699ч									
период отсутств. учета ТЭУ Энергии 0ч									
время работы прибора после сброса 26425ч									
3 Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации									

