

котлостроительная 25-1 октябрь 2022

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/10/22г. -20/11/22г.

Абонент: 000"УК" Комфортная среда  
Адрес: ул. Котлостроительная д.25/1  
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
ТХв = 3.80 Град С  
заводской номер 00240803

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0х8910 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/22	65.97	52.22	13.75	81.65	80.04	81.33	80.29	-0.25	7.60	3.40	1.106	24	0	
22/10/22	63.30	50.16	13.14	81.27	79.83	80.98	80.02	-0.19	7.60	3.40	1.055	24	0	
23/10/22	63.60	50.79	12.81	80.92	79.48	80.74	79.78	-0.30	7.60	3.40	1.025	24	0	
24/10/22	63.24	50.59	12.65	80.95	79.51	80.77	79.80	-0.29	7.60	3.40	1.010	24	0	
25/10/22	63.48	50.71	12.77	80.53	79.09	80.37	79.41	-0.32	7.60	3.40	1.016	24	0	
26/10/22	62.91	50.44	12.47	80.56	79.12	80.42	79.46	-0.34	7.60	3.40	0.990	24	0	
27/10/22	63.48	50.78	12.70	80.58	79.14	80.42	79.46	-0.32	7.60	3.40	1.009	24	0	
28/10/22	63.55	50.78	12.77	80.75	79.31	80.61	79.65	-0.34	7.60	3.40	1.018	24	0	
29/10/22	63.08	50.22	12.86	80.55	79.11	80.41	79.45	-0.34	7.60	3.40	1.020	24	0	
30/10/22	62.92	49.92	13.00	80.52	79.08	80.37	79.41	-0.33	7.60	3.40	1.031	24	0	
31/10/22	63.52	50.50	13.02	80.69	79.25	80.54	79.58	-0.33	7.60	3.40	1.038	24	0	
01/11/22	63.61	50.65	12.96	80.83	79.39	80.69	79.73	-0.34	7.60	3.40	1.036	24	0	
02/11/22	63.36	50.26	13.10	80.56	79.12	80.41	79.45	-0.33	7.60	3.40	1.042	24	0	
03/11/22	63.41	50.27	13.14	80.53	79.09	80.38	79.42	-0.33	7.60	3.40	1.046	24	0	
04/11/22	63.50	50.35	13.15	80.51	79.07	80.37	79.41	-0.34	7.60	3.40	1.046	24	0	
05/11/22	63.05	49.84	13.21	80.57	79.13	80.41	79.45	-0.32	7.60	3.40	1.053	24	0	
06/11/22	62.97	49.76	13.21	80.61	79.17	80.44	79.48	-0.31	7.60	3.40	1.051	24	0	
07/11/22	62.49	49.31	13.18	80.55	79.11	80.39	79.43	-0.32	7.60	3.40	1.049	24	0	
08/11/22	62.95	49.51	13.44	80.56	79.12	80.38	79.42	-0.30	7.60	3.40	1.070	24	0	
09/11/22	63.39	49.85	13.54	80.43	78.99	80.23	79.27	-0.28	7.60	3.40	1.078	24	0	
10/11/22	63.67	50.18	13.49	80.49	79.05	80.30	79.34	-0.29	7.60	3.40	1.071	24	0	
11/11/22	63.73	50.17	13.56	80.50	79.06	80.32	79.36	-0.30	7.60	3.40	1.076	24	0	
12/11/22	63.47	50.16	13.31	80.51	79.07	80.34	79.38	-0.31	7.60	3.40	1.058	24	0	
13/11/22	63.44	50.20	13.24	80.51	79.07	80.35	79.39	-0.32	7.60	3.40	1.052	24	0	
14/11/22	63.55	50.62	12.93	80.55	79.11	80.40	79.44	-0.33	7.60	3.40	1.029	24	0	
15/11/22	63.25	50.05	13.20	80.83	79.39	80.65	79.69	-0.30	7.60	3.40	1.053	24	0	
16/11/22	63.14	49.87	13.27	80.60	79.16	80.44	79.48	-0.32	7.60	3.40	1.057	24	0	
17/11/22	62.80	49.67	13.13	80.36	78.92	80.22	79.26	-0.34	7.60	3.40	1.042	24	0	
18/11/22	62.74	49.68	13.06	80.48	79.04	80.34	79.38	-0.34	7.60	3.40	1.037	24	0	
19/11/22	62.75	49.58	13.17	80.41	78.97	80.26	79.30	-0.33	7.60	3.40	1.046	24	0	
20/11/22	63.86	50.30	13.56	80.55	79.11	80.37	79.41	-0.30	7.60	3.40	1.076	24	0	
Итого:				2499.91	2455.10	2494.65	2464.80	-9.70			32.386	744	0	
Средние:	63.36	50.24	13.12						7.60	3.40				
итоговые параметры на 21/11/22г. 9 ч														

Дата	v1	m1	v2	m2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
21/11/22	2560.96	2515.01	2557.94	2524.84	-9.83	33.229	762	5

Период нормального расчета 744ч  
Период отсутствия счета за энергию 0ч  
Время работы прибора после сброса 767ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

