

котлостроительная 25-1 декабрь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/12/22г. - 22/01/23г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
 Адрес: ул. Котлостроительная д. 25/1
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
 Договорные расходы: _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут
 М сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут
 Тхв= 3.80 Град С
 заводской номер 00240803

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 пределы измерений: _____
 G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.05 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХС4С1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	V2	V3	M1	M2	M3	T	T	T	T	T	T	T	P1	P2	P3	Q0	VНР	ВОС	НС
21/12/22	68.72	54.00	14.72	87.82	85.90	87.13	85.93	-0.03	7.60	3.40	1.271	24	0												
22/12/22	65.65	51.75	13.90	87.54	85.86	86.96	85.84	0.02	7.60	3.40	1.198	24	0												
23/12/22	65.49	51.45	14.04	87.57	85.89	87.01	85.90	-0.01	7.60	3.40	1.212	24	0												
24/12/22	65.24	51.15	14.09	87.61	85.93	87.03	85.96	-0.03	7.60	3.40	1.218	24	0												
25/12/22	65.19	50.89	14.30	87.46	85.78	86.85	85.81	-0.03	7.60	3.40	1.233	24	0												
26/12/22	64.57	50.97	13.60	87.44	85.76	86.87	85.83	-0.07	7.60	3.40	1.172	24	0												
27/12/22	64.13	50.80	13.33	87.45	85.77	86.90	85.87	-0.10	7.60	3.40	1.149	24	0												
28/12/22	65.01	51.46	13.55	87.49	85.81	86.93	85.83	-0.02	7.60	3.40	1.171	24	0												
29/12/22	65.60	51.57	14.03	87.65	85.95	86.97	85.84	0.11	7.60	3.40	1.210	24	0												
30/12/22	64.99	51.11	13.88	87.59	85.91	86.83	85.76	0.15	7.60	3.40	1.198	24	0												
31/12/22	65.24	51.28	13.96	87.72	86.04	86.84	85.76	0.28	7.60	3.40	1.207	24	0												
01/01/23	65.57	52.41	13.16	87.96	86.28	87.07	85.91	0.37	7.60	3.40	1.142	24	0												
02/01/23	64.85	51.48	13.37	87.98	86.30	87.01	85.92	0.38	7.60	3.40	1.161	24	0												
03/01/23	64.84	51.70	13.14	88.03	86.35	87.05	85.95	0.40	7.60	3.40	1.141	24	0												
04/01/23	64.09	51.05	13.04	87.95	86.28	86.98	85.89	0.39	7.60	3.40	1.131	24	0												
05/01/23	64.92	51.27	13.65	88.14	86.46	87.14	86.07	0.39	7.60	3.40	1.186	24	0												
06/01/23	65.21	51.62	13.59	88.12	86.40	87.17	86.06	0.34	7.60	3.40	1.182	24	0												
07/01/23	73.66	57.22	16.44	89.06	86.97	87.92	86.58	0.39	7.60	3.40	1.438	24	0												
08/01/23	74.35	56.92	17.43	89.21	87.05	88.01	86.69	0.36	7.60	3.40	1.522	24	0												
09/01/23	74.08	56.29	17.79	89.05	86.89	87.83	86.57	0.32	7.60	3.40	1.553	24	0												
10/01/23	73.89	55.55	18.34	166.68	162.64	164.31	161.95	0.69	7.60	3.40	2.994	24	0												
11/01/23	74.31	56.05	18.26	222.30	216.85	219.10	215.90	0.95	7.60	3.40	3.976	24	0												
12/01/23	70.16	53.45	16.71	220.54	215.69	217.67	214.75	0.94	7.60	3.40	3.621	24	0												
13/01/23	68.92	52.66	16.26	219.92	215.30	217.18	214.34	0.96	7.60	3.40	3.515	24	0												
14/01/23	67.97	52.37	15.60	219.67	215.10	217.15	214.32	0.96	7.60	3.40	3.368	24	0												
15/01/23	67.95	52.40	15.55	219.90	215.35	217.40	214.60	0.75	7.60	3.40	3.366	24	1												
16/01/23	65.93	51.12	14.81	209.47	205.35	211.29	204.77	0.58	7.60	3.40	3.054	23	1												
17/01/23	65.28	50.87	14.41	217.70	213.46	215.63	212.97	0.49	7.60	3.40	3.090	24	0												
18/01/23	64.73	50.49	14.24	217.47	213.31	215.63	212.83	0.48	7.60	3.40	3.053	24	0												
19/01/23	64.75	50.50	14.25	217.53	213.40	215.43	212.83	0.57	7.60	3.40	3.054	24	0												
20/01/23	64.47	50.66	13.81	217.84	213.72	215.67	213.07	0.65	7.60	3.40	2.967	24	0												
21/01/23	65.78	50.94	14.84	218.44	214.16	215.99	213.32	0.84	7.60	3.40	3.195	24	0												
22/01/23	64.91	50.53	14.38	218.20	214.01	215.74	213.15	0.86	7.60	3.40	3.092	24	0												
Итого:				4544.50	4451.92	4500.49	4438.77	13.15			167.040	1791	1												

Средние: 166.98 | 52.24 | 14.74 | 7.60 | 3.40

Итоговые параметры на 23/01/23г. 10 ч

Дата	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	T	Q0	VНР	ВОС
23/01/23	9740.81	9550.87	9681.15	9553.36	-2.49	137.621	2274	6			

период нормальный работы 791ч
 период отсутств. счета Тепл. Энергии 1ч
 время работы прибора после сброса 2280ч