

Котлостроительная 25-1 февраль 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 20/01/22г.-20/02/22г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
 Адрес: Ул. Котлостроительная д.25/1
 Теплоучислитель ВК77 сет.Н 1
 Договорные расходы:
 М сет.воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N:
 Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

заводской номер 00147074 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	ч
20/01/22	69.70	54.16	15.54	225.86	220.94	222.66	219.65	1.29	7.00	7.00	3.429	24	0	0	0	0
21/01/22	68.51	53.50	15.01	225.04	220.25	222.02	219.07	1.18	7.00	7.00	3.303	24	0	0	0	0
22/01/22	68.60	53.59	15.01	225.23	220.46	222.28	219.34	1.12	7.00	7.00	3.308	24	0	0	0	0
23/01/22	68.64	53.51	15.13	225.17	220.37	222.33	219.37	1.00	7.00	7.00	3.334	24	0	0	0	0
24/01/22	69.24	53.62	15.62	225.34	220.53	222.60	219.60	0.93	7.00	7.00	3.442	24	0	0	0	0
25/01/22	70.71	54.64	16.07	225.32	220.31	222.55	219.47	0.84	7.00	7.00	3.538	24	0	0	0	0
26/01/22	69.40	54.04	15.36	224.90	220.07	222.44	219.42	0.65	7.00	7.00	3.377	24	0	0	0	0
27/01/22	73.11	56.40	16.71	225.96	220.58	223.12	219.84	0.74	7.00	7.00	3.682	24	0	0	0	0
28/01/22	70.87	54.87	16.00	225.32	220.25	222.70	219.59	0.66	7.00	7.00	3.521	24	0	0	0	0
29/01/22	68.26	53.47	14.79	224.18	219.47	221.93	218.96	0.51	7.00	7.00	3.242	24	0	0	0	0
30/01/22	68.42	53.37	15.05	224.30	219.53	222.10	219.16	0.37	7.00	7.00	3.298	24	0	0	0	0
31/01/22	68.80	53.79	15.01	224.54	219.75	222.44	219.46	0.29	7.00	7.00	3.296	24	0	0	0	0
01/02/22	68.82	53.95	14.87	222.38	217.61	220.49	217.53	0.08	7.00	7.00	3.234	24	0	0	0	0
02/02/22	67.33	53.72	14.87	220.70	216.01	218.99	216.05	-0.04	7.00	7.00	3.210	24	0	0	0	0
03/02/22	67.33	53.23	14.10	220.31	215.79	218.85	215.95	-0.16	7.00	7.00	3.037	24	0	0	0	0
04/02/22	68.91	54.34	14.57	221.10	216.40	219.52	216.52	-0.12	7.00	7.00	3.146	24	0	0	0	0
05/02/22	68.89	53.98	14.91	220.93	216.19	219.31	216.36	-0.17	7.00	7.00	3.221	24	0	0	0	0
06/02/22	68.77	53.74	15.03	220.89	216.19	219.30	216.34	-0.15	7.00	7.00	3.245	24	0	0	0	0
07/02/22	68.62	53.65	14.97	220.42	215.75	218.92	215.99	-0.24	7.00	7.00	3.230	24	0	0	0	0
08/02/22	68.59	53.80	14.79	220.22	215.56	218.77	215.83	-0.27	7.00	7.00	3.185	24	0	0	0	0
09/02/22	68.45	53.94	14.51	220.34	215.71	218.99	216.04	-0.33	7.00	7.00	3.129	24	0	0	0	0
10/02/22	68.91	54.14	14.77	220.43	215.69	219.09	216.13	-0.44	7.00	7.00	3.184	24	0	0	0	0
11/02/22	68.60	53.84	14.76	220.24	215.59	218.96	216.02	-0.43	7.00	7.00	3.179	24	0	0	0	0
12/02/22	68.68	53.74	14.94	220.24	215.58	218.96	216.04	-0.46	7.00	7.00	3.219	24	0	0	0	0
13/02/22	68.95	54.09	14.86	220.41	215.69	219.13	216.18	-0.49	7.00	7.00	3.203	24	0	0	0	0
14/02/22	69.36	54.55	14.81	220.41	215.64	219.16	216.14	-0.50	7.00	7.00	3.191	24	0	0	0	0
15/02/22	64.75	51.48	13.27	221.55	217.28	220.71	217.99	-0.71	7.00	7.00	2.875	24	0	0	0	0
16/02/22	69.08	54.52	14.56	227.59	222.73	225.99	222.89	-0.16	7.00	7.00	3.240	24	0	0	0	0
17/02/22	69.04	54.27	14.77	223.00	218.25	220.95	217.93	0.32	7.00	7.00	3.222	24	0	0	0	0
18/02/22	68.23	53.78	14.45	219.97	215.33	217.61	214.70	0.63	7.00	7.00	3.108	24	0	0	0	0
19/02/22	68.01	53.45	14.56	220.19	215.62	217.59	214.72	0.90	7.00	7.00	3.136	24	0	0	0	0
20/02/22	68.49	53.85	14.64	220.40	215.79	217.62	214.69	1.10	7.00	7.00	3.157	24	0	0	0	0
Итого:				7122.88	6970.91	7058.08	6962.97	7.94				1104.121	768	0		

Средние: 168.85 | 53.91 | 14.94
 Итоговые параметры на 21/02/22г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	кг/см2	ч	ч	ч
21/02/22	140577.50	137733.36	141361.30	139357.10	-1623.74	1683.478	24072	241	

период нормальной работы 768ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 24313ч
 Представитель абонента
 Представитель теплоснабж.организации
 Страница 1