

Москатова 25 ГВС ноябрь 2022

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 15/11/22г.-18/12/22г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда  
Адрес: Ул.Москатова д.25  
Теплосчетчик ВКТ7 сет.Н 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С  
Заводской номер 00271871

договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2533 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
15/11/22	59.78	43.79	15.99	27.33	26.88	14.75	14.63	12.25	4.69	4.25	0.904	0.488	24	0	
16/11/22	59.70	43.46	16.24	31.07	30.58	17.85	17.61	12.97	4.69	4.28	0.993	0.503	24	0	
17/11/22	58.88	41.72	17.16	29.26	28.80	17.30	17.09	11.71	4.81	4.39	0.924	0.441	24	0	
18/11/22	58.99	41.21	17.78	28.85	28.40	16.63	16.44	11.96	4.85	4.43	0.939	0.444	24	0	
19/11/22	58.57	40.88	17.69	29.29	28.85	15.32	15.20	13.65	4.83	4.44	0.999	0.501	24	0	
20/11/22	58.45	39.32	19.13	26.71	26.30	13.26	13.26	13.04	4.82	4.48	0.949	0.464	24	0	
21/11/22	59.25	39.82	19.43	25.10	24.70	13.06	13.06	11.64	4.85	4.51	0.883	0.421	24	0	
22/11/22	49.52	36.76	12.76	22.72	22.47	12.68	12.62	9.85	4.91	4.61	0.596	0.299	24	0	
23/11/22	58.80	42.10	16.70	32.43	31.90	19.47	19.24	12.66	4.85	4.39	1.001	0.478	24	0	
24/11/22	58.74	40.82	17.92	28.36	27.92	16.25	16.06	11.86	4.84	4.50	0.926	0.435	24	0	
25/11/22	58.59	40.25	18.34	27.78	27.34	15.91	15.76	11.58	4.85	4.48	0.908	0.418	24	0	
26/11/22	58.42	40.15	18.27	28.67	28.22	15.70	15.55	12.67	4.83	4.44	0.959	0.458	24	0	
27/11/22	51.04	36.72	14.32	30.59	30.23	15.55	15.55	14.68	4.80	4.40	0.899	0.466	24	0	
28/11/22	56.60	38.47	18.13	27.27	26.85	14.96	14.95	11.90	4.83	4.43	0.881	0.412	24	0	
29/11/22	57.35	38.89	18.46	29.97	29.51	16.61	16.50	13.01	4.82	4.41	0.983	0.455	24	0	
30/11/22	58.57	39.44	19.13	30.52	30.03	18.55	18.34	11.69	4.81	4.43	0.978	0.409	24	0	
01/12/22	58.18	39.67	18.51	29.18	28.72	17.68	17.50	11.22	4.60	4.20	0.922	0.396	24	0	
02/12/22	50.77	35.03	15.74	8.60	8.48	2.77	2.76	5.72	4.56	4.33	0.309	0.136	24	0	
03/12/22	55.78	42.06	13.72	18.53	18.24	10.54	10.47	7.77	3.64	2.97	0.539	0.231	24	0	
04/12/22	54.97	40.37	14.60	16.24	16.05	7.00	6.95	9.10	3.20	2.90	0.555	0.272	24	0	
05/12/22	57.04	44.02	13.02	17.26	17.01	9.14	9.05	7.96	2.84	2.46	0.530	0.247	24	0	
06/12/22	60.51	45.89	14.62	26.02	25.57	15.13	14.99	10.58	3.02	2.74	0.805	0.359	24	0	
07/12/22	58.20	40.55	17.65	16.25	15.98	11.70	11.61	4.37	5.22	4.53	0.442	0.199	24	0	
08/12/22	47.31	33.48	13.83	15.38	15.22	8.91	8.86	6.36	5.92	5.63	0.403	0.244	24	0	
09/12/22	51.18	40.77	10.41	38.27	37.81	22.39	22.20	15.61	4.28	3.17	0.955	0.548	24	0	
10/12/22	55.40	45.28	10.12	43.43	42.81	31.31	31.03	11.78	3.38	1.74	0.909	0.465	24	0	
11/12/22	54.90	44.17	10.73	37.60	37.09	26.05	25.85	11.24	3.47	2.30	0.837	0.408	24	0	
12/12/22	54.12	42.67	11.45	34.32	33.86	22.41	22.23	11.63	3.48	1.76	0.826	0.436	24	0	
13/12/22	54.32	42.50	11.82	34.52	34.05	23.93	23.72	10.33	3.60	1.95	0.787	0.362	24	0	
14/12/22	54.61	42.95	11.66	28.78	28.37	18.73	18.56	9.81	3.44	2.26	0.701	0.351	24	0	
15/12/22	56.19	43.97	12.22	40.67	40.03	28.51	28.27	11.76	3.60	2.04	0.943	0.455	24	0	
16/12/22	56.71	44.41	12.30	42.53	41.88	30.35	30.11	11.77	3.53	2.01	0.976	0.465	24	0	
17/12/22	54.57	42.53	12.04	23.83	23.50	15.74	15.62	7.88	3.88	2.80	0.577	0.250	24	0	
18/12/22	54.24	42.86	11.38	23.94	23.64	14.86	14.74	8.90	3.22	3.25	0.604	0.275	24	0	
Итого:				951.27	937.29	571.00	566.38	370.91			27.342	13.191	816	0	
Средние:	56.18	41.09	15.09						4.29	3.64					
Итоговые параметры на 19/12/22г. 11 ч															

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/12/22	25083.89	24766.69	1208.24	1197.94	23568.75	1082.326	787.057	20466	508

Период нормальной работы 816ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Москва 25 ГВС ноябрь 2022

время работы прибора после сброса 20974ч  
Представитель абонента  
Представитель теплоснабж. организации

