

Москатова 25 ноябрь Ц.О. 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/11/22г.-18/12/22г.
Абонент:000"УК"комфортная среда Договор N: _____
Адрес:Ул.Москатова д.25 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1 пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет.воды=_____ Т.сут Мгвс=_____ Т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00271871 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x2533 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
15/11/22	64.72	41.80	22.92	125.83	123.44	124.95	123.95	-0.51	5.82	5.26	2.827	24	0	
16/11/22	63.03	40.48	22.55	120.86	118.70	119.89	118.93	-0.23	5.86	5.36	2.674	24	0	
17/11/22	61.69	40.14	21.55	120.56	118.40	119.68	118.72	-0.32	5.85	5.35	2.549	24	0	
18/11/22	60.98	39.82	21.16	120.78	118.72	119.93	118.98	-0.26	5.87	5.36	2.509	24	0	
19/11/22	60.80	39.70	21.10	121.06	119.01	120.24	119.28	-0.27	5.87	5.36	2.507	24	0	
20/11/22	61.77	40.04	21.73	121.29	119.13	120.43	119.47	-0.34	5.90	5.39	2.587	24	0	
21/11/22	62.71	40.80	21.91	121.47	119.31	120.60	119.64	-0.33	5.88	5.37	2.609	24	0	
22/11/22	55.18	37.55	17.63	80.12	78.98	79.73	79.20	-0.22	4.29	3.96	1.386	24	0	
23/11/22	60.34	39.57	20.77	118.00	116.01	114.43	113.57	2.44	5.88	5.38	2.408	24	0	
24/11/22	61.48	39.77	21.71	119.52	117.45	118.06	117.10	0.35	5.91	5.42	2.548	24	0	
25/11/22	61.17	39.19	21.98	119.41	117.40	118.11	117.18	0.22	5.90	5.41	2.579	24	0	
26/11/22	60.98	39.02	21.96	119.42	117.40	118.14	117.18	0.22	5.90	5.41	2.577	24	0	
27/11/22	50.92	34.28	16.64	113.18	111.76	112.17	111.54	0.22	5.09	4.66	1.857	24	0	
28/11/22	59.31	37.47	21.84	117.94	116.04	116.68	115.96	0.08	5.82	5.34	2.531	24	0	
29/11/22	60.00	40.36	19.64	149.92	147.39	147.93	146.80	0.59	5.80	5.41	2.892	24	0	
30/11/22	61.66	43.69	17.97	195.21	191.75	193.43	191.64	0.11	5.76	5.46	3.441	24	0	
01/12/22	61.35	43.79	17.56	199.10	195.68	197.39	195.64	0.04	5.77	5.46	3.429	24	0	
02/12/22	61.21	43.59	17.62	199.11	195.71	197.34	195.64	0.07	5.77	5.46	3.444	24	0	
03/12/22	61.04	43.28	17.76	199.29	195.88	197.66	195.98	-0.10	5.81	5.50	3.476	24	0	
04/12/22	61.08	42.86	18.22	198.59	195.23	196.96	195.28	-0.05	5.78	5.47	3.555	24	0	
05/12/22	62.63	43.44	19.19	198.03	194.46	196.24	194.56	-0.10	5.80	5.49	3.728	24	0	
06/12/22	63.12	43.76	19.36	199.13	195.52	195.18	193.50	2.02	5.77	5.46	3.782	24	0	
07/12/22	63.30	44.37	18.93	209.38	205.55	207.04	205.11	0.44	5.83	5.48	3.887	24	0	
08/12/22	63.80	45.62	18.18	221.21	217.12	215.73	213.60	3.52	5.85	5.44	3.944	24	0	
09/12/22	63.72	45.95	17.77	218.81	214.78	216.34	214.18	0.60	5.87	5.46	3.813	24	0	
10/12/22	62.91	45.75	17.16	215.84	212.00	214.11	211.95	0.05	5.78	5.38	3.634	24	0	
11/12/22	62.63	45.89	16.74	216.33	212.46	214.60	212.45	0.01	5.81	5.41	3.554	24	0	
12/12/22	61.88	45.77	16.11	218.23	214.41	216.02	213.88	0.53	5.80	5.40	3.447	24	0	
13/12/22	61.27	45.47	15.80	217.65	213.93	216.16	214.05	-0.12	5.83	5.42	3.377	24	0	
14/12/22	63.02	46.49	16.53	217.88	213.93	216.30	214.14	-0.21	5.85	5.44	3.532	24	0	
15/12/22	62.36	45.96	16.40	217.55	213.63	216.04	213.88	-0.25	5.86	5.46	3.502	24	0	
16/12/22	62.60	46.07	16.53	217.35	213.43	215.86	213.74	-0.31	5.86	5.45	3.523	24	0	
17/12/22	63.80	47.08	16.72	217.78	213.70	216.36	214.17	-0.47	5.85	5.44	3.567	24	0	
18/12/22	63.24	47.06	16.18	218.05	214.09	216.92	214.68	-0.59	5.86	5.45	3.462	24	0	

Итого:				5783.88	5682.40	5726.65	5675.57	6.83			105.137	816	0	
Средние:	61.52	42.53	18.99						5.77	5.35				
Итоговые параметры на 19/12/22г. 11 ч														

Дата	v1	m1	v2	m2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/12/22	75191.35	73822.72	71858.39	71109.59	2713.13	1219.267	20466	508

Период нормальной работы 816ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

москатова 25 ноябрь Ц.О. 2022

время работы прибора после сброса 20974ч
представитель абонента представитель теллоснабж. организации

