

Москва 25 Ц.О.декабрь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/12/22г. -19/01/23г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: Ул. Москатова Д.25

Тепловычислитель ВК77 сет.Н 1

Договорные расходы:

М сет. воды= Т.СУТ МГВС=

ТХв= 5.00 Град С

заводской номер 00271871

Договор N:

Тип расходомера:

Г под шах= 2.00 м3/ч Г под мин= 1.00 м3/ч

Г обр шах= 2.00 м3/ч Г обр мин= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x2533 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	T	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Гкал	Ч	Ч	Ч
19/12/22	63.31	46.72	16.59	216.88	212.89	215.56	213.40	-0.51	5.87	5.46	3.528	0				
20/12/22	64.18	46.94	17.24	215.15	211.08	214.11	211.95	-0.87	5.85	5.44	3.638	0				
21/12/22	63.30	46.58	16.72	215.42	211.50	214.48	212.33	-0.83	5.86	5.45	3.534	0				
22/12/22	63.61	46.96	16.65	217.39	213.35	216.23	214.04	-0.69	5.86	5.43	3.548	0				
23/12/22	63.29	46.81	16.48	216.98	213.00	215.86	213.70	-0.70	5.86	5.43	3.506	0				
24/12/22	63.18	46.57	16.61	216.64	212.74	215.53	213.37	-0.63	5.86	5.43	3.530	0				
25/12/22	63.14	46.66	16.48	216.47	212.55	215.39	213.23	-0.68	5.86	5.44	3.498	0				
26/12/22	61.89	45.17	16.72	203.35	199.77	202.16	200.19	-0.42	5.58	5.19	3.337	0				
27/12/22	62.01	45.26	16.75	214.31	210.54	212.76	210.68	-0.14	5.85	5.43	3.522	0				
28/12/22	62.00	45.39	16.61	214.98	211.19	213.28	211.16	0.03	5.77	5.35	3.505	0				
29/12/22	62.87	45.80	17.07	214.85	211.00	213.11	211.15	-0.15	5.82	5.40	3.598	0				
30/12/22	63.28	46.22	17.06	214.56	210.65	213.11	210.95	-0.30	5.80	5.38	3.591	0				
31/12/22	62.59	46.09	16.50	214.25	210.41	212.86	210.70	-0.29	5.80	5.38	3.470	0				
01/01/23	62.46	45.96	16.50	214.36	210.52	212.70	210.54	-0.02	5.77	5.35	3.470	0				
02/01/23	62.74	46.11	16.63	214.25	210.40	212.56	210.40	0.00	5.80	5.37	3.495	0				
03/01/23	63.03	46.40	16.63	213.80	209.86	212.08	209.92	-0.06	5.77	5.34	3.483	0				
04/01/23	63.26	46.61	16.65	213.50	209.60	211.75	209.59	0.01	5.78	5.38	3.487	0				
05/01/23	62.56	46.10	16.46	213.59	209.74	211.78	209.65	0.09	5.80	5.35	3.448	0				
06/01/23	62.26	45.92	16.34	213.36	209.59	211.50	209.38	0.21	5.84	5.41	3.419	0				
07/01/23	64.28	45.93	18.35	213.13	209.12	210.93	208.77	0.35	5.80	5.42	3.833	0				
08/01/23	64.67	45.47	19.20	212.79	208.72	210.44	208.34	0.38	5.84	5.42	4.004	0				
09/01/23	64.31	44.47	19.84	207.33	203.43	205.13	203.23	0.20	5.58	5.18	4.031	0				
10/01/23	62.59	43.41	19.18	212.49	208.70	209.66	207.76	0.94	5.77	5.35	3.995	0				
11/01/23	63.12	43.30	19.82	212.50	208.67	209.87	207.95	0.72	5.78	5.35	4.130	0				
12/01/23	63.72	43.92	19.80	212.51	208.59	210.01	208.11	0.48	5.82	5.39	4.124	0				
13/01/23	63.85	44.01	19.84	206.64	202.77	204.29	202.38	0.39	5.79	5.34	4.018	0				
14/01/23	63.49	44.08	19.41	205.54	201.73	203.28	201.36	0.37	5.88	5.43	3.910	0				
15/01/23	64.04	44.59	19.45	205.70	201.82	203.61	201.69	0.13	5.80	5.35	3.921	0				
16/01/23	64.73	45.54	19.19	207.20	203.27	205.16	203.19	0.08	5.85	5.39	3.899	0				
17/01/23	63.18	43.99	19.19	194.28	190.69	192.68	191.00	-0.31	5.74	5.36	3.657	0				
18/01/23	63.57	44.32	19.25	193.89	190.29	192.32	190.59	-0.30	5.81	5.43	3.658	0				
19/01/23	63.60	44.93	18.67	201.03	197.31	199.54	197.68	-0.37	5.81	5.38	3.683	0				
Итого:				6759.12	6635.49	6703.93	6638.38	-2.89			117.470	768	0			
Средние:	63.25	45.51	17.74						5.80	5.38						
Итоговые параметры на 20/01/23г. 9 ч																



Дата V1 M1 V2 M2 T M3 T MГ Q0 ВНР ВОС Ч Ч Ч
 20/01/23 1 81928.47 80436.61 78540.21 77726.13 2710.48 1336.521 21232 508
 период нормальной работы 768ч
 период отсутствия учета тепл.энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 21740ч
 Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации
 Страница 1