

Седова 10-1 ГВС июль 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/06/22г.-19/07/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда" Договор N: _____
 Адрес: ул. Седова д.10/1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВК7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходи: G под max= 2.00 м3/ч G под тп= 1.00 м3/ч
 м сет. воды= _____ т.сут мГвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр тп= 1.00 м3/ч
 тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕ4F0 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
17/06/22	73.69	70.89	2.80	73.85	72.07	72.05	70.43	1.64	7.00	7.00	0.199	24	0	
18/06/22	22.54	22.38	0.16	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
19/06/22	21.31	21.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
20/06/22	24.38	29.86	-5.48	0.17	0.17	0.18	0.18	-0.01	7.00	7.00	0.000	24	0	*
21/06/22	21.33	21.57	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
22/06/22	76.20	67.57	8.63	30.11	29.34	24.14	23.63	5.71	7.00	7.00	0.250	24	0	
23/06/22	75.85	70.27	5.58	114.29	111.35	109.25	106.85	4.50	7.00	7.00	0.611	24	0	
24/06/22	75.95	70.55	5.40	106.37	103.66	103.47	101.15	2.51	7.00	7.00	0.562	24	0	
25/06/22	80.13	74.65	5.48	121.23	117.87	118.07	115.17	2.70	7.00	7.00	0.647	24	0	
26/06/22	82.32	76.34	5.98	123.24	119.60	120.03	116.93	2.67	7.00	7.00	0.719	24	0	
27/06/22	83.97	79.02	4.95	49.45	47.94	48.09	46.78	1.16	7.00	7.00	0.243	24	0	
28/06/22	22.43	22.48	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
29/06/22	21.86	22.01	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
30/06/22	82.57	76.63	5.94	35.55	34.49	34.49	33.58	0.91	7.00	7.00	0.205	24	0	
01/07/22	87.32	82.66	4.66	122.98	118.97	119.74	116.19	2.78	7.00	7.00	0.556	24	0	
02/07/22	85.72	80.46	5.26	122.82	118.95	119.94	116.57	2.38	7.00	7.00	0.627	24	0	
03/07/22	85.17	81.48	3.69	128.76	124.74	125.85	122.21	2.53	7.00	7.00	0.459	24	0	
04/07/22	87.79	83.36	4.43	121.19	117.21	118.44	114.90	2.31	7.00	7.00	0.521	24	0	
05/07/22	88.53	83.63	4.90	116.75	112.86	114.05	110.61	2.25	7.00	7.00	0.556	24	0	
06/07/22	90.42	86.20	4.22	47.34	45.71	46.26	44.79	0.92	7.00	7.00	0.198	24	0	
07/07/22	85.77	77.80	7.97	40.73	39.43	39.67	38.61	0.82	7.00	7.00	0.315	24	0	
08/07/22	90.43	84.41	6.02	119.03	114.91	116.25	112.68	2.23	7.00	7.00	0.693	24	0	
09/07/22	85.87	81.03	4.84	124.52	120.56	121.54	118.05	2.51	7.00	7.00	0.584	24	0	
10/07/22	88.91	83.57	5.34	128.00	123.67	124.84	121.08	2.59	7.00	7.00	0.664	24	0	
11/07/22	81.50	76.71	4.79	116.61	113.23	113.62	110.67	2.56	7.00	7.00	0.544	24	0	
12/07/22	87.00	81.81	5.19	122.80	118.81	119.56	116.07	2.74	7.00	7.00	0.619	24	0	
13/07/22	87.44	81.63	5.81	120.86	116.90	117.66	114.28	2.62	7.00	7.00	0.682	24	0	
14/07/22	86.35	81.09	5.26	122.50	118.57	119.33	115.91	2.66	7.00	7.00	0.625	24	0	
15/07/22	86.66	81.51	5.15	123.06	119.12	119.91	116.45	2.67	7.00	7.00	0.613	24	0	
16/07/22	89.20	83.69	5.51	121.79	117.67	118.72	115.12	2.55	7.00	7.00	0.651	24	0	
17/07/22	92.23	86.54	5.69	123.85	119.42	120.83	116.97	2.45	7.00	7.00	0.683	24	0	
18/07/22	89.46	84.43	5.03	43.48	42.00	42.42	41.12	0.88	7.00	7.00	0.215	24	0	
19/07/22	76.75	71.76	4.99	83.31	81.12	81.36	79.46	1.66	7.00	7.00	0.406	24	0	

Итого: | | | | 2704.66 | 2620.36 | 2629.76 | 2556.44 | 63.92 | | | 13.647 | 792 | 0 | | |
 Средние: | 73.24 | 69.07 | 4.17 | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |
 Итоговые параметры на 20/07/22г. 9 ч

Дата	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/07/22	73934.57	73917.04	72473.66	1460.91	195.360	6477	1539

период нормальной работы 792ч
 период отсутствия тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 8016ч

