

Седова 10-1 ГВС июнь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/06/23г.-17/07/23г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"

Договор N: _____

Адрес: Ул. Седова д.10/1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

М сет.воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00112575

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0xЕ4F0 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
17/06/23	66.63	60.89	5.74	94.19	92.30	93.76	92.13	0.17	7.00	7.00	0.536	24	0	
18/06/23	68.65	61.64	7.01	90.96	89.00	91.42	89.82	-0.82	7.00	7.00	0.621	24	0	
19/06/23	67.37	61.82	5.55	89.34	87.50	89.38	87.81	-0.31	7.00	7.00	0.490	24	0	
20/06/23	67.57	61.63	5.94	88.69	86.84	88.85	87.30	-0.46	7.00	7.00	0.516	24	0	
21/06/23	65.55	59.56	5.99	85.04	83.37	85.61	84.21	-0.84	7.00	7.00	0.498	24	0	
22/06/23	64.28	58.25	6.03	84.22	82.61	84.82	83.48	-0.87	7.00	7.00	0.504	24	0	
23/06/23	64.97	58.62	6.35	82.16	80.57	83.06	81.75	-1.18	7.00	7.00	0.518	24	0	
24/06/23	64.34	58.70	5.64	92.27	90.55	93.21	91.70	-1.15	7.00	7.00	0.513	24	0	
25/06/23	67.33	61.48	5.85	102.03	99.91	101.33	99.58	0.33	7.00	7.00	0.588	24	0	
26/06/23	67.64	62.19	5.45	89.36	87.51	90.39	88.76	-1.25	7.00	7.00	0.474	24	0	
27/06/23	64.83	58.84	5.99	84.85	83.21	86.35	84.95	-1.74	7.00	7.00	0.496	24	0	
28/06/23	66.54	60.29	6.25	87.46	85.70	87.74	86.26	-0.56	7.00	7.00	0.541	24	0	
29/06/23	67.75	63.72	4.03	91.45	89.58	91.55	89.85	-0.27	7.00	7.00	0.361	24	0	
30/06/23	65.27	60.60	4.67	90.42	88.67	90.31	88.81	-0.14	7.00	7.00	0.419	24	0	
01/07/23	66.96	61.36	5.60	93.02	91.10	93.58	91.97	-0.87	7.00	7.00	0.513	24	0	
02/07/23	69.18	63.69	5.49	96.16	94.07	96.04	94.26	-0.19	7.00	7.00	0.515	24	0	
03/07/23	71.52	65.68	5.84	94.32	92.16	94.11	92.24	-0.08	7.00	7.00	0.536	24	0	
04/07/23	70.30	64.69	5.61	82.79	80.94	83.27	81.68	-0.74	7.00	7.00	0.449	24	0	
05/07/23	70.38	64.55	5.83	89.42	87.44	89.41	87.71	-0.27	7.00	7.00	0.508	24	0	
06/07/23	70.17	64.44	5.73	90.61	88.60	90.49	88.78	-0.18	7.00	7.00	0.506	24	0	
07/07/23	70.67	65.19	5.48	96.42	94.24	96.40	94.53	-0.29	7.00	7.00	0.513	24	0	
08/07/23	70.24	65.12	5.12	95.61	93.47	95.98	94.14	-0.67	7.00	7.00	0.469	24	0	
09/07/23	71.93	66.86	5.07	102.81	100.41	102.37	100.30	0.11	7.00	7.00	0.505	24	0	
10/07/23	68.31	63.50	4.81	103.11	100.92	103.04	101.14	-0.22	7.00	7.00	0.483	24	0	
11/07/23	65.41	60.56	4.85	92.32	90.52	96.07	90.71	-0.19	7.00	7.00	0.438	23	1	*
12/07/23	64.36	58.81	5.55	95.56	93.75	96.08	94.56	-0.81	7.00	7.00	0.523	24	0	
13/07/23	68.41	64.40	4.01	102.72	100.55	102.21	100.27	0.28	7.00	7.00	0.408	24	0	
14/07/23	66.76	62.22	4.54	99.18	97.18	99.39	97.61	-0.43	7.00	7.00	0.437	24	0	
15/07/23	66.66	62.43	4.23	98.75	96.76	98.38	96.61	0.15	7.00	7.00	0.412	24	0	
16/07/23	70.37	65.77	4.60	105.70	103.35	105.46	103.39	-0.04	7.00	7.00	0.472	24	0	
17/07/23	68.77	64.31	4.46	99.24	97.12	99.18	97.29	-0.17	7.00	7.00	0.429	24	0	

Итого: | | | | 2890.18 | 2829.90 | 2899.24 | 2843.60 | -13.70 | | | | 15.191 | 743 | 1 | |

Средние: | 67.71 | 62.32 | 5.39 | | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |
Итоговые параметры на 18/07/23г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
18/07/23	103573.52	101504.96	101586.97	99729.28	1775.68	378.409	15181	1549

Период нормальной работы 743ч

Период отсчета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 16730ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

