

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: 000 "УК" Комфортная среда
Адрес: ул. Роза Люксембург д. 240/5
Тепловычислитель ВК7/Сет. N 1
Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут
М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00180680

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x820B ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				М3	Т	М3	Т	Т	М3	Т	Т	Т	Т	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Гкал	Ч	Ч	Ч
20/12/21	162.86	47.07	15.79	144.93	142.31	145.13	143.64	143.64	143.64	1.33	143.64	143.64	143.64	143.64	-1.33	6.30	2.70	2.254	24	0	0
21/12/21	164.33	47.65	16.68	142.68	140.01	142.79	141.27	141.27	141.27	-1.26	141.27	141.27	141.27	141.27	-1.26	6.30	2.70	2.342	24	0	0
22/12/21	173.39	52.33	21.06	147.20	143.67	146.95	145.05	145.05	145.05	-1.38	145.05	145.05	145.05	145.05	-1.38	6.30	2.70	3.034	24	0	0
23/12/21	177.35	54.29	23.06	146.58	142.71	144.28	144.29	144.29	144.29	-1.58	144.29	144.29	144.29	144.29	-1.58	6.30	2.70	3.301	24	0	0
24/12/21	175.38	53.06	22.32	144.78	141.13	144.68	142.76	142.76	142.76	-1.63	142.76	142.76	142.76	142.76	-1.63	6.30	2.70	3.159	24	0	0
25/12/21	166.81	48.76	18.05	142.91	140.05	143.32	141.70	141.70	141.70	-1.65	141.70	141.70	141.70	141.70	-1.65	6.30	2.70	2.535	24	0	0
26/12/21	161.86	46.12	15.74	141.86	139.36	142.48	141.02	141.02	141.02	-1.66	141.02	141.02	141.02	141.02	-1.66	6.30	2.70	2.201	24	0	0
27/12/21	164.04	47.36	16.68	143.75	141.08	144.15	142.64	142.64	142.64	-1.56	142.64	142.64	142.64	142.64	-1.56	6.30	2.70	2.363	24	0	0
28/12/21	168.08	49.04	19.04	141.51	138.54	141.38	139.80	139.80	139.80	-1.26	139.80	139.80	139.80	139.80	-1.26	6.30	2.70	2.465	24	0	0
29/12/21	166.07	48.52	17.55	142.94	142.94	142.94	141.36	141.36	141.36	-1.22	141.36	141.36	141.36	141.36	-1.22	6.30	2.70	2.408	24	0	0
30/12/21	165.05	47.84	17.21	142.51	139.79	142.52	141.01	141.01	141.01	-0.99	141.01	141.01	141.01	141.01	-0.99	6.30	2.70	2.465	24	0	0
31/12/21	163.94	48.21	17.43	143.77	141.00	143.58	141.99	141.99	141.99	-0.89	141.99	141.99	141.99	141.99	-0.89	6.30	2.70	2.332	24	0	0
01/01/22	164.08	47.19	16.75	141.31	138.71	141.04	139.60	139.60	139.60	-0.85	139.60	139.60	139.60	139.60	-0.85	6.30	2.70	2.363	24	0	0
02/01/22	165.65	48.21	17.44	143.30	140.50	142.91	141.31	141.31	141.31	-0.81	141.31	141.31	141.31	141.31	-0.81	6.30	2.70	2.458	24	0	0
03/01/22	165.65	48.21	17.44	143.30	140.50	142.91	141.31	141.31	141.31	-0.84	141.31	141.31	141.31	141.31	-0.84	6.30	2.70	2.334	24	0	0
04/01/22	163.59	47.01	16.58	142.89	140.25	142.53	141.09	141.09	141.09	-0.82	141.09	141.09	141.09	141.09	-0.82	6.30	2.70	2.341	24	0	0
05/01/22	164.42	47.82	16.60	143.38	140.70	143.04	141.52	141.52	141.52	-0.82	141.52	141.52	141.52	141.52	-0.82	6.30	2.70	1.802	24	0	0
06/01/22	164.42	47.82	16.60	143.38	140.70	143.04	141.52	141.52	141.52	-0.82	141.52	141.52	141.52	141.52	-0.82	6.30	2.70	1.598	24	0	0
07/01/22	164.42	47.82	16.60	143.38	140.70	143.04	141.52	141.52	141.52	-0.82	141.52	141.52	141.52	141.52	-0.82	6.30	2.70	2.322	24	0	0
08/01/22	163.40	46.79	16.61	141.91	137.32	139.22	138.07	138.07	138.07	-0.75	138.07	138.07	138.07	138.07	-0.75	6.30	2.70	2.295	24	0	0
09/01/22	163.52	47.20	16.32	142.82	139.33	141.77	140.29	140.29	140.29	-0.96	140.29	140.29	140.29	140.29	-0.96	6.30	2.70	2.271	24	0	0
10/01/22	163.55	47.24	16.31	141.41	138.77	141.83	141.39	141.39	141.39	-1.21	141.39	141.39	141.39	141.39	-1.21	6.30	2.70	2.231	24	0	0
11/01/22	163.06	46.98	16.08	140.80	138.28	141.52	140.04	140.04	140.04	-1.76	140.04	140.04	140.04	140.04	-1.76	6.30	2.70	2.509	24	0	0
12/01/22	166.24	48.10	18.14	140.73	137.92	141.45	139.91	139.91	139.91	-1.99	139.91	139.91	139.91	139.91	-1.99	6.30	2.70	3.204	24	0	0
13/01/22	166.24	48.10	18.14	140.73	137.92	141.45	139.91	139.91	139.91	-1.99	139.91	139.91	139.91	139.91	-1.99	6.30	2.70	2.656	24	0	0
14/01/22	168.30	49.32	18.98	142.69	139.67	143.14	141.51	141.51	141.51	-1.84	141.51	141.51	141.51	141.51	-1.84	6.30	2.70	2.379	24	0	0
15/01/22	163.92	46.63	17.29	139.96	137.32	140.43	138.99	138.99	138.99	-1.67	138.99	138.99	138.99	138.99	-1.67	6.30	2.70	2.382	24	0	0
16/01/22	164.33	47.05	17.28	140.22	137.58	140.42	138.98	138.98	138.98	-1.40	138.98	138.98	138.98	138.98	-1.40	6.30	2.70	2.391	24	0	0
17/01/22	164.63	47.40	17.23	140.93	138.25	140.87	139.41	139.41	139.41	-1.16	139.41	139.41	139.41	139.41	-1.16	6.30	2.70	2.325	24	0	0
18/01/22	163.71	46.91	16.80	140.59	137.96	140.37	138.93	138.93	138.93	-0.97	138.93	138.93	138.93	138.93	-0.97	6.30	2.70	2.489	24	0	0
19/01/22	165.96	47.93	18.03	140.55	137.76	140.10	138.62	138.62	138.62	-0.86	138.62	138.62	138.62	138.62	-0.86	6.30	2.70	175.856	1744	0	0
Итого:				4416.35	14330.32	4418.14	4370.43	4370.43	4370.43	-40.11	4370.43	4370.43	4370.43	4370.43	-40.11	6.30	2.70				

Средние: 165.42 | 17.96 | 17.46 |
Итоговые параметры на 20/01/22г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	Ч	Ч
20/01/22	38458.89	37839.28	39032.51	38636.91	-797.63	548.064	11573	1862			

период нормальная работа 744ч
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 13435ч
представитель абонента _____
представитель теплоснабж.организации _____

