

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/12/22г.-22/01/23г.

Абонент: 000 "УК" Комфортная среда  
 Адрес: Ул. Роза Люксембург д. 240/5  
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут  
 М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут  
 ТХВ= 5.00 Град С  
 заводской номер 00180680

Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x951D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	Т	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/12/22	67.99	50.45	17.54	149.15	146.04	148.69	146.91	-0.87	146.91	6.30	2.70	2.70	2.571	24	0	0
22/12/22	65.36	48.98	16.38	149.09	146.22	148.77	147.06	-0.84	147.06	6.30	2.70	2.70	2.403	24	0	0
23/12/22	66.06	49.10	16.96	146.54	143.66	146.14	144.46	-0.80	144.46	6.30	2.70	2.70	2.443	24	0	0
24/12/22	67.22	49.80	17.42	147.30	144.30	146.84	145.16	-0.86	145.16	6.30	2.70	2.70	2.520	24	0	0
25/12/22	64.66	48.59	16.07	147.57	144.78	147.25	145.58	-0.80	145.58	6.30	2.70	2.70	2.334	24	0	0
26/12/22	63.47	47.81	15.66	145.84	143.20	145.56	143.96	-0.76	143.96	6.30	2.70	2.70	2.250	24	0	0
27/12/22	63.57	47.86	15.71	144.41	141.77	144.15	142.59	-0.82	142.59	6.30	2.70	2.70	2.235	24	0	0
28/12/22	59.56	45.15	14.41	137.66	135.44	137.52	136.20	-0.76	136.20	6.30	2.70	2.70	1.956	24	0	0
29/12/22	63.35	47.62	15.73	146.49	143.85	146.35	144.75	-0.90	144.75	6.30	2.70	2.70	2.268	24	0	0
30/12/22	63.34	48.61	15.73	147.85	141.03	143.47	141.90	-0.87	141.90	6.30	2.70	2.70	2.212	24	0	0
31/12/22	64.35	48.35	16.00	145.42	142.70	145.12	143.44	-0.86	143.44	6.30	2.70	2.70	2.289	24	0	0
01/01/23	64.02	48.14	15.88	145.62	142.94	145.34	143.67	-0.73	143.67	6.30	2.70	2.70	2.275	24	0	0
02/01/23	64.49	48.60	15.89	146.32	143.59	146.05	144.38	-0.79	144.38	6.30	2.70	2.70	2.290	24	0	0
03/01/23	64.73	48.84	15.89	146.24	143.40	145.98	144.30	-0.90	144.30	6.30	2.70	2.70	2.285	24	0	0
04/01/23	63.84	48.36	15.48	146.44	143.74	146.28	144.62	-0.88	144.62	6.30	2.70	2.70	2.172	24	0	0
05/01/23	62.56	47.45	15.11	145.95	143.33	145.85	144.28	-0.95	144.28	6.30	2.70	2.70	2.301	24	0	0
06/01/23	62.56	47.45	15.11	145.95	143.33	145.85	144.28	-0.95	144.28	6.30	2.70	2.70	2.232	24	0	0
07/01/23	78.42	55.68	22.74	148.81	144.77	148.39	146.25	-1.48	146.25	6.30	2.70	2.70	3.488	24	0	0
08/01/23	81.00	56.95	24.05	148.89	144.47	148.44	146.23	-1.76	146.23	6.30	2.70	2.70	3.495	24	0	0
09/01/23	80.72	56.59	24.13	148.65	144.47	148.44	146.23	-1.76	146.23	6.30	2.70	2.70	3.441	24	0	0
10/01/23	79.42	55.26	24.16	146.07	142.03	145.97	143.84	-1.81	143.84	6.30	2.70	2.70	3.420	24	0	0
11/01/23	78.13	54.30	23.83	147.10	143.15	147.08	145.05	-1.90	145.05	6.30	2.70	2.70	3.235	24	0	0
12/01/23	76.69	53.89	22.80	145.19	141.45	145.29	143.28	-1.83	143.28	6.30	2.70	2.70	2.815	24	0	0
13/01/23	70.94	51.03	19.91	144.24	141.03	144.67	142.92	-1.89	142.92	6.30	2.70	2.70	2.654	24	0	0
14/01/23	68.59	50.11	18.48	146.38	142.13	147.01	145.22	-1.96	145.22	6.30	2.70	2.70	2.854	24	0	0
15/01/23	66.96	49.12	17.84	145.05	142.13	145.82	144.14	-2.01	144.14	6.30	2.70	2.70	2.544	24	0	0
16/01/23	66.28	48.98	17.30	145.00	142.10	145.82	144.15	-2.05	144.15	6.30	2.70	2.70	2.469	24	0	0
17/01/23	65.60	48.83	16.77	147.04	144.15	147.96	146.28	-2.13	146.28	6.30	2.70	2.70	2.424	24	0	0
18/01/23	63.07	47.33	15.74	145.12	142.48	145.88	144.35	-1.87	144.35	6.30	2.70	2.70	2.248	24	0	0
19/01/23	63.56	47.71	15.85	146.48	143.80	146.95	145.31	-1.51	145.31	6.30	2.70	2.70	2.288	24	0	0
20/01/23	63.49	47.45	16.04	144.58	141.91	144.62	143.06	-1.15	143.06	6.30	2.70	2.70	2.282	24	0	0
21/01/23	66.94	49.32	17.62	145.80	142.90	145.44	143.76	-0.86	143.76	6.30	2.70	2.70	2.525	24	0	0
22/01/23	66.52	49.25	17.27	145.75	142.81	145.35	143.67	-0.86	143.67	6.30	2.70	2.70	2.472	24	0	0
Итого:				14821.70	14722.11	14820.20	14763.03	-40.92	14763.03	6.30	2.70	2.70	84.126	792	0	0

Средние: 167.55 | 49.79 | 17.76 | 11 ч | 8040.76 | 7877.25 | 8035.91 | 7938.81 | -61.56 | 138.695 | 1319 | 1

Итоговые параметры на 23/01/23г. 11 ч

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	Т	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
23/01/23	8040.76	7877.25	8035.91	7938.81	-61.56	138.695	1319	1					

период нормальной работы 792ч  
 период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
 время работы прибора после сброса 1320ч