Г.Х.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/09/22г.-20/10/22г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда
Адрес:ул.Седова д.10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00112575

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xE4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
16/09/22	17.79	18.24	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
17/09/22	17.84	18.21	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
18/09/22	18.19	18.44	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
19/09/22	63.90	51.54	12.36	25.30	24.84	24.64	24.34	0.50	7.00	7.00	0.308	24	0	
20/09/22	60.03	50.44	9.59	45.24	44.50	44.46	43.92	0.58	7.00	7.00	0.440	24	0	
21/09/22	61.55	51.27	10.28	53.72	52.76	51.96	51.33	1.43	7.00	7.00	0.544	24	0	
22/09/22	60.84	52.71	8.13	56.89	55.92	55.66	54.92	1.00	7.00	7.00	0.470	24	0	
23/09/22	55.25	47.83	7.42	60.60	59.73	58.43	57.79	1.94	7.00	7.00	0.445	24	0	
24/09/22	69.39	59.31	10.08	66.24	64.83	66.05	64.99	-0.16	7.00	7.00	0.655	24	0	
25/09/22	70.03	59.62	10.41	68.28	66.84	67.90	66.76	0.08	7.00	7.00	0.697	24	0	
26/09/22	70.99	60.44	10.55	62.92	61.49	63.29	62.23	-0.74	7.00	7.00	0.646	24	0	
27/09/22	74.09	63.25	10.84	63.89	62.36	63.51	62.36	0.00	7.00	7.00	0.676	24	0	
28/09/22	72.31	62.46	9.85	64.18	62.71	64.96	63.81	-1.10	7.00	7.00	0.614	24	0	
29/09/22	71.42	60.37	11.05	56.20	54.90	56.45	55.52	-0.62	7.00	7.00	0.605	24	0	
30/09/22	74.04	65.05	8.99	58.00	56.60	58.58	57.44	-0.84	7.00	7.00	0.503	24	0	
01/10/22	76.27	65.79	10.48	58.60	57.07	58.81	57.66	-0.59	7.00	7.00	0.595	24	0	
02/10/22	79.40	69.74	9.66	61.70	60.02	61.22	59.88	0.14	7.00	7.00	0.582	24	0	
03/10/22	70.93	63.76	7.17	56.24	54.98	56.63	55.59	-0.61	7.00	7.00	0.394	24	0	
04/10/22	73.70	63.33	10.37	57.83	56.46	59.22	58.14	-1.68	7.00	7.00	0.580	24	0	
05/10/22	71.99	62.02	9.97	59.13	57.74	60.90	59.82	-2.08	7.00	7.00	0.572	24	0	
06/10/22	70.05	61.92	8.13	59.67	58.38	60.76	59.68	-1.30	7.00	7.00	0.474	24	0	
07/10/22	71.78	62.64	9.14	62.86	61.41	64.01	62.86	-1.45	7.00	7.00	0.557	24	0	
08/10/22	72.02	63.72	8.30	66.71	65.17	67.95	66.71	-1.54	7.00	7.00	0.538	24	0	
09/10/22	71.88	62.76	9.12	66.95	65.39	68.22	67.00	-1.61	7.00	7.00	0.591	24	0	
10/10/22	64.35	57.20	7.15	55.19	54.15	58.35	55.05	-0.90	7.00	7.00	0.387	23	1	*
11/10/22	55.41	47.24	8.17	52.71	51.96	52.43	51.88	0.08	7.00	7.00	0.441	24	0	
12/10/22	54.36	44.35	10.01	50.29	49.63	49.67	49.18	0.45	7.00	7.00	0.496	24	0	
13/10/22	56.00	45.21	10.79	50.30	49.57	49.06	48.56	1.01	7.00	7.00	0.542	24	0	
14/10/22	53.88	44.54	9.34	53.79	53.10	51.62	51.13	1.97	7.00	7.00	0.509	24	0	
15/10/22	54.78	44.85	9.93	57.33	56.60	56.80	56.27	0.33	7.00	7.00	0.559	24	0	
16/10/22	55.33	43.84	11.49	59.07	58.26	58.43	57.90	0.36	7.00	7.00	0.669	24	0	
17/10/22	51.74	40.37	11.37	53.34	52.64	49.62	49.24	3.40	7.00	7.00	0.616	24	0	
18/10/22	50.56	40.04	10.52	54.06	53.43	49.91	49.53	3.90	7.00	7.00	0.549	24	0	
19/10/22	53.23	40.55	12.68	44.75	44.19	43.83	43.46	0.73	7.00	7.00	0.560	24	0	
20/10/22	46.28	32.96	13.32	36.29	35.95	35.85	35.66	0.29	7.00	7.00	0.475	24	0	
Итого:				1798.27	1763.58	1789.18	1760.61	2.97			17.289	839	1	
Средние:	60.33	51.31	9.02						7.00	7.00				

Итоговые параметры на 21/10/22г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/10/22	78931.49	77276.12	77295.60	75785.13	1490.99	223.602	8704	1544

Период нормальной работы 839ч

Седова 10-1 ГВС сентябрь 2022

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 10248ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 6154154182 «УК «Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог