

Седова 10-1 ц.о.А ноябрь 2022

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 15/11/22г.-18/12/22г.

Абонент:000"ук"комфортная среда

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Ул.Седова д.10/1 А

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВК77 сет.Н 1

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0XF56A по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
15/11/22	60.05	44.87	15.18	223.56	219.87	220.51	218.36	1.51	5.20	4.00	3.335	24	0	
16/11/22	58.82	45.35	13.47	250.54	246.55	247.91	245.46	1.09	5.20	4.00	3.320	24	0	
17/11/22	58.07	45.33	12.74	258.19	254.19	256.32	253.82	0.37	5.20	4.00	3.238	24	0	
18/11/22	58.00	43.92	14.08	223.70	220.22	221.59	219.54	0.68	5.20	4.00	3.103	24	0	
19/11/22	60.79	44.69	16.10	209.41	205.81	206.72	204.80	1.01	5.20	4.00	3.311	24	0	
20/11/22	61.54	45.19	16.35	209.59	205.98	207.01	205.08	0.90	5.20	4.00	3.368	24	0	
21/11/22	61.35	45.93	15.42	218.85	215.05	216.50	214.34	0.71	5.20	4.00	3.318	24	0	
22/11/22	59.77	45.68	14.09	226.51	222.77	224.39	222.20	0.57	5.20	4.00	3.137	24	0	
23/11/22	56.96	42.49	14.47	182.90	180.15	182.76	181.22	-1.07	5.20	4.00	2.597	24	0	
24/11/22	64.02	46.22	17.80	200.10	196.31	197.80	195.88	0.43	5.20	4.00	3.495	24	0	
25/11/22	63.53	46.12	17.41	203.96	200.16	201.87	199.84	0.32	5.20	4.00	3.484	24	0	
26/11/22	64.32	46.38	17.94	203.77	199.93	201.71	199.66	0.27	5.20	4.00	3.586	24	0	
27/11/22	64.55	46.35	18.20	203.59	199.75	201.37	199.31	0.44	5.20	4.00	3.637	24	0	
28/11/22	63.87	45.71	18.16	203.88	200.04	201.72	199.78	0.26	5.20	4.00	3.631	24	0	
29/11/22	64.06	45.42	18.64	203.26	199.46	201.02	199.10	0.36	5.20	4.00	3.718	24	0	
30/11/22	64.39	45.25	19.14	202.08	198.24	199.78	197.86	0.38	5.20	4.00	3.791	24	0	
01/12/22	64.36	45.12	19.24	201.89	198.05	199.63	197.71	0.34	5.20	4.00	3.810	24	0	
02/12/22	64.52	45.08	19.44	201.96	198.09	199.62	197.70	0.39	5.20	4.00	3.851	24	0	
03/12/22	60.88	42.76	18.12	200.38	196.90	198.27	196.51	0.39	5.20	4.00	3.564	24	0	
04/12/22	65.57	44.73	20.84	201.56	197.60	199.04	197.12	0.48	5.20	4.00	4.115	24	0	
05/12/22	68.71	46.25	22.46	203.21	198.90	200.40	198.38	0.52	5.20	4.00	4.465	24	0	
06/12/22	70.52	47.50	23.02	206.13	201.55	203.17	201.01	0.54	5.20	4.00	4.640	24	0	
07/12/22	69.54	46.99	22.55	206.16	201.62	203.34	201.18	0.44	5.20	4.00	4.547	24	0	
08/12/22	68.46	46.79	21.67	205.49	201.15	202.89	200.81	0.34	5.20	4.00	4.359	24	0	
09/12/22	66.51	46.17	20.34	204.85	200.77	202.57	200.53	0.24	5.20	4.00	4.084	24	0	
10/12/22	67.11	46.80	20.31	205.31	201.19	203.07	200.91	0.28	5.20	4.00	4.085	24	0	
11/12/22	66.92	46.94	19.98	204.73	200.64	202.61	200.45	0.19	5.20	4.00	4.010	24	0	
12/12/22	66.41	46.88	19.53	203.73	199.67	201.75	199.60	0.07	5.20	4.00	3.901	24	0	
13/12/22	65.51	46.48	19.03	203.54	199.57	201.73	199.58	-0.01	5.20	4.00	3.797	24	0	
14/12/22	61.05	43.83	17.22	185.40	182.19	186.87	185.11	-2.92	5.20	4.00	3.136	24	0	
15/12/22	64.18	43.54	20.64	174.30	171.08	172.44	170.90	0.18	5.20	4.00	3.529	24	0	
16/12/22	63.50	44.29	19.21	180.69	177.34	180.86	179.21	-1.87	5.20	4.00	3.397	24	0	
17/12/22	67.97	47.97	20.00	207.47	203.10	205.63	203.42	-0.32	5.20	4.00	4.062	24	0	
18/12/22	67.38	47.84	19.54	207.50	203.25	205.57	203.41	-0.16	5.20	4.00	3.971	24	0	

Итого: | | | | 7028.19 | 6897.14 | 6958.44 | 6889.79 | 7.35 | | | 125.392 | 816 | 0 | |

Средние: | 63.92 | 45.61 | 18.31 | | | | | | | 5.20 | 4.00 | | | | | |  
итоговые параметры на 19/12/22г. 11 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

19/12/22 | 11792.24 | 11591.14 | 11682.59 | 11566.34 | 24.80 | 190.517 | 1416 | 2 |

период нормальной работы 816ч  
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Седова Ю-1 Ц.О.А ноябрь 2022

время работы прибора после сброса 1418ч  
Представитель абонента

Представитель теллоснабж. организации

