

Седова 10-1 ц.о. 5 ноября 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/11/22г.-18/12/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда

Адрес: Ул. Седова д.10/1 Б

Тепловычислитель вк71 сет. N 1

Договорные расходы: М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут

Тхв = 5.00 Град С
заводской номер 00066790

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF56А по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
15/11/22	59.97	43.38	16.59	45.83	45.11	45.52	45.04	0.07	5.20	7.00	0.747	24	0	
16/11/22	58.76	43.81	14.95	51.73	50.89	51.42	50.93	-0.04	5.20	7.00	0.756	24	0	
17/11/22	58.01	43.76	14.25	53.52	52.70	53.24	52.76	-0.06	5.20	7.00	0.749	24	0	
18/11/22	57.90	43.04	14.86	49.92	49.19	49.69	49.21	-0.02	5.20	7.00	0.729	24	0	
19/11/22	60.64	43.85	16.79	46.54	45.82	46.29	45.81	0.01	5.20	7.00	0.766	24	0	
20/11/22	61.39	44.28	17.11	46.55	45.83	46.30	45.82	0.01	5.20	7.00	0.782	24	0	
21/11/22	61.19	45.04	16.15	48.77	47.95	48.55	48.07	-0.12	5.20	7.00	0.772	24	0	
22/11/22	59.63	44.96	14.67	50.64	49.79	50.47	49.99	-0.20	5.20	7.00	0.727	24	0	
23/11/22	56.44	41.83	14.61	41.99	41.39	41.91	41.54	-0.15	5.20	7.00	0.603	24	0	
24/11/22	63.82	45.35	18.47	44.38	43.66	44.14	43.66	0.00	5.20	7.00	0.803	24	0	
25/11/22	63.34	45.17	18.17	45.38	44.59	45.16	44.68	-0.09	5.20	7.00	0.808	24	0	
26/11/22	64.13	45.41	18.72	45.31	44.37	45.10	44.62	-0.25	5.20	7.00	0.825	24	0	
27/11/22	64.36	45.36	19.00	45.05	44.14	44.83	44.35	-0.21	5.20	7.00	0.833	24	0	
28/11/22	63.68	44.79	18.89	44.97	44.20	44.76	44.28	-0.08	5.20	7.00	0.838	24	0	
29/11/22	63.86	44.40	19.46	44.80	43.99	44.58	44.10	-0.11	5.20	7.00	0.851	24	0	
30/11/22	64.19	44.06	20.13	44.50	43.74	44.26	43.78	-0.04	5.20	7.00	0.880	24	0	
01/12/22	64.16	43.94	20.22	44.45	43.70	44.22	43.74	-0.04	5.20	7.00	0.884	24	0	
02/12/22	64.31	43.90	20.41	44.45	43.65	44.21	43.73	-0.08	5.20	7.00	0.888	24	0	
03/12/22	60.65	41.58	19.07	44.20	43.51	44.03	43.62	-0.11	5.20	7.00	0.828	24	0	
04/12/22	65.31	43.41	21.90	44.27	43.41	43.97	43.49	-0.08	5.20	7.00	0.949	24	0	
05/12/22	68.41	44.70	23.71	44.57	43.61	44.23	43.75	-0.14	5.20	7.00	1.031	24	0	
06/12/22	70.22	45.94	24.28	45.19	44.23	44.81	44.33	-0.10	5.20	7.00	1.070	24	0	
07/12/22	69.27	45.40	23.87	45.25	44.29	44.90	44.42	-0.13	5.20	7.00	1.057	24	0	
08/12/22	68.19	45.20	22.99	45.13	44.17	44.81	44.33	-0.16	5.20	7.00	1.013	24	0	
09/12/22	66.24	44.74	21.50	45.06	44.10	44.81	44.33	-0.23	5.20	7.00	0.943	24	0	
10/12/22	66.84	45.52	21.32	45.14	44.18	44.90	44.42	-0.24	5.20	7.00	0.938	24	0	
11/12/22	66.65	45.67	20.98	45.03	44.07	44.82	44.34	-0.27	5.20	7.00	0.922	24	0	
12/12/22	66.14	45.60	20.54	44.81	43.85	44.63	44.15	-0.30	5.20	7.00	0.872	24	0	
13/12/22	65.24	45.31	19.93	44.80	43.84	44.66	44.18	-0.34	5.20	7.00	0.879	24	0	
14/12/22	60.00	42.58	17.42	43.97	43.20	43.98	43.59	-0.39	5.20	7.00	0.749	24	0	
15/12/22	63.87	42.39	21.48	38.15	37.43	38.06	37.77	-0.34	5.20	7.00	0.801	24	0	
16/12/22	62.83	42.99	19.84	41.32	40.58	41.27	40.86	-0.28	5.20	7.00	0.803	24	0	
17/12/22	67.67	46.76	20.91	45.85	44.89	45.71	45.23	-0.34	5.20	7.00	0.935	24	0	
18/12/22	67.09	46.83	20.26	45.77	44.81	45.63	45.15	-0.34	5.20	7.00	0.905	24	0	

Итого: | | | |1547.29 |1518.88 |1539.87 |1524.07 | -5.19 | | | |28.955 |816 | 0 | |

Средние: |63.66 |44.44 |19.22 | | | | | | | |5.20 |7.00 | | | | |

Итоговые параметры на 19/12/22г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/12/22	2630.62	2587.43	2624.37	2599.12	-11.69	44.137	1416	2

Период нормальной работы 816ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Седова 10-1 Ц.О. 5 ноябрь 2022

время работы прибора после сброса 14184
представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

