

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 15/04/22г.-16/05/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
 Адрес: ул. Седова д.10/1
 Теплоучаститель ВКТ7 сет.Н 1
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 Тхв= 5.00 Град С

Договор №: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	v1	m1	v2	m2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				m3	T	m3	T	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
15/04/22	85.44	81.17	4.27	232.82	225.54	227.12	220.61	4.93	7.00	7.00	4.93	7.00	7.00	0.964	24	0	
16/04/22	87.05	83.01	4.04	260.86	252.43	254.53	246.95	5.48	7.00	7.00	5.48	7.00	7.00	1.024	24	0	
17/04/22	88.20	83.93	4.27	261.71	253.04	255.39	247.63	5.41	7.00	7.00	5.41	7.00	7.00	1.085	24	0	
18/04/22	86.64	82.44	4.20	241.84	234.10	236.06	229.09	5.01	7.00	7.00	5.01	7.00	7.00	0.987	24	0	
19/04/22	86.65	82.86	3.79	253.54	243.39	247.37	240.01	5.38	7.00	7.00	5.38	7.00	7.00	0.931	24	0	
20/04/22	85.91	81.71	4.20	251.13	243.18	244.93	237.86	5.32	7.00	7.00	5.32	7.00	7.00	1.024	24	0	
21/04/22	86.07	81.40	4.67	239.51	231.87	233.53	226.79	5.08	7.00	7.00	5.08	7.00	7.00	1.086	24	0	
22/04/22	87.43	83.73	3.70	274.62	265.62	267.70	259.59	6.03	7.00	7.00	6.03	7.00	7.00	0.984	24	0	
23/04/22	88.93	85.13	3.80	309.19	298.78	301.15	291.76	7.02	7.00	7.00	7.02	7.00	7.00	1.142	24	0	
24/04/22	88.95	85.76	3.19	317.86	307.16	309.66	299.88	7.28	7.00	7.00	7.28	7.00	7.00	0.984	24	0	
25/04/22	89.21	85.88	3.33	130.57	126.15	127.15	123.13	3.02	7.00	7.00	3.02	7.00	7.00	0.428	24	0	
26/04/22	19.71	19.03	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
27/04/22	18.40	18.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
28/04/22	17.08	17.25	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	*
29/04/22	85.63	81.64	3.99	112.32	108.78	106.58	103.48	5.30	7.00	7.00	5.30	7.00	7.00	0.466	24	0	
30/04/22	87.90	84.12	3.78	278.70	269.50	271.40	263.15	6.35	7.00	7.00	6.35	7.00	7.00	1.021	24	0	
01/05/22	88.81	85.75	3.06	315.03	304.48	306.61	296.95	7.53	7.00	7.00	7.53	7.00	7.00	0.934	24	0	
02/05/22	88.91	85.75	3.16	320.08	309.30	311.49	301.65	7.65	7.00	7.00	7.65	7.00	7.00	0.981	24	0	
03/05/22	88.27	85.07	3.20	310.68	300.33	302.28	292.87	7.46	7.00	7.00	7.46	7.00	7.00	0.954	24	0	
04/05/22	88.99	85.45	3.54	278.85	269.43	271.28	262.73	6.70	7.00	7.00	6.70	7.00	7.00	0.954	24	0	
05/05/22	87.84	84.40	3.44	278.98	269.80	271.46	263.13	6.67	7.00	7.00	6.67	7.00	7.00	0.931	24	0	
06/05/22	88.05	84.55	3.50	307.38	297.24	299.02	289.81	7.43	7.00	7.00	7.43	7.00	7.00	1.044	24	0	
07/05/22	88.86	85.55	3.31	318.33	307.62	309.82	300.07	7.55	7.00	7.00	7.55	7.00	7.00	1.023	24	0	
08/05/22	89.16	85.86	3.30	310.54	300.04	302.37	292.77	7.27	7.00	7.00	7.27	7.00	7.00	0.989	24	0	
09/05/22	89.07	86.20	2.87	317.99	307.31	309.71	299.81	7.50	7.00	7.00	7.50	7.00	7.00	0.886	24	0	
10/05/22	89.38	85.82	3.56	332.31	321.01	323.50	313.28	7.73	7.00	7.00	7.73	7.00	7.00	1.148	24	0	
11/05/22	89.57	87.12	2.45	332.23	320.91	323.65	313.15	7.76	7.00	7.00	7.76	7.00	7.00	0.789	24	0	
12/05/22	88.70	85.96	2.74	314.43	303.88	306.32	296.61	7.27	7.00	7.00	7.27	7.00	7.00	0.832	24	0	
13/05/22	88.00	85.09	2.91	316.67	306.20	308.47	298.85	7.35	7.00	7.00	7.35	7.00	7.00	0.893	24	0	
14/05/22	88.79	86.00	2.79	324.48	313.58	316.01	305.95	7.63	7.00	7.00	7.63	7.00	7.00	0.878	24	0	
15/05/22	89.00	86.15	2.85	325.47	314.50	316.93	306.86	7.64	7.00	7.00	7.64	7.00	7.00	0.897	24	0	
16/05/22	89.03	86.30	2.73	325.33	314.33	316.77	306.64	7.69	7.00	7.00	7.69	7.00	7.00	0.859	24	0	
ИТОГО:				8193.45	7921.50	7978.26	7731.06	190.44						127.127	768	0	

Средние:	181.55	178.38	3.17									7.00	7.00				
Итоговые параметры на 17/05/22г. 16 ч																	

Дата	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
				Т	Т	Гкал	ч	ч
17/05/22	6635.74	65078.91	65002.28	63826.77	1247.14	163.891	4948	1539

Период норматива работы 768ч
 Период отсутствия с начала после сброса 0ч
 Время работы пиковреда 6487ч

