

Седова 10-1 Ц.О.А.январь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/01/22г. -15/02/22г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: ул. Седова д.10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1
Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут
ТХв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790

Договор №:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фт=0 т3=0 КС=0x56A по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	М3	Т	М3	Т	Т	М3	Т	М3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
17/01/22	65.89	46.76	19.13	215.60	211.40	213.64	211.44		213.64	211.44			-0.04	5.20	4.00	4.045	24	0	
18/01/22	64.61	45.27	19.34	116.33	114.13	117.37	116.23		117.37	116.23			-2.10	5.20	4.00	2.223	24	0	
19/01/22	66.23	45.61	20.62	197.60	193.64	195.62	193.68		195.62	193.68			-0.04	5.20	4.00	3.995	24	0	
20/01/22	66.93	45.95	20.98	203.40	199.31	201.74	199.79		201.74	199.79			-0.48	5.20	4.00	4.181	24	0	
21/01/22	66.88	46.17	20.71	206.01	201.85	205.62	203.50		205.62	203.50			-1.65	5.20	4.00	4.179	24	0	
22/01/22	66.65	46.12	20.53	205.66	201.55	204.60	202.50		204.60	202.50			-0.95	5.20	4.00	4.140	24	0	
23/01/22	66.07	45.77	20.30	205.03	200.99	203.89	201.87		203.89	201.87			-0.88	5.20	4.00	4.081	24	0	
24/01/22	64.80	44.80	20.00	204.35	200.45	203.93	202.01		203.93	202.01			-1.56	5.20	4.00	4.009	24	0	
25/01/22	65.60	45.25	20.35	205.10	201.05	204.91	202.99		204.91	202.99			-1.94	5.20	4.00	4.089	24	0	
26/01/22	66.68	46.05	20.63	206.03	201.93	204.76	202.64		204.76	202.64			-0.71	5.20	4.00	4.166	24	0	
27/01/22	68.46	46.62	21.84	204.88	200.57	202.71	200.65		202.71	200.65			-0.08	5.20	4.00	4.378	24	0	
28/01/22	69.01	46.85	22.16	205.61	201.23	203.09	200.93		203.09	200.93			0.30	5.20	4.00	4.459	24	0	
29/01/22	68.47	46.93	21.54	208.23	203.82	205.66	203.50		205.66	203.50			0.32	5.20	4.00	4.390	24	0	
30/01/22	68.17	47.05	21.12	209.04	204.72	206.36	204.20		206.36	204.20			0.52	5.20	4.00	4.322	24	0	
31/01/22	68.20	47.28	20.92	208.85	204.52	206.33	204.17		206.33	204.17			0.35	5.20	4.00	4.279	24	0	
01/02/22	68.23	47.44	20.79	208.15	203.78	205.94	203.78		205.94	203.78			0.00	5.20	4.00	4.235	24	0	
02/02/22	67.18	47.16	20.02	208.18	203.92	206.19	204.03		206.19	204.03			-0.11	5.20	4.00	4.082	24	0	
03/02/22	67.36	47.51	19.85	208.49	204.20	206.06	203.90		206.06	203.90			0.30	5.20	4.00	4.056	24	0	
04/02/22	67.45	47.44	20.01	208.27	203.98	204.89	202.73		204.89	202.73			1.25	5.20	4.00	4.081	24	0	
05/02/22	67.42	47.23	20.19	207.90	203.58	203.70	201.54		203.70	201.54			2.04	5.20	4.00	4.109	24	0	
06/02/22	67.22	47.04	20.18	208.09	203.79	203.43	201.27		203.43	201.27			2.52	5.20	4.00	4.111	24	0	
07/02/22	67.46	47.28	20.18	208.87	204.55	204.02	201.86		204.02	201.86			2.69	5.20	4.00	4.127	24	0	
08/02/22	67.28	47.66	19.62	212.50	208.13	207.48	205.26		207.48	205.26			2.87	5.20	4.00	4.083	24	0	
09/02/22	67.27	47.75	19.52	214.54	210.18	209.53	207.31		209.53	207.31			2.87	5.20	4.00	4.105	24	0	
10/02/22	67.58	47.75	19.83	214.31	209.89	209.29	207.08		209.29	207.08			2.81	5.20	4.00	4.162	24	0	
11/02/22	67.70	47.84	19.86	214.91	210.44	209.87	207.63		209.87	207.63			2.81	5.20	4.00	4.180	24	0	
12/02/22	67.67	47.76	19.91	214.51	210.05	209.52	207.35		209.52	207.35			2.70	5.20	4.00	4.184	24	0	
13/02/22	67.91	47.91	20.00	214.14	209.65	209.08	206.85		209.08	206.85			2.80	5.20	4.00	4.191	24	0	
14/02/22	67.76	48.07	19.69	214.40	209.94	209.30	207.00		209.30	207.00			2.94	5.20	4.00	4.135	24	0	
15/02/22	66.93	47.69	19.24	214.16	209.82	208.96	206.78		208.96	206.78			3.04	5.20	4.00	4.038	24	0	
Итого:				16173.14	16047.06	16087.49	16024.47		16087.49	16024.47			22.59			122.815	720	0	
Средние:	167.17	146.87	20.30											5.20	4.00				
Итоговые параметры на 16/02/22г. 10 ч																			

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	М3	Т	Т	Гкал	ч	ч
16/02/22	23666.99	23219.49	23382.24	23145.29	74.20	430.332	2782	1539			

период нормальной работы 720ч
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4321ч
представитель абонента _____ представитель теплоснабж.организации _____

