

Седова 10-1 Ц.О.Б. январь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 17/01/22г. -15/02/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"  
Адрес: Ул. Седова д.10/1  
Тепловычислитель ВК77 сет.№ 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5,00 Град С

Договор №:  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:  
G под max= 2,00 м3/ч G под min= 1,00 м3/ч  
G обр max= 2,00 м3/ч G обр min= 1,00 м3/ч

Заводской номер 00066790

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЭ=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	M3	V3	T	Т	Мг	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	°C	м3	т	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
17/01/22	165.75	46.49	19.26	50.31	49.35	50.18	49.70	-0.35	49.70	5.20	7.00	0.949	24	0	0	0	24	0	0
18/01/22	63.31	45.09	18.22	28.57	28.05	28.72	28.47	-0.42	28.47	5.20	7.00	0.514	24	0	0	0	24	0	0
19/01/22	66.05	46.71	19.34	45.80	44.84	45.57	45.09	-0.25	45.09	5.20	7.00	0.865	24	0	0	0	24	0	0
20/01/22	66.77	45.98	20.79	47.96	47.00	47.75	47.27	-0.27	47.27	5.20	7.00	0.976	24	0	0	0	24	0	0
21/01/22	66.73	46.21	20.52	48.11	47.15	48.08	47.60	-0.45	47.60	5.20	7.00	0.965	24	0	0	0	24	0	0
22/01/22	66.48	46.11	20.37	47.87	46.91	48.08	47.60	-0.69	47.60	5.20	7.00	0.954	24	0	0	0	24	0	0
23/01/22	65.90	45.66	20.24	47.74	46.78	48.01	47.53	-0.75	47.53	5.20	7.00	0.942	24	0	0	0	24	0	0
24/01/22	64.64	44.72	19.92	47.77	46.81	47.97	47.49	-0.68	47.49	5.20	7.00	0.928	24	0	0	0	24	0	0
25/01/22	65.42	45.03	20.39	48.02	47.06	48.02	47.54	-0.48	47.54	5.20	7.00	0.958	24	0	0	0	24	0	0
26/01/22	66.50	45.85	20.65	48.22	47.26	48.09	47.61	-0.35	47.61	5.20	7.00	0.973	24	0	0	0	24	0	0
27/01/22	68.28	46.62	21.66	47.85	46.88	47.60	47.12	-0.24	47.12	5.20	7.00	1.014	24	0	0	0	24	0	0
28/01/22	68.84	46.82	22.02	47.98	47.02	47.64	47.16	-0.14	47.16	5.20	7.00	1.034	24	0	0	0	24	0	0
29/01/22	68.30	46.99	21.38	48.56	47.60	48.33	47.75	-0.15	47.75	5.20	7.00	1.015	24	0	0	0	24	0	0
30/01/22	68.00	46.90	21.10	48.70	47.74	48.33	47.85	-0.11	47.85	5.20	7.00	0.999	24	0	0	0	24	0	0
31/01/22	68.04	47.12	20.92	48.00	47.64	48.22	47.74	-0.10	47.74	5.20	7.00	0.992	24	0	0	0	24	0	0
01/02/22	68.06	47.28	20.78	48.48	47.52	48.05	47.57	-0.05	47.57	5.20	7.00	0.989	24	0	0	0	24	0	0
02/02/22	67.02	46.81	20.21	48.61	47.65	48.19	47.71	-0.06	47.71	5.20	7.00	0.959	24	0	0	0	24	0	0
03/02/22	67.19	47.11	20.08	48.72	47.76	48.29	47.81	-0.05	47.81	5.20	7.00	0.956	24	0	0	0	24	0	0
04/02/22	67.28	47.14	20.14	48.66	47.70	48.22	47.74	-0.04	47.74	5.20	7.00	0.959	24	0	0	0	24	0	0
05/02/22	67.26	46.94	20.32	48.50	47.54	48.03	47.55	-0.01	47.55	5.20	7.00	0.957	24	0	0	0	24	0	0
06/02/22	67.07	46.78	20.29	48.51	47.55	48.02	47.54	0.01	47.54	5.20	7.00	0.960	24	0	0	0	24	0	0
07/02/22	67.30	47.01	20.29	48.67	47.71	48.17	47.69	0.02	47.69	5.20	7.00	0.963	24	0	0	0	24	0	0
08/02/22	67.13	47.28	19.85	49.51	48.55	48.99	48.51	0.04	48.51	5.20	7.00	0.962	24	0	0	0	24	0	0
09/02/22	67.11	47.36	19.75	49.95	48.99	49.41	48.93	0.06	48.93	5.20	7.00	0.966	24	0	0	0	24	0	0
10/02/22	67.42	47.52	19.90	49.84	48.88	49.29	48.81	0.07	48.81	5.20	7.00	0.972	24	0	0	0	24	0	0
11/02/22	67.55	47.65	19.90	49.98	49.02	49.41	48.93	0.09	48.93	5.20	7.00	0.975	24	0	0	0	24	0	0
12/02/22	67.52	47.66	19.86	49.87	48.91	49.29	48.81	0.10	48.81	5.20	7.00	0.971	24	0	0	0	24	0	0
13/02/22	67.77	47.78	19.99	49.79	48.83	49.22	48.74	0.09	48.74	5.20	7.00	0.972	24	0	0	0	24	0	0
14/02/22	67.63	47.92	19.71	49.86	48.90	49.28	48.80	0.10	48.80	5.20	7.00	0.958	24	0	0	0	24	0	0
15/02/22	66.80	47.52	19.28	49.83	48.87	49.27	48.79	0.08	48.79	5.20	7.00	0.940	24	0	0	0	24	0	0
Итого:				1440.84	1412.47	1431.62	1417.45	-4.98								28.537	720	0	

Средние: 66.97 | 46.74 | 20.23

Итоговые параметры на 16/02/22г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	Мг	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	°C	т	°C	т	Гкал	ч	ч
16/02/22	5754.84	5648.75	5719.77	5663.13	-14.38				101.762	2782	1539

период нормальной работы 720ч  
период отсутствия счета Тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 4321ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации