

Седова 10-1 Б Ц.О. октябрь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/10/22г.-14/11/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"

Адрес: ул. Седова д.10/1 Б

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды=\_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС=\_\_\_\_\_ Т.СУТ

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

Договор №: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	т	Т	МГ	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/10/22	46.85	36.09	10.76	22.74	22.48	23.25	22.09	0.39	462.10	54.25	0.239	37	2	*			
22/10/22	48.01	36.51	11.50	45.10	44.62	45.48	45.24	-0.62	5.20	7.00	0.511	24	0				
23/10/22	48.34	37.00	11.34	44.62	44.14	44.82	44.58	-0.44	5.20	7.00	0.498	24	0				
24/10/22	47.43	36.42	11.01	42.77	42.29	42.85	42.61	-0.32	5.20	7.00	0.464	24	0				
25/10/22	42.30	33.21	9.09	25.49	25.28	25.58	25.48	-0.20	5.20	7.00	0.234	24	0				
26/10/22	52.59	39.04	13.55	26.01	25.67	26.10	25.89	-0.22	5.20	7.00	0.347	24	0				
27/10/22	46.14	35.60	10.54	32.86	32.53	33.23	33.05	-0.52	5.20	7.00	0.345	24	0				
28/10/22	50.32	38.70	11.62	46.23	45.75	46.52	46.28	-0.53	5.20	7.00	0.528	24	0				
29/10/22	50.37	39.06	11.31	48.18	47.70	48.42	48.18	-0.48	5.20	7.00	0.534	24	0				
30/10/22	50.06	38.96	11.10	48.08	47.60	48.32	48.08	-0.48	5.20	7.00	0.527	24	0				
31/10/22	50.26	39.19	11.07	48.29	47.81	48.54	48.30	-0.49	5.20	7.00	0.527	24	0				
01/11/22	50.05	38.75	11.30	47.68	47.18	47.90	47.65	-0.47	5.20	7.00	0.530	24	0				
02/11/22	59.17	43.74	15.43	47.29	46.57	47.34	46.86	-0.29	5.20	7.00	0.714	24	0				
03/11/22	60.59	44.54	16.05	45.81	45.09	45.85	45.37	-0.28	5.20	7.00	0.721	24	0				
04/11/22	60.98	44.95	16.03	45.79	45.07	45.80	45.32	-0.25	5.20	7.00	0.721	24	0				
05/11/22	60.64	44.95	15.69	46.21	45.49	46.17	45.69	-0.20	5.20	7.00	0.710	24	0				
06/11/22	58.06	43.06	15.00	46.27	45.55	46.21	45.73	-0.18	5.20	7.00	0.683	24	0				
07/11/22	57.54	42.09	15.45	47.71	46.99	47.65	47.17	-0.18	5.20	7.00	0.721	24	0				
08/11/22	58.48	41.84	16.64	44.67	43.95	44.57	44.23	-0.28	5.20	7.00	0.725	24	0				
09/11/22	60.24	42.27	17.97	42.52	41.80	42.33	42.09	-0.29	5.20	7.00	0.749	24	0				
10/11/22	59.26	42.01	17.25	42.49	41.79	42.30	42.01	-0.22	5.20	7.00	0.716	24	0				
11/11/22	61.08	43.12	17.96	43.19	42.47	42.93	42.47	0.00	5.20	7.00	0.760	24	0				
12/11/22	61.24	43.39	17.85	43.70	42.98	43.39	42.91	0.07	5.20	7.00	0.767	24	0				
13/11/22	60.65	43.27	17.38	44.16	43.44	43.86	43.38	0.06	5.20	7.00	0.747	24	0				
14/11/22	60.82	43.57	17.25	44.56	43.84	44.23	43.75	0.09	5.20	7.00	0.756	24	0				

Итого: | 1062.42 | 1048.08 | 1063.64 | 1054.41 | -6.33 | | 14.774 | 613 | 2 | \*

Средние: | 54.46 | 40.45 | 14.01 | | | | 23.48 | 8.89 | | | |

Итоговые параметры на 15/11/22г. 12 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	t	т	Т	МГ	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
15/11/22	1085.02	1070.32	1086.09	1076.62	-6.30	15.147	601	2			

период нормативной работы 613ч  
 период расчёта с учётом Тпл. энергии 2ч  
 время работы прибора после сброса 603ч  
 Представитель абонента  
 Представитель теплоснабж. организации

