

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/21г.-16/01/22г.

Абонент: 000 "УК "Комфортная среда"
Адрес: Ул. Седова д. 10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m3	v2	m3	v3	m3	T	MГ	T	MГ	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС	
																					°C
20/12/21	16.4	12	45.92	18.20	212.80	208.83	209.19	207.05	1.78	5.20	4.00	3.800	24	0							
21/12/21	16.54	47.17	19.37	212.79	208.55	208.54	206.38	2.17	5.20	4.00	4.039	24	0								
22/12/21	17.63	46.61	21.02	206.54	202.27	201.23	199.14	3.13	5.20	4.00	4.250	24	0								
23/12/21	17.33	48.10	23.23	207.90	203.10	201.79	199.63	3.47	5.20	4.00	4.719	24	0								
24/12/21	16.93	47.00	22.35	207.55	203.04	201.66	199.59	3.45	5.20	4.00	4.536	24	0								
25/12/21	17.09	46.38	20.71	210.18	205.90	204.86	202.72	3.18	5.20	4.00	4.263	24	0								
26/12/21	17.01	46.74	20.27	209.70	205.44	205.12	202.96	2.48	5.20	4.00	4.160	24	0								
27/12/21	16.61	46.25	20.36	206.04	201.87	201.15	199.09	2.78	5.20	4.00	4.110	24	0								
28/12/21	16.71	46.05	20.66	207.06	202.92	201.79	199.80	3.12	5.20	4.00	4.190	24	0								
29/12/21	16.43	48.21	20.22	222.17	217.48	216.64	214.23	3.25	5.20	4.00	4.400	24	0								
30/12/21	16.88	46.28	19.60	208.96	204.83	205.81	203.67	1.16	5.20	4.00	4.013	24	0								
31/12/21	16.52	45.85	19.17	209.41	205.34	207.10	204.96	0.38	5.20	4.00	3.937	24	0								
01/01/22	16.92	45.89	19.03	210.52	206.49	208.44	206.32	0.17	5.20	4.00	3.929	24	0								
02/01/22	16.54	46.22	19.12	210.43	206.32	208.39	206.23	0.09	5.20	4.00	3.942	24	0								
03/01/22	16.80	46.15	19.65	210.02	205.87	207.92	205.76	0.11	5.20	4.00	4.042	24	0								
04/01/22	16.60	46.56	19.44	212.04	207.86	209.96	207.80	0.06	5.20	4.00	4.042	24	0								
05/01/22	16.50	46.66	18.94	212.40	208.26	210.36	208.20	0.06	5.20	4.00	3.947	24	0								
06/01/22	16.85	47.15	18.70	213.49	209.28	211.54	209.38	-0.10	5.20	4.00	3.914	24	0								
07/01/22	16.55	47.68	18.87	213.92	209.68	211.96	209.68	-0.08	5.20	4.00	3.957	24	0								
08/01/22	16.92	47.10	18.82	207.18	203.08	205.25	203.13	-0.05	5.20	4.00	3.823	24	0								
09/01/22	16.90	46.60	18.30	212.12	208.04	210.17	208.01	0.03	5.20	4.00	3.808	24	0								
10/01/22	16.16	46.69	18.47	213.53	209.45	211.68	209.52	-0.07	5.20	4.00	3.867	24	0								
11/01/22	16.88	47.14	18.74	214.06	209.83	212.19	210.02	-0.19	5.20	4.00	3.933	24	0								
12/01/22	16.99	46.24	18.75	212.30	208.23	210.29	208.14	0.09	5.20	4.00	3.904	24	0								
13/01/22	16.70	46.64	20.39	211.87	207.55	209.57	207.41	0.14	5.20	4.00	4.232	24	0								
14/01/22	16.72	46.36	20.36	214.82	210.50	212.60	210.44	0.06	5.20	4.00	4.284	24	0								
15/01/22	16.35	46.75	19.60	216.55	212.25	214.46	212.30	-0.05	5.20	4.00	4.157	24	0								
16/01/22	16.80	46.67	19.13	215.79	211.49	213.65	211.49	0.00	5.20	4.00	4.046	24	0								
Итого:				15922.14	5803.67	5833.31	5773.05	30.62				114.244	1672	0							
Средние:	66.38	46.68	19.70																		
Итоговые параметры на 17/01/22г.	9 ч																				

Дата	v1	m1	v2	m2	v3	m3	T	MГ	T	MГ	Qo	VНР	ВОС
17/01/22	17485.82	51	17164.58	17288.12	17114.26	50.32	307.379	2061	1539				

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3600ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

