

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/22г. -14/11/22г.

Абонент: "ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: ул. Седова д. 10/1 А
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ Мгвс= _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ Мгвс= _____ Т.СУТ
Тхв= 5.00 Град С
заводской номер 000666790

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m1	v2	m2	m3	T	МГ	Т	кг/см2	кг/см2	Q0	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	°C	m3	T	m3	T	m3	T	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	ч
21/10/22	46.89	35.84	11.05		78.85	78.03	83.14	75.59			2.44		534.09	4.09	0.863	37	2	*
22/10/22	48.06	36.36	11.70		139.70	138.17	135.43	134.60			3.57		5.20	4.00	1.617	24	0	
23/10/22	48.35	36.81	11.54		141.16	139.58	139.60	138.73			0.85		5.20	4.00	1.608	24	0	
24/10/22	47.49	36.49	11.00		162.65	160.88	158.72	157.69			3.19		5.20	4.00	1.770	24	0	
25/10/22	42.55	32.89	9.66		97.36	96.52	99.67	99.19			-2.67		5.20	4.00	0.925	24	0	
26/10/22	53.72	37.58	16.14		57.82	57.03	59.27	58.86			-1.83		5.20	4.00	0.918	24	0	
27/10/22	48.49	37.57	10.92		110.06	108.87	113.31	112.54			-3.67		5.20	4.00	1.175	24	0	
28/10/22	50.42	39.30	11.12		214.95	212.44	213.64	212.05			0.39		5.20	4.00	2.360	24	0	
29/10/22	50.43	38.93	11.50		196.65	194.32	194.79	193.35			0.97		5.20	4.00	2.234	24	0	
30/10/22	50.11	38.74	11.37		197.36	194.98	196.32	194.88			0.10		5.20	4.00	2.217	24	0	
31/10/22	50.29	39.01	11.28		197.68	195.28	196.58	195.14			0.14		5.20	4.00	2.203	24	0	
01/11/22	50.10	38.66	11.44		205.60	203.15	204.25	202.79			0.36		5.20	4.00	2.323	24	0	
02/11/22	59.29	43.89	15.40		213.52	210.07	211.97	210.02			0.05		5.20	4.00	3.235	24	0	
03/11/22	60.70	45.42	15.28		227.19	223.35	225.47	223.30			0.05		5.20	4.00	3.415	24	0	
04/11/22	61.08	46.01	15.07		232.54	228.53	230.20	227.82			0.71		5.20	4.00	3.443	24	0	
05/11/22	60.73	45.99	14.74		234.94	230.97	232.40	230.06			0.91		5.20	4.00	3.406	24	0	
06/11/22	58.10	44.13	13.97		232.70	229.10	230.49	228.33			0.77		5.20	4.00	3.198	24	0	
07/11/22	57.57	43.76	13.81		232.01	228.41	230.01	227.85			0.56		5.20	4.00	3.152	24	0	
08/11/22	58.53	43.47	15.06		218.21	214.76	215.91	213.91			0.85		5.20	4.00	3.235	24	0	
09/11/22	60.33	44.13	16.20		208.99	205.44	205.90	203.98			1.46		5.20	4.00	3.329	24	0	
10/11/22	59.37	43.80	15.57		208.82	205.36	205.52	203.65			1.71		5.20	4.00	3.196	24	0	
11/11/22	61.19	44.94	16.25		212.13	208.49	208.79	206.82			1.67		5.20	4.00	3.387	24	0	
12/11/22	61.36	45.21	16.15		214.24	210.58	210.98	208.91			1.66		5.20	4.00	3.403	24	0	
13/11/22	60.78	45.05	15.73		216.19	212.58	213.09	210.94			1.64		5.20	4.00	3.347	24	0	
14/11/22	60.93	45.22	15.71		217.92	214.18	214.79	212.63			1.55		5.20	4.00	3.365	24	0	
Итого:					4669.24	4601.06	4630.24	4583.63			17.43				163.324	1613	2	*

Средние: 54.67 | 41.17 | 13.50 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____
Итоговые параметры на 15/11/22г. 12 ч | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____

Дата	v1	m1	v2	m2	m3	T	МГ	Т	кгал	Q0	ВНР	ВОС
							Т	Т	Гкал	ч	ч	ч
15/11/22												
Период нормативной работы	4779.61		4709.63						4691.37	18.26	65.000	601
Период отключения												
Время работы при сбросе												
Представитель абонента												
Представитель теплоснабж. организации												

