

Седова 10-1 Ц.О.Л.Б январь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/22г. -16/01/22г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
Адрес: ул. Седова д. 10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min=
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

1.00 м3/ч
1.00 м3/ч

заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	°C		°C			°C			кг/см2			кг/см2			Гкал			
	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	m3	t	m1	m2	t	p1	p2	q0	q1	q2
20/12/21	64.00	46.10	17.90	50.62	49.66	50.26	49.78	-0.12	5.20	7.00	0.886	24	0	0	0	0	0	0
21/12/21	66.39	47.33	19.06	50.45	49.49	50.02	49.54	-0.05	5.20	7.00	0.944	24	0	0	0	0	0	0
22/12/21	67.46	46.92	20.54	48.77	47.78	48.27	47.79	-0.01	5.20	7.00	0.979	24	0	0	0	0	0	0
23/12/21	71.16	48.43	22.73	48.90	47.70	48.28	47.80	-0.10	5.20	7.00	1.080	24	0	0	0	0	0	0
24/12/21	69.19	47.19	22.00	48.93	47.85	48.29	47.81	0.04	5.20	7.00	1.051	24	0	0	0	0	0	0
25/12/21	66.95	46.49	20.46	49.70	48.74	49.10	48.62	0.12	5.20	7.00	0.994	24	0	0	0	0	0	0
26/12/21	66.85	46.80	20.05	49.70	48.74	49.14	48.66	0.08	5.20	7.00	0.974	24	0	0	0	0	0	0
27/12/21	66.44	46.34	20.10	48.73	47.79	48.19	47.72	0.07	5.20	7.00	0.958	24	0	0	0	0	0	0
28/12/21	66.54	46.17	20.37	48.98	48.02	48.43	47.95	0.07	5.20	7.00	0.977	24	0	0	0	0	0	0
29/12/21	68.26	47.98	20.28	52.18	51.12	51.57	51.03	0.09	5.20	7.00	1.036	24	0	0	0	0	0	0
30/12/21	65.72	46.16	19.56	49.53	48.57	49.11	48.63	-0.06	5.20	7.00	0.947	24	0	0	0	0	0	0
31/12/21	64.87	45.67	19.20	49.71	48.75	49.41	48.93	-0.18	5.20	7.00	0.934	24	0	0	0	0	0	0
01/01/22	64.78	45.75	19.03	49.91	48.95	49.65	49.17	-0.22	5.20	7.00	0.929	24	0	0	0	0	0	0
02/01/22	65.19	46.08	19.11	49.86	48.90	49.60	49.12	-0.22	5.20	7.00	0.948	24	0	0	0	0	0	0
03/01/22	65.66	46.12	19.54	49.71	48.75	49.43	48.95	-0.20	5.20	7.00	0.948	24	0	0	0	0	0	0
04/01/22	65.86	46.54	19.32	50.11	49.15	49.87	49.39	-0.24	5.20	7.00	0.929	24	0	0	0	0	0	0
05/01/22	65.46	46.53	18.93	50.21	49.25	49.97	49.49	-0.24	5.20	7.00	0.924	24	0	0	0	0	0	0
06/01/22	65.70	47.01	18.69	50.56	49.60	50.35	49.87	-0.27	5.20	7.00	0.935	24	0	0	0	0	0	0
07/01/22	66.40	47.50	18.90	50.47	49.51	50.25	49.77	-0.26	5.20	7.00	0.921	24	0	0	0	0	0	0
08/01/22	65.75	46.90	18.85	50.51	49.55	50.30	49.82	-0.27	5.20	7.00	0.929	24	0	0	0	0	0	0
09/01/22	64.75	46.02	18.73	50.36	49.34	50.12	49.64	-0.30	5.20	7.00	0.934	24	0	0	0	0	0	0
10/01/22	65.01	46.09	18.92	50.36	49.40	50.18	49.70	-0.30	5.20	7.00	0.937	24	0	0	0	0	0	0
11/01/22	65.72	46.67	19.05	50.41	49.45	50.21	49.73	-0.28	5.20	7.00	0.918	24	0	0	0	0	0	0
12/01/22	64.85	46.67	19.05	50.41	49.01	49.80	49.32	-0.31	5.20	7.00	0.988	24	0	0	0	0	0	0
13/01/22	66.86	46.53	20.33	49.70	48.74	49.49	49.01	-0.27	5.20	7.00	0.987	24	0	0	0	0	0	0
14/01/22	66.59	46.49	20.10	50.33	49.37	50.13	49.65	-0.28	5.20	7.00	0.987	24	0	0	0	0	0	0
15/01/22	66.20	46.70	19.50	50.72	49.76	50.55	50.07	-0.31	5.20	7.00	0.966	24	0	0	0	0	0	0
16/01/22	65.63	46.50	19.13	50.55	49.59	50.39	49.91	-0.32	5.20	7.00	0.945	24	0	0	0	0	0	0
Итого:				1399.88	1372.53	1390.36	1376.87	-4.34				26.826	672	0				

Средние: 66.22 | 46.61 | 19.61 |
Итоговые параметры на 17/01/22г. 9 ч

Дата	°C			°C			°C			кг/см2			кг/см2			Гкал		
	v1	m1	t	v2	m2	t	m3	t	m1	m2	t	q0	q1	q2	WHP	WOC	WOC	
17/01/22	43.12	22.22	20.90	4234.54	4286.54	4244.09	-9.55					73.200	2061	1539				

Период нормальной работы: 672ч
Период отсутствия: 0ч
Время работы прибора после сброса: 3600ч
Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации

