

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/22г. -14/11/22г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: ул. Седова д. 10/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут

ТХВ= 5.00 Град С

заводской номер 00112575

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Т	Т	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	m3	T	m3	T	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/22	14.06	33.57	12.49	35.42	35.05	37.41	35.08	-0.03	7.00	7.00	7.00	7.00	0.438	22	2	*
22/10/22	14.25	36.60	11.65	44.54	44.05	41.35	41.06	2.99	7.00	7.00	7.00	7.00	0.503	24	0	
23/10/22	18.44	36.42	12.02	47.95	47.42	42.05	41.78	5.64	7.00	7.00	7.00	7.00	0.546	24	0	
24/10/22	16.64	35.37	11.27	41.53	41.08	40.39	40.12	0.96	7.00	7.00	7.00	7.00	0.458	24	0	
25/10/22	17.17	36.10	11.07	41.25	40.80	38.34	38.07	2.73	7.00	7.00	7.00	7.00	0.439	24	0	
26/10/22	16.47	35.05	11.42	39.18	38.73	38.01	37.74	0.99	7.00	7.00	7.00	7.00	0.444	24	0	
27/10/22	17.77	36.23	11.54	45.44	44.92	40.99	40.73	4.19	7.00	7.00	7.00	7.00	0.522	24	0	
28/10/22	18.79	37.03	11.76	45.79	45.24	40.09	39.80	5.44	7.00	7.00	7.00	7.00	0.522	24	0	
29/10/22	17.72	35.03	12.69	37.11	36.68	35.32	35.10	1.58	7.00	7.00	7.00	7.00	0.461	24	0	
30/10/22	17.48	34.42	13.06	42.80	42.31	40.84	40.58	1.73	7.00	7.00	7.00	7.00	0.551	25	0	
31/10/22	18.23	36.87	11.36	44.46	43.95	40.48	40.19	3.76	7.00	7.00	7.00	7.00	0.488	24	0	
01/11/22	17.74	35.50	12.24	40.16	39.68	38.92	38.69	0.99	7.00	7.00	7.00	7.00	0.487	24	0	
02/11/22	19.78	35.18	14.60	43.09	42.61	36.39	36.12	6.49	7.00	7.00	7.00	7.00	0.619	24	0	
03/11/22	15.01	35.70	15.31	41.17	40.67	35.80	35.55	5.12	7.00	7.00	7.00	7.00	0.622	24	0	
04/11/22	15.81	36.52	14.29	42.51	42.03	34.72	34.49	7.54	7.00	7.00	7.00	7.00	0.616	24	0	
05/11/22	15.52	36.46	14.06	37.27	36.80	34.09	33.83	2.97	7.00	7.00	7.00	7.00	0.525	24	0	
06/11/22	19.78	33.52	16.26	38.20	37.72	37.07	36.88	0.84	7.00	7.00	7.00	7.00	0.611	24	0	
07/11/22	18.24	33.57	14.67	37.68	37.22	36.78	36.53	0.69	7.00	7.00	7.00	7.00	0.544	24	0	
08/11/22	16.55	34.36	12.19	36.26	35.86	35.65	35.45	0.41	7.00	7.00	7.00	7.00	0.435	24	0	
09/11/22	15.07	35.91	14.16	44.57	44.06	40.53	40.25	3.81	7.00	7.00	7.00	7.00	0.617	24	0	
10/11/22	15.14	36.20	13.94	47.13	46.59	40.28	40.00	6.59	7.00	7.00	7.00	7.00	0.648	24	0	
11/11/22	15.71	36.67	14.04	50.94	50.29	40.44	40.43	9.86	7.00	7.00	7.00	7.00	0.703	24	0	
12/11/22	15.56	36.90	13.66	49.88	49.29	40.44	40.14	9.15	7.00	7.00	7.00	7.00	0.683	24	0	
13/11/22	15.43	36.03	14.40	50.27	49.68	42.69	42.41	7.27	7.00	7.00	7.00	7.00	0.705	24	0	
14/11/22	15.72	38.20	12.52	46.17	45.64	42.39	42.08	3.56	7.00	7.00	7.00	7.00	0.566	24	0	
Итого:				1070.77	1058.37	971.72	963.10	95.27			7.00	7.00	13.753	599	2	

Средние:	48.80	35.74	13.06													
Итоговые параметры на 15/11/22г. 11 ч																

Дата	v1	m1	T	v2	m2	T	МГ	Т	Q0	ВНР	ВОС
	m3	T	m3	T	T	°C	°C	Гкал	ч	ч	ч
15/11/22	80008.33	78340.49	78272.59	76753.43	1587.06	237.473	9305	1546			

период нормативной оплаты 599ч
 период оплаты за электроэнергию 2ч
 Время работы прибора после сброса 10851ч
 Представитель абонента
 Представитель теплоснабж. организации

