

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/21г.-16/01/22г.

Абонент: 000 "УК "Комфортная среда"
Адрес: Ул. Седова Д. 10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	60.92	58.44	2.48	344.20	338.39	337.25	331.97	6.42	7.00	7.00	0.839	24	0	0	0	0	0
21/12/21	61.59	59.23	2.36	338.33	332.49	333.26	327.88	4.61	7.00	7.00	0.785	24	0	0	0	0	0
22/12/21	62.99	60.62	2.37	339.67	333.52	336.48	330.82	2.70	7.00	7.00	0.795	24	0	0	0	0	0
23/12/21	65.04	62.44	2.60	339.22	332.71	337.85	331.86	0.85	7.00	7.00	0.863	24	0	0	0	0	0
24/12/21	63.47	60.88	2.59	345.23	338.92	340.12	334.36	4.56	7.00	7.00	0.881	24	0	0	0	0	0
25/12/21	61.02	58.62	2.40	354.70	348.67	346.59	341.10	7.57	7.00	7.00	0.838	24	0	0	0	0	0
26/12/21	60.86	57.99	2.87	354.42	348.44	347.26	341.87	6.57	7.00	7.00	1.004	24	0	0	0	0	0
27/12/21	61.11	58.78	2.33	348.38	342.43	340.90	335.49	6.94	7.00	7.00	0.802	24	0	0	0	0	0
28/12/21	60.16	57.83	2.33	350.95	345.11	342.57	337.29	7.82	7.00	7.00	0.804	24	0	0	0	0	0
29/12/21	61.29	58.92	2.37	352.18	346.14	344.04	338.55	7.59	7.00	7.00	0.817	24	0	0	0	0	0
30/12/21	61.15	58.69	2.46	352.09	346.10	345.35	339.90	6.20	7.00	7.00	0.853	24	0	0	0	0	0
31/12/21	61.07	57.88	3.19	357.74	351.66	349.21	343.85	7.81	7.00	7.00	1.123	24	0	0	0	0	0
01/01/22	60.69	58.53	2.16	358.09	352.07	350.09	344.57	7.50	7.00	7.00	0.758	24	0	0	0	0	0
02/01/22	60.94	58.83	2.11	356.22	350.15	349.22	343.64	6.51	7.00	7.00	0.739	24	0	0	0	0	0
03/01/22	60.48	57.98	2.50	356.00	350.00	347.90	342.54	7.46	7.00	7.00	0.878	24	0	0	0	0	0
04/01/22	60.59	58.32	2.27	355.77	349.78	347.46	342.03	7.75	7.00	7.00	0.792	24	0	0	0	0	0
05/01/22	60.91	58.55	2.36	355.00	348.93	348.27	342.78	6.15	7.00	7.00	0.826	24	0	0	0	0	0
06/01/22	60.62	58.31	2.31	354.60	348.60	346.47	341.04	7.56	7.00	7.00	0.806	24	0	0	0	0	0
07/01/22	60.92	58.59	2.33	354.04	348.04	346.55	341.07	6.97	7.00	7.00	0.795	24	0	0	0	0	0
08/01/22	60.69	58.40	2.29	353.57	347.61	345.42	340.01	7.60	7.00	7.00	0.886	24	0	0	0	0	0
09/01/22	60.13	57.58	2.55	351.96	346.15	343.50	338.25	7.90	7.00	7.00	0.771	24	0	0	0	0	0
10/01/22	60.41	58.12	2.29	343.07	337.31	334.88	329.68	7.63	7.00	7.00	0.901	24	0	0	0	0	0
11/01/22	60.60	57.92	2.68	341.29	335.57	333.57	328.43	7.10	7.00	7.00	0.856	24	0	0	0	0	0
12/01/22	61.66	59.15	2.51	345.58	339.58	337.85	332.39	7.19	7.00	7.00	0.888	24	0	0	0	0	0
13/01/22	63.00	60.37	2.63	343.04	336.82	336.96	331.32	5.50	7.00	7.00	0.865	24	0	0	0	0	0
14/01/22	62.60	60.07	2.53	346.93	340.73	339.71	334.11	6.62	7.00	7.00	0.865	24	0	0	0	0	0
15/01/22	63.52	60.86	2.66	351.22	344.77	348.32	342.44	2.33	7.00	7.00	0.917	24	0	0	0	0	0
16/01/22	64.06	60.98	3.08	350.64	344.10	346.17	340.27	3.83	7.00	7.00	1.059	24	0	0	0	0	0
Итого:				19794.13	19624.75	19603.22	19449.51	175.24			123.949	1672	0				

Средние: 61.52 | 59.03 | 2.49
Итоговые параметры на 17/01/22г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч
17/01/22	28155.16	27668.23	27626.19	27172.44	495.79	68.052	2061	1539	

период нормальной работы 672ч
период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3600ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

