

Седова 10-1 ГВС январь 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/01/22г.-15/02/22г.

Абонент: 000 "УК" "Комфортная среда"
Адрес: Ул. Седова д.10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= Т.сут мгвс= Т.сут
Тхв= 5,00 Град С

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min=
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

1.00 м3/ч
1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
17/01/22	161.49	59.10	2.39	343.85	337.92	336.10	330.69	7.23	7.00	7.00	0.804	24	0				
18/01/22	59.52	56.86	2.66	340.78	335.25	332.55	327.60	7.65	7.00	7.00	0.889	24	0				
19/01/22	60.18	57.78	2.40	341.62	335.96	333.41	328.30	7.66	7.00	7.00	0.805	24	0				
20/01/22	60.38	57.77	2.61	342.65	336.94	334.40	329.26	7.68	7.00	7.00	0.877	24	0				
21/01/22	60.96	58.51	2.45	346.78	340.91	338.56	333.23	7.68	7.00	7.00	0.833	24	0				
22/01/22	61.14	58.69	2.45	350.60	344.60	342.95	337.53	7.07	7.00	7.00	0.846	24	0				
23/01/22	60.54	57.80	2.74	350.29	344.45	342.13	336.85	7.60	7.00	7.00	0.941	24	0				
24/01/22	59.86	57.59	2.27	339.45	333.87	331.28	326.22	7.65	7.00	7.00	0.756	24	0				
25/01/22	60.86	58.21	2.65	336.24	330.55	328.12	323.03	7.52	7.00	7.00	0.876	24	0				
26/01/22	61.44	59.00	2.44	334.73	328.98	327.41	322.18	6.80	7.00	7.00	0.802	24	0				
27/01/22	61.12	58.55	2.57	334.36	328.65	326.45	321.28	7.37	7.00	7.00	0.844	24	0				
28/01/22	61.08	58.86	2.22	341.40	335.54	333.21	327.87	7.67	7.00	7.00	0.746	24	0				
29/01/22	60.90	58.75	2.15	349.00	343.01	343.34	337.88	5.13	7.00	7.00	0.740	24	0				
30/01/22	60.90	58.09	2.81	348.91	342.95	340.85	335.57	7.38	7.00	7.00	0.966	24	0				
31/01/22	60.81	58.29	2.52	340.54	334.79	332.45	327.26	7.53	7.00	7.00	0.848	24	0				
01/02/22	61.24	58.60	2.64	338.05	332.29	330.41	325.20	7.09	7.00	7.00	0.877	24	0				
02/02/22	61.36	58.99	2.37	340.51	334.66	334.41	329.09	5.57	7.00	7.00	0.796	24	0				
03/02/22	61.32	58.94	2.38	341.10	335.23	335.27	329.91	5.32	7.00	7.00	0.798	24	0				
04/02/22	61.35	59.18	2.17	348.87	339.56	338.41	332.98	6.58	7.00	7.00	0.736	24	0				
05/02/22	61.46	59.11	2.35	348.87	342.87	342.06	336.56	6.31	7.00	7.00	0.736	24	0				
06/02/22	61.42	58.83	2.59	348.18	342.18	341.84	336.40	5.78	7.00	7.00	0.807	24	0				
07/02/22	61.42	59.12	2.30	339.35	333.52	333.01	327.64	5.88	7.00	7.00	0.891	24	0				
08/02/22	61.25	58.83	2.42	339.58	333.76	332.88	327.56	6.20	7.00	7.00	0.770	24	0				
09/02/22	61.16	58.93	2.23	338.96	333.15	333.15	327.86	5.29	7.00	7.00	0.746	24	0				
10/02/22	61.23	58.95	2.28	340.85	335.04	334.45	329.11	5.93	7.00	7.00	0.802	24	0				
11/02/22	61.05	58.71	2.34	346.58	340.64	340.17	334.78	5.86	7.00	7.00	0.767	24	0				
12/02/22	61.15	60.22	0.93	353.67	347.67	352.04	346.22	1.45	7.00	7.00	0.329	24	0				
13/02/22	58.00	55.82	2.18	345.10	339.75	340.07	335.12	4.63	7.00	7.00	0.758	24	0				
14/02/22	57.43	55.26	2.17	340.78	335.56	330.61	325.91	9.65	7.00	7.00	0.749	24	0				
15/02/22	61.05	58.64	2.41	322.01	316.51	317.49	312.43	4.08	7.00	7.00	0.770	24	0				
Итого:				10270.25	10096.76	10059.48	9901.52	195.24			23.981	720	0				

Средние: 60.77 | 58.40 | 2.37 | Итоговые параметры на 16/02/22г. 8 ч | 7.00 | 7.00 |

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
									Гкал	ч	ч
16/02/22	38425.28	37764.84	37685.93	37074.21	690.63	92.047	2781	1539			

период нормальной работы 720ч
период отсутств.счета Телл.энергии 0ч
Время работы прибора-после сброса 4320ч
представитель абонента
представитель теплоснабж.организации