

Седова 10-1 Б Ц.О. декабрь 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/12/22г.-19/01/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: ул. Седова д.10/1 Б
Тепловычислитель ВК77 сет.Н 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ Мгвс= _____ Т.СУТ
М сет.воды= _____ Т.СУТ Мгвс= _____ Т.СУТ
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	V3	T	MГ	Т	кг/см2	кг/см2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
19/12/22	66.22	46.18	20.04	45.65	44.69	45.53	45.05	45.53	45.05	-0.36	5.20	7.00	0.894	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.894	24	0	0
20/12/22	67.34	46.46	20.88	45.71	44.75	45.54	45.06	45.54	45.06	-0.31	5.20	7.00	0.935	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.935	24	0	0
21/12/22	67.40	46.66	20.74	45.75	44.79	45.58	45.10	45.58	45.10	-0.31	5.20	7.00	0.925	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.925	24	0	0
22/12/22	66.35	46.18	20.17	45.74	44.78	45.60	45.12	45.60	45.12	-0.34	5.20	7.00	0.900	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.900	24	0	0
23/12/22	66.15	46.21	19.94	45.77	44.81	45.62	45.14	45.62	45.14	-0.33	5.20	7.00	0.891	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.891	24	0	0
24/12/22	65.70	45.90	19.80	45.75	44.79	45.63	45.15	45.63	45.15	-0.36	5.20	7.00	0.886	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.886	24	0	0
25/12/22	66.07	46.11	19.96	45.80	44.84	45.65	45.17	45.65	45.17	-0.33	5.20	7.00	0.889	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.889	24	0	0
26/12/22	66.04	46.05	19.99	45.83	44.87	45.68	45.20	45.68	45.20	-0.34	5.20	7.00	0.894	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.894	24	0	0
27/12/22	63.92	46.16	19.76	45.82	44.86	45.68	45.20	45.82	45.20	-0.35	5.20	7.00	0.884	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.884	24	0	0
28/12/22	65.39	46.00	19.39	46.06	45.10	45.93	45.45	46.06	45.45	-0.32	5.20	7.00	0.869	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.869	24	0	0
29/12/22	66.18	46.35	19.83	45.86	44.90	45.70	45.22	45.86	45.22	-0.35	5.20	7.00	0.888	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.888	24	0	0
30/12/22	66.46	46.65	19.81	46.01	45.05	45.84	45.36	46.01	45.36	-0.31	5.20	7.00	0.891	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.891	24	0	0
31/12/22	65.26	47.16	18.10	35.38	34.69	35.34	34.99	35.38	34.99	-0.30	5.20	7.00	0.628	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.628	24	0	0
01/01/23	60.38	43.21	17.17	44.66	43.88	44.63	44.23	44.66	44.23	-0.35	5.20	7.00	0.747	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.747	24	0	0
02/01/23	65.99	46.73	19.26	47.72	46.76	47.51	47.03	47.72	47.03	-0.27	5.20	7.00	0.898	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.898	24	0	0
03/01/23	66.63	47.27	19.36	47.64	46.68	47.41	46.93	47.64	46.93	-0.25	5.20	7.00	0.903	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.903	24	0	0
04/01/23	66.88	47.44	19.44	47.54	46.58	47.31	46.83	47.54	46.83	-0.25	5.20	7.00	0.889	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.889	24	0	0
05/01/23	66.16	47.05	19.11	47.42	46.46	47.19	46.71	47.42	46.71	-0.25	5.20	7.00	0.889	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.889	24	0	0
06/01/23	65.77	46.81	18.96	47.43	46.47	47.21	46.73	47.43	46.73	-0.26	5.20	7.00	0.879	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.879	24	0	0
07/01/23	68.56	47.34	21.22	47.43	46.47	47.12	46.64	47.43	46.64	-0.17	5.20	7.00	0.984	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.984	24	0	0
08/01/23	69.60	47.20	22.40	47.49	46.52	47.12	46.64	47.49	46.64	-0.12	5.20	7.00	1.038	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	1.038	24	0	0
09/01/23	70.93	47.36	23.57	46.96	45.92	46.54	46.06	46.96	46.06	-0.14	5.20	7.00	1.079	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	1.079	24	0	0
10/01/23	69.39	45.87	23.52	46.57	45.61	46.15	45.67	46.57	45.67	-0.06	5.20	7.00	1.068	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	1.068	24	0	0
11/01/23	68.48	44.91	23.57	46.55	45.59	46.15	45.67	46.55	45.67	-0.08	5.20	7.00	1.071	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	1.071	24	0	0
12/01/23	67.99	45.28	22.71	46.88	45.92	46.50	46.02	46.88	46.02	-0.10	5.20	7.00	1.038	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	1.038	24	0	0
13/01/23	65.48	44.63	20.85	47.78	46.82	47.47	46.99	47.78	46.99	-0.17	5.20	7.00	0.970	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.970	24	0	0
14/01/23	62.64	43.11	19.53	45.08	44.25	44.87	44.45	45.08	44.45	-0.20	5.20	7.00	0.861	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.861	24	0	0
15/01/23	65.73	45.16	20.57	45.79	44.87	47.39	45.05	45.79	45.05	-0.18	5.20	7.00	0.920	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.920	23	1	0
16/01/23	66.78	46.05	20.73	47.73	46.77	47.41	46.93	47.73	46.93	-0.16	5.20	7.00	0.967	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.967	24	0	0
17/01/23	66.82	46.36	20.46	45.75	44.83	47.32	45.01	45.75	45.01	-0.18	5.20	7.00	0.916	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.916	23	1	0
18/01/23	66.62	46.70	19.92	48.45	47.49	48.16	47.68	48.45	47.68	-0.19	5.20	7.00	0.941	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.941	24	0	0
19/01/23	67.02	47.81	19.21	51.30	50.28	51.02	50.54	51.30	50.54	-0.26	5.20	7.00	0.960	5.20	7.00	5.20	7.00	5.20	7.00	0.960	24	0	0
Итого:				1481.30	1451.09	1477.80	1459.02			-7.93			129.403			129.403				1766			2

Средние: 166.51 | 146.20 | 20.31 | 4113.15 | 4039.72 | 4103.33 | 4059.32 | -19.60 | 73.541 | 2181 | 4
Итоговые параметры на 20/01/23г. 10 ч 5.20 | 7.00

Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | T | M3 | V3 | T | MГ | Т | Гкал | Ч | ВНР | ВОС

20/01/23 | 4113.15 | 4039.72 | 4103.33 | 4059.32 | -19.60 | 73.541 | 2181 | 4

период нормальной работы 766ч
период отсутств. счета тепл. энергии 2ч
время работы прибора после сброса 2185ч
представитель абонента _____
представитель теплоснабж. организации _____
Страница 1