

Ватутина 58 май 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/04/22г. - 19/05/22г.

Абонент: 000"ук"комфортная среда"
 Адрес: Ул. Ватутина д.58
 Тепловычислитель вк77 сет. N 1
 Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 М сет. воды= _____ Т.СУТ
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХВ606 ПО 1.9

Заводской номер 00410032

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	'C	'C	'C	'C	'C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/04/22	65.08	57.77	7.31	88.00	86.30	90.00	88.63	90.00	88.63	-2.33	5.80	3.50	3.50	0.636	24	0	0
22/04/22	65.58	58.82	6.76	88.80	87.07	90.80	89.36	90.80	89.36	-2.29	5.80	3.50	3.50	0.591	24	0	0
23/04/22	66.23	59.35	6.88	90.80	88.99	92.90	91.41	92.90	91.41	-2.42	5.80	3.50	3.50	0.614	24	0	0
24/04/22	66.10	59.39	6.71	90.90	89.09	93.00	91.48	93.00	91.48	-2.39	5.80	3.50	3.50	0.604	24	0	0
25/04/22	65.61	58.85	6.76	84.40	82.77	86.30	84.92	86.30	84.92	-2.15	5.80	3.50	3.50	0.563	24	0	0
26/04/22	65.72	58.52	7.20	82.30	80.70	84.10	82.76	84.10	82.76	-2.06	5.80	3.50	3.50	0.585	24	0	0
27/04/22	65.62	58.86	6.76	89.30	87.51	91.30	89.82	91.30	89.82	-2.31	5.80	3.50	3.50	0.597	24	0	0
28/04/22	65.79	59.42	6.37	91.70	89.88	93.80	92.29	93.80	92.29	-2.41	5.80	3.50	3.50	0.575	24	0	0
29/04/22	65.81	59.19	6.62	88.70	86.95	90.60	89.13	90.60	89.13	-2.18	5.80	3.50	3.50	0.576	24	0	0
30/04/22	66.52	59.16	7.36	83.30	81.62	85.00	83.61	85.00	83.61	-1.99	5.80	3.50	3.50	0.602	24	0	0
01/05/22	65.18	58.27	6.91	83.20	81.55	84.90	83.55	84.90	83.55	-2.00	5.80	3.50	3.50	0.566	24	0	0
02/05/22	66.28	59.28	7.00	83.30	81.63	85.00	83.59	85.00	83.59	-1.96	5.80	3.50	3.50	0.574	24	0	0
03/05/22	66.22	58.88	7.34	83.40	81.72	85.10	83.71	85.10	83.71	-1.99	5.80	3.50	3.50	0.607	24	0	0
04/05/22	66.02	58.67	7.35	82.80	81.15	84.50	83.13	84.50	83.13	-1.98	5.80	3.50	3.50	0.599	24	0	0
05/05/22	66.00	58.77	7.23	83.40	81.74	85.10	83.74	85.10	83.74	-2.00	5.80	3.50	3.50	0.593	24	0	0
06/05/22	64.17	57.13	7.04	84.70	83.13	86.40	85.09	86.40	85.09	-1.96	5.80	3.50	3.50	0.587	24	0	0
07/05/22	64.49	57.56	6.93	85.40	83.79	87.10	85.74	87.10	85.74	-1.95	5.80	3.50	3.50	0.582	24	0	0
08/05/22	65.60	58.54	7.06	85.50	83.82	87.30	85.88	87.30	85.88	-2.06	5.80	3.50	3.50	0.597	24	0	0
09/05/22	65.94	59.10	6.84	85.50	83.82	87.30	85.91	87.30	85.91	-2.09	5.80	3.50	3.50	0.577	24	0	0
10/05/22	65.14	57.43	7.71	84.70	83.03	86.30	84.96	86.30	84.96	-2.10	5.80	3.50	3.50	0.643	24	0	0
11/05/22	64.74	57.62	7.12	84.30	82.67	86.10	84.77	86.10	84.77	-2.10	5.80	3.50	3.50	0.593	24	0	0
12/05/22	64.92	58.22	6.70	84.00	82.39	85.70	84.35	85.70	84.35	-1.96	5.80	3.50	3.50	0.555	24	0	0
13/05/22	64.38	57.81	6.57	84.20	82.56	86.00	84.62	86.00	84.62	-2.06	5.80	3.50	3.50	0.545	24	0	0
14/05/22	64.09	57.27	6.82	84.30	82.71	86.10	84.81	86.10	84.81	-2.10	5.80	3.50	3.50	0.567	24	0	0
15/05/22	65.70	58.74	6.96	84.40	82.75	86.10	84.70	86.10	84.70	-1.95	5.80	3.50	3.50	0.582	24	0	0
16/05/22	65.06	58.18	6.88	84.30	82.66	86.10	84.72	86.10	84.72	-2.06	5.80	3.50	3.50	0.571	24	0	0
17/05/22	65.24	58.48	6.76	84.40	82.75	86.10	84.71	86.10	84.71	-1.96	5.80	3.50	3.50	0.561	24	0	0
18/05/22	61.34	55.01	6.33	83.90	82.46	85.70	84.46	85.70	84.46	-2.00	5.80	3.50	3.50	0.526	24	0	0
19/05/22	55.48	50.04	5.44	83.10	81.90	84.80	83.81	84.80	83.81	-1.91	5.80	3.50	3.50	0.449	24	0	0
Итого:				2477.00	2429.11	2529.50	2489.66			-60.55				16.817	1696	0	0
Средние:	64.97	58.08	6.89								5.80	3.50	3.50				
Итоговые параметры на 20/05/22г. 10 ч																	

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
20/05/22	163178.16	157015.20	154754.71	8423.45	1684.374	28308	1931		

период нормальней работы 6964
 Период отсутствия в счете Тел. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 30239ч
 Представитель абонента
 Представитель теплоснабж. организации

