

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/12/22г.-22/01/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. ВАТУТИНА д. 58
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС=
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС=
 ТХВ= 5.00 Град С
 Заводской номер 00410032

Договор N:
 Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xВ606 ПО 1.9

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	m3	T	МГ	Т	Q0	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	м3	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/12/22	67.32	50.56	16.76	196.40	192.34	0.00	0.00	0.00	192.34	5.80	3.50	3.229	24	0	
22/12/22	64.82	49.00	15.82	196.40	192.62	0.00	0.00	0.00	192.62	5.80	3.50	3.054	24	0	
23/12/22	64.98	49.06	15.92	196.70	192.92	0.00	0.00	0.00	192.92	5.80	3.50	3.079	24	0	
24/12/22	64.77	48.90	15.87	196.90	193.13	0.00	0.00	0.00	193.13	5.80	3.50	3.071	24	0	
25/12/22	64.10	48.66	15.44	196.40	192.72	0.00	0.00	0.00	192.72	5.80	3.50	2.984	24	0	
26/12/22	63.91	48.33	15.58	196.70	193.01	0.00	0.00	0.00	193.01	5.80	3.50	3.012	24	0	
27/12/22	62.94	47.76	15.18	192.30	188.82	0.00	0.00	0.00	188.82	5.80	3.50	2.845	24	0	
28/12/22	62.68	47.08	15.60	192.80	189.33	0.00	0.00	0.00	189.33	5.80	3.50	2.944	24	0	
29/12/22	64.55	48.36	16.19	197.70	193.93	0.00	0.00	0.00	193.93	5.80	3.50	3.146	24	0	
30/12/22	64.58	48.57	16.01	196.80	193.07	0.00	0.00	0.00	193.07	5.80	3.50	3.096	24	0	
31/12/22	63.12	47.60	15.52	196.30	192.71	0.00	0.00	0.00	192.71	5.80	3.50	2.997	24	0	
01/01/23	63.37	48.17	15.20	196.30	192.69	0.00	0.00	0.00	192.69	5.80	3.50	2.934	24	0	
02/01/23	63.43	48.49	14.94	197.10	193.43	0.00	0.00	0.00	193.43	5.80	3.50	2.901	24	0	
03/01/23	63.54	48.33	15.21	197.10	193.52	0.00	0.00	0.00	193.52	5.80	3.50	2.928	24	0	
04/01/23	63.81	48.71	15.10	197.20	193.52	0.00	0.00	0.00	193.52	5.80	3.50	2.964	24	0	
05/01/23	63.58	48.35	15.23	198.00	194.35	0.00	0.00	0.00	194.35	5.80	3.50	3.054	24	0	
06/01/23	64.22	48.53	15.69	197.90	194.16	0.00	0.00	0.00	194.16	5.80	3.50	3.054	24	0	
07/01/23	71.60	52.46	19.14	198.70	194.18	0.00	0.00	0.00	194.18	5.80	3.50	3.725	24	0	
08/01/23	72.51	53.02	19.49	199.60	194.94	0.00	0.00	0.00	194.94	5.80	3.50	3.805	24	0	
09/01/23	72.21	52.63	19.58	199.40	194.76	0.00	0.00	0.00	194.76	5.80	3.50	3.823	24	0	
10/01/23	70.75	51.23	19.52	197.50	193.07	0.00	0.00	0.00	193.07	5.80	3.50	3.777	24	0	
11/01/23	69.74	50.42	19.32	196.70	192.39	0.00	0.00	0.00	192.39	5.80	3.50	3.722	24	0	
12/01/23	68.99	29.19	39.80	161.00	157.57	0.00	0.00	0.00	157.57	5.80	3.50	3.043	24	0	
13/01/23	64.44	44.70	19.74	180.80	177.36	92.00	91.11	92.00	86.25	5.80	3.50	3.073	24	0	
14/01/23	67.36	49.38	17.98	185.40	181.61	194.50	192.25	194.50	-10.64	5.80	3.50	3.269	24	0	
15/01/23	65.15	47.67	17.48	182.10	178.59	191.00	188.96	191.00	-10.37	5.80	3.50	3.124	24	0	
16/01/23	65.60	48.15	17.45	182.40	178.82	191.00	188.91	191.00	-10.09	5.80	3.50	3.126	24	0	
17/01/23	64.72	47.74	16.98	182.40	178.90	191.00	188.94	191.00	-10.04	5.80	3.50	3.041	24	0	
18/01/23	64.28	47.53	16.75	181.80	178.39	190.40	188.37	190.40	-9.98	5.80	3.50	2.991	24	0	
19/01/23	64.12	47.33	16.79	180.80	177.39	189.40	187.38	189.40	-9.99	5.80	3.50	2.980	24	0	
20/01/23	63.95	47.50	16.45	180.40	177.03	188.80	186.81	188.80	-9.78	5.80	3.50	2.915	24	0	
21/01/23	64.92	48.03	16.89	180.30	176.86	188.50	186.42	188.50	-9.56	5.80	3.50	2.989	24	0	
22/01/23	64.53	47.59	16.94	180.30	176.94	188.70	186.67	188.70	-9.73	5.80	3.50	3.002	24	0	
Итого:				6308.90	6185.32	1805.80	1786.32	4399.00				103.593	792	0	

Средние: 65.59 | 48.15 | 17.44
 Итоговые параметры на 23/01/23г. 10 ч

5.80 | 3.50

Дата	М1	Т	М2	Т	М3	Т	Гкал	ВНР	ВОС
23/01/23	184158.50	159892.90	157596.23	22989.99	1954.053	32373	3818		

период нормальной работы 792ч
 период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 36191ч