

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"  
 Адрес: Ул. Ватутина Д.58  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходи: М сет. воды= Т.СУТ МгВт= Т.СУТ  
 ТХВ= 5.00 Град С  
 заводской номер 00410032 0 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хв606 ПО 1.9

Договор N:  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	64.70	50.29	14.41		193.60	189.92	196.80	194.43		-4.51	5.80	3.50	2.741	24	0	0	0
21/12/21	65.90	51.66	14.24		193.80	189.97	196.70	194.24		-4.27	5.80	3.50	2.709	24	0	0	0
22/12/21	70.17	53.15	17.02		194.70	190.38	197.70	195.06		-4.68	5.80	3.50	3.248	24	0	0	0
23/12/21	72.28	54.29	17.99		194.60	190.04	197.70	194.95		-4.91	5.80	3.50	3.424	24	0	0	0
24/12/21	71.67	54.03	17.64		194.80	190.31	197.60	194.91		-4.60	5.80	3.50	3.365	24	0	0	0
25/12/21	66.16	50.65	15.51		193.80	189.94	196.80	194.40		-4.46	5.80	3.50	2.951	24	0	0	0
26/12/21	64.03	49.15	14.88		193.30	189.70	196.60	194.38		-4.68	5.80	3.50	2.826	24	0	0	0
27/12/21	65.21	50.25	14.96		193.20	189.46	196.20	193.88		-4.42	5.80	3.50	2.842	24	0	0	0
28/12/21	66.66	51.20	15.46		202.10	198.03	205.20	202.68		-4.65	5.80	3.50	3.070	24	0	0	0
29/12/21	65.82	50.71	15.11		200.70	196.79	204.10	201.62		-4.83	5.80	3.50	2.978	24	0	0	0
30/12/21	66.00	50.50	15.50		200.00	196.09	203.60	201.15		-5.06	5.80	3.50	3.046	24	0	0	0
31/12/21	66.52	50.14	16.38		199.50	195.50	203.20	200.79		-5.29	5.80	3.50	3.209	24	0	0	0
01/01/22	65.98	50.62	15.36		199.00	195.07	202.70	200.24		-5.17	5.80	3.50	3.002	24	0	0	0
02/01/22	65.01	50.14	14.87		198.60	194.75	202.30	199.92		-5.17	5.80	3.50	2.903	24	0	0	0
03/01/22	66.38	50.71	15.67		198.70	194.76	202.50	200.04		-5.28	5.80	3.50	3.058	24	0	0	0
04/01/22	64.39	49.53	14.86		198.10	194.35	201.90	199.57		-5.22	5.80	3.50	2.892	24	0	0	0
05/01/22	63.86	49.63	14.23		193.93	193.93	201.30	198.98		-5.05	5.80	3.50	2.766	24	0	0	0
06/01/22	63.86	49.82	14.04		197.00	193.38	200.90	198.50		-5.12	5.80	3.50	2.722	24	0	0	0
07/01/22	64.10	49.96	14.14		197.10	193.40	200.80	198.42		-5.02	5.80	3.50	2.738	24	0	0	0
08/01/22	65.96	50.97	14.99		197.70	193.85	201.30	198.84		-4.99	5.80	3.50	2.913	24	0	0	0
09/01/22	66.19	51.03	15.16		197.60	193.88	201.30	198.84		-5.16	5.80	3.50	2.943	24	0	0	0
10/01/22	65.57	50.97	14.60		197.60	193.73	201.40	198.94		-5.21	5.80	3.50	2.836	24	0	0	0
11/01/22	65.65	50.96	14.69		197.70	193.86	201.20	198.74		-4.88	5.80	3.50	2.854	24	0	0	0
12/01/22	66.92	51.37	15.55		198.20	194.23	201.80	199.30		-5.07	5.80	3.50	3.027	24	0	0	0
13/01/22	72.64	55.05	17.59		199.00	194.31	202.40	199.54		-5.23	5.80	3.50	3.423	24	0	0	0
14/01/22	67.96	52.25	15.71		198.10	193.97	201.70	199.14		-5.17	5.80	3.50	3.051	24	0	0	0
15/01/22	65.81	50.98	14.83		197.30	193.46	201.10	198.64		-5.18	5.80	3.50	2.873	24	0	0	0
16/01/22	66.20	50.87	15.33		197.00	193.09	200.70	198.26		-5.17	5.80	3.50	2.965	24	0	0	0
17/01/22	66.48	51.28	15.20		196.80	192.92	200.50	198.03		-5.11	5.80	3.50	2.938	24	0	0	0
18/01/22	65.38	50.53	14.85		196.20	192.39	200.10	197.71		-5.32	5.80	3.50	2.860	24	0	0	0
19/01/22	66.72	51.30	15.42		196.30	192.36	200.20	197.74		-5.38	5.80	3.50	2.971	24	0	0	0
Итого:					6109.70	5987.62	6218.30	6141.88	-154.26					192.144	1744	0	0

Средние: 66.46 | 51.10 | 15.36 |  
 Итоговые параметры на 20/01/22г. 9 ч | 5.80 | 3.50 |

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/22	146835.80	143973.97	137052.70	135046.00	8927.97	1431.334	25427	1931	

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
 время работы прибора после сброса 273584  
 представитель абонента  
 представитель теплоснабж. организации

