

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/02/23г. - 19/03/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: ул. Роза Люксембург д.240/5
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: _____
 м сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 Тхв= 5.00 Град С
 заводской номер 00180680

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x951D по 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/02/23	64.31	47.76	16.55	142.48	139.79	142.61	141.08	141.08	-1.29	6.30	2.70	2.70	2.319	24	0	
22/02/23	64.56	47.77	16.79	144.20	141.49	144.24	142.67	142.67	-1.18	6.30	2.70	2.70	2.385	24	0	
23/02/23	76.19	54.54	21.65	148.89	145.04	148.50	146.41	146.41	-1.37	6.30	2.70	2.70	3.152	24	0	
24/02/23	75.11	54.19	20.92	147.40	143.73	147.14	145.08	145.08	-1.35	6.30	2.70	2.70	3.015	24	0	
25/02/23	66.87	49.58	17.29	144.93	142.01	145.16	143.45	143.45	-1.44	6.30	2.70	2.70	2.461	24	0	
26/02/23	57.51	44.43	13.08	141.54	139.36	142.15	140.78	140.78	-1.42	6.30	2.70	2.70	1.827	24	0	
27/02/23	51.82	40.83	10.99	138.25	136.56	139.00	137.84	137.84	-1.28	6.30	2.70	2.70	1.508	24	0	
28/02/23	52.58	41.08	11.50	138.74	136.97	139.31	138.18	138.18	-1.21	6.30	2.70	2.70	1.581	24	0	
01/03/23	61.73	46.12	15.61	142.05	139.56	142.04	140.61	140.61	-1.05	6.30	2.70	2.70	2.184	24	0	
02/03/23	66.84	49.37	17.47	142.92	140.04	142.63	140.95	140.95	-0.91	6.30	2.70	2.70	2.453	24	0	
03/03/23	64.48	48.30	16.18	143.73	141.02	143.58	141.94	141.94	-0.92	6.30	2.70	2.70	2.288	24	0	
04/03/23	64.56	48.22	16.34	142.29	139.64	142.09	140.48	140.48	-0.84	6.30	2.70	2.70	2.290	24	0	
05/03/23	65.01	48.47	16.54	142.22	139.50	142.00	140.83	139.21	-0.84	6.30	2.70	2.70	2.313	24	0	
06/03/23	65.42	48.72	16.70	141.08	138.37	140.83	140.01	140.01	-0.89	6.30	2.70	2.70	2.318	24	0	
07/03/23	64.76	48.46	16.30	141.81	139.12	141.60	139.22	139.22	-0.96	6.30	2.70	2.70	2.274	24	0	
08/03/23	55.35	43.26	12.09	139.26	137.26	139.48	138.22	138.22	-0.96	6.30	2.70	2.70	1.666	24	0	
09/03/23	51.87	41.12	10.75	139.51	137.81	139.92	138.72	138.72	-0.91	6.30	2.70	2.70	1.486	24	0	
10/03/23	51.66	41.01	10.65	139.03	137.35	139.45	138.25	138.25	-0.90	6.30	2.70	2.70	1.471	24	0	
11/03/23	52.20	41.56	10.64	140.74	139.02	141.19	139.99	139.99	-0.97	6.30	2.70	2.70	1.486	24	0	
12/03/23	51.74	41.28	10.46	140.25	138.51	140.76	139.56	139.56	-1.05	6.30	2.70	2.70	1.455	24	0	
13/03/23	54.18	42.16	12.02	138.07	136.20	138.39	137.19	137.19	-0.99	6.30	2.70	2.70	1.645	24	0	
14/03/23	53.86	41.78	12.08	134.46	132.66	134.76	133.65	133.65	-0.99	6.30	2.70	2.70	1.609	24	0	
15/03/23	53.40	41.07	12.33	126.82	125.14	127.06	126.10	126.10	-0.96	6.30	2.70	2.70	1.547	24	0	
16/03/23	53.83	41.38	12.45	126.56	124.88	126.77	125.80	125.80	-0.92	6.30	2.70	2.70	1.558	24	0	
17/03/23	53.32	41.31	12.01	127.87	126.19	128.13	127.17	127.17	-0.98	6.30	2.70	2.70	1.525	24	0	
18/03/23	52.82	40.96	11.86	127.27	125.59	127.52	126.56	126.56	-0.97	6.30	2.70	2.70	1.495	24	0	
19/03/23	53.56	41.18	12.38	127.52	125.64	127.53	126.57	126.57	-0.93	6.30	2.70	2.70	1.560	24	0	
Итого:				13749.69	3688.45	3753.84	3716.87	-28.42					52.871	648	0	
Средние:	159.24	145.03	14.21								6.30	2.70				

Итоговые параметры на 20/03/23г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
20/03/23	16021.56	15706.43	16012.06	15826.64	-120.21	267.479	2662	1	1

период нормальных работ 648ч
 период отсутствия учета тепл.энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 2663ч
 представитель абонента _____
 представитель теплоснабж. организации _____

