

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-21/01/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда Договор N: _____
 Адрес: ул. Роза Люксембург д.240/5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00180680 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x951D по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/12/23	54.19	43.04	11.15	157.87	155.71	157.43	155.99	-0.28	6.30	2.70	1.743	24	0	
22/12/23	52.81	42.33	10.48	157.63	155.59	157.34	155.94	-0.35	6.30	2.70	1.636	24	0	
23/12/23	51.95	41.70	10.25	157.26	155.31	157.06	155.78	-0.47	6.30	2.70	1.602	24	0	
24/12/23	57.71	44.74	12.97	157.74	155.28	157.33	155.78	-0.50	6.30	2.70	2.020	24	0	
25/12/23	64.67	49.36	15.31	159.31	156.32	158.53	156.69	-0.37	6.30	2.70	2.400	24	0	
26/12/23	56.82	44.87	11.95	156.98	154.62	156.46	154.94	-0.32	6.30	2.70	1.856	24	0	
27/12/23	55.22	43.56	11.66	157.33	155.17	156.95	155.51	-0.34	6.30	2.70	1.817	24	0	
28/12/23	57.21	44.35	12.86	157.45	155.12	156.88	155.40	-0.28	6.30	2.70	2.001	24	0	
29/12/23	60.56	46.76	13.80	158.14	155.48	157.47	155.81	-0.33	6.30	2.70	2.151	24	0	
30/12/23	54.73	43.17	11.56	157.36	155.20	156.99	155.55	-0.35	6.30	2.70	1.799	24	0	
31/12/23	55.61	43.77	11.84	157.30	155.07	156.93	155.49	-0.42	6.30	2.70	1.842	24	0	
01/01/24	57.40	44.79	12.61	156.91	154.51	156.45	155.01	-0.50	6.30	2.70	1.955	24	0	
02/01/24	55.20	43.60	11.60	156.74	154.51	156.42	154.98	-0.47	6.30	2.70	1.800	24	0	
03/01/24	55.74	43.71	12.03	156.76	154.49	156.42	154.98	-0.49	6.30	2.70	1.866	24	0	
04/01/24	55.48	43.71	11.77	156.59	154.36	156.30	154.86	-0.50	6.30	2.70	1.825	24	0	
05/01/24	53.66	42.71	10.95	156.50	154.40	156.36	155.04	-0.64	6.30	2.70	1.698	24	0	
06/01/24	56.32	44.02	12.30	156.39	154.06	156.15	154.71	-0.65	6.30	2.70	1.902	24	0	
07/01/24	59.13	45.71	13.42	156.40	153.89	156.02	154.51	-0.62	6.30	2.70	2.072	24	0	
08/01/24	70.84	52.22	18.62	157.78	154.24	156.86	154.82	-0.58	6.30	2.70	2.882	24	0	
09/01/24	81.62	58.68	22.94	162.44	157.74	161.62	159.01	-1.27	6.30	2.70	3.633	24	0	
10/01/24	81.63	58.57	23.06	159.42	154.79	159.22	156.66	-1.87	6.30	2.70	3.583	24	0	
11/01/24	71.17	52.78	18.39	158.87	155.26	159.28	157.22	-1.96	6.30	2.70	2.863	24	0	
12/01/24	74.98	54.71	20.27	159.58	155.57	159.79	157.53	-1.96	6.30	2.70	3.164	24	0	
13/01/24	82.44	59.10	23.34	155.38	150.79	161.99	152.73	-1.94	6.30	2.70	3.531	23	1	*
14/01/24	81.66	58.72	22.94	160.67	156.00	160.52	158.00	-2.00	6.30	2.70	3.592	24	0	
15/01/24	67.64	50.85	16.79	157.78	154.52	158.45	156.51	-1.99	6.30	2.70	2.600	24	0	
16/01/24	64.03	48.70	15.33	157.45	154.49	158.32	156.55	-2.06	6.30	2.70	2.375	24	0	
17/01/24	66.12	49.81	16.31	157.81	154.71	158.51	156.62	-1.91	6.30	2.70	2.532	24	0	
18/01/24	66.21	50.10	16.11	157.77	154.64	158.23	156.31	-1.67	6.30	2.70	2.499	24	0	
19/01/24	60.55	47.12	13.43	157.93	155.23	158.04	156.36	-1.13	6.30	2.70	2.088	24	0	
20/01/24	54.73	43.27	11.46	159.92	157.68	159.67	158.21	-0.53	6.30	2.70	1.816	24	0	
21/01/24	71.32	52.96	18.36	161.26	157.59	160.40	158.30	-0.71	6.30	2.70	2.905	24	0	

Итого: | | | | 5054.72 | 4962.34 | 5054.39 | 4991.80 | -29.46 | | | | 74.048 | 767 | 1 | |

Средние: | 52.79 | 47.92 | 14.87 | | | | | | | | 6.30 | 2.70 | | | | |

Итоговые параметры на 22/01/24г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/01/24	33470.79	32872.04	33480.63	33114.27	-242.23	502.117	10046	9

Период нормальной работы 767ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 10055ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

