

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г. -19/12/21г.

Абонент: "ООО" "УК" "Комфортная среда"
Адрес: Ул. Роза Люксембург д. 240/5
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т. СУТ Мгвс= _____ Т. СУТ
Тхв= 5.00 Град С
заводской номер 00180680

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под шах= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр шах= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
SCHEMA ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x820В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m1	v2	m2	Т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	46.49	37.97	8.52	149.86	148.34	151.20	150.14	150.14	-1.80	6.30	2.70	2.70	1.271	24	0	0
23/11/21	49.73	39.82	9.91	150.97	149.26	152.38	151.18	151.18	-1.92	6.30	2.70	2.70	1.484	24	0	0
24/11/21	54.10	42.22	11.88	151.30	149.25	152.35	151.10	151.10	-1.85	6.30	2.70	2.70	1.780	24	0	0
25/11/21	59.22	44.97	14.25	151.12	148.68	151.83	150.34	150.34	-1.66	6.30	2.70	2.70	2.125	24	0	0
26/11/21	61.56	46.66	14.90	152.94	150.28	153.68	152.11	152.11	-1.83	6.30	2.70	2.70	2.245	24	0	0
27/11/21	59.93	45.78	14.15	152.19	149.71	152.90	151.38	151.38	-1.67	6.30	2.70	2.70	2.126	24	0	0
28/11/21	55.02	43.32	11.70	152.09	149.90	152.97	151.59	151.59	-1.69	6.30	2.70	2.70	1.762	24	0	0
29/11/21	50.50	40.34	10.16	141.19	139.52	142.16	141.02	141.02	-1.50	6.30	2.70	2.70	1.424	24	0	0
30/11/21	46.73	38.04	8.69	143.93	142.43	145.03	144.00	144.00	-1.57	6.30	2.70	2.70	1.244	24	0	0
01/12/21	54.64	42.11	12.53	144.07	142.08	144.58	143.38	143.38	-1.30	6.30	2.70	2.70	1.783	24	0	0
02/12/21	63.43	47.80	15.63	149.30	146.54	149.41	147.73	147.73	-1.19	6.30	2.70	2.70	2.298	24	0	0
03/12/21	59.04	45.58	13.46	148.03	145.64	148.33	146.85	146.85	-1.21	6.30	2.70	2.70	1.967	24	0	0
04/12/21	49.99	40.01	9.98	144.50	142.82	145.11	143.95	143.95	-1.13	6.30	2.70	2.70	1.432	24	0	0
05/12/21	50.34	39.86	10.48	143.73	142.00	144.25	143.17	143.17	-1.17	6.30	2.70	2.70	1.496	24	0	0
06/12/21	53.73	41.95	11.78	145.85	143.88	146.23	145.03	145.03	-1.15	6.30	2.70	2.70	1.703	24	0	0
07/12/21	50.50	40.01	10.49	143.33	141.64	143.74	142.61	142.61	-0.97	6.30	2.70	2.70	1.493	24	0	0
08/12/21	49.71	39.14	10.57	135.67	134.09	136.03	135.04	135.04	-0.95	6.30	2.70	2.70	1.422	24	0	0
09/12/21	51.96	40.99	10.97	145.75	143.91	146.31	145.11	145.11	-1.20	6.30	2.70	2.70	1.586	24	0	0
10/12/21	52.86	41.49	11.37	143.75	141.88	144.12	142.92	142.92	-1.04	6.30	2.70	2.70	1.619	24	0	0
11/12/21	56.06	42.93	13.13	144.71	142.62	144.89	143.63	143.63	-1.01	6.30	2.70	2.70	1.879	24	0	0
12/12/21	64.73	48.03	16.70	146.82	143.98	146.91	145.27	145.27	-1.29	6.30	2.70	2.70	2.411	24	0	0
13/12/21	65.36	48.46	16.90	146.78	143.94	146.88	145.23	145.23	-1.29	6.30	2.70	2.70	2.440	24	0	0
14/12/21	65.21	48.67	16.54	147.19	144.41	147.43	145.75	145.75	-1.34	6.30	2.70	2.70	2.397	24	0	0
15/12/21	64.44	48.31	16.13	146.82	144.03	147.09	145.41	145.41	-1.38	6.30	2.70	2.70	2.329	24	0	0
16/12/21	63.69	47.82	15.87	145.81	143.10	146.06	144.48	144.48	-1.38	6.30	2.70	2.70	2.280	24	0	0
17/12/21	64.15	48.06	16.09	146.13	143.42	146.39	144.73	144.73	-1.31	6.30	2.70	2.70	2.317	24	0	0
18/12/21	64.68	48.26	16.42	144.85	142.12	145.05	143.38	143.38	-1.26	6.30	2.70	2.70	2.342	24	0	0
19/12/21	63.02	47.15	15.87	144.56	141.93	144.82	143.29	143.29	-1.36	6.30	2.70	2.70	2.261	24	0	0
Итого:				4103.24	4041.40	4118.13	4079.82	4079.82	-38.42				152.916	672	0	0
Средние:	156.82	143.78	13.04										6.30	2.70		
Итоговые параметры на 20/12/21г. 10 ч																

Дата	v1	m1	v2	m2	Т	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Т	Т	Гкал	ч	ч
20/12/21	34050.31	33516.76	34619.37	34274.59	-757.83	472.124	10830	1861	

период нормальной работы 672ч
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 12691ч

представитель абонента
представитель теплоснабж. организации

