

Р.Люксембург 240-5 ноябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/10/23г. -22/11/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная среда Договор N: _____
 Адрес:Ул.Р.Люксембург д.240/5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под
 mi n= 1.00 м3/ч M сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр
 mi n= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00180680 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х951D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
16/10/23	33.77	28.44	5.33	55.61	55.31	57.04	56.82	-1.51	6.30
2.70	0.291	24	0						
17/10/23	50.35	40.44	9.91	125.23	123.78	127.32	126.33	-2.55	6.30
2.70	1.232	24	0						
18/10/23	51.07	41.37	9.70	143.58	141.79	145.68	144.48	-2.69	6.30
2.70	1.382	24	0						
19/10/23	54.60	42.96	11.64	147.62	145.55	149.75	148.38	-2.83	6.30
2.70	1.702	24	0						
20/10/23	55.25	43.44	11.81	144.81	142.76	146.84	145.53	-2.77	6.30
2.70	1.693	24	0						
21/10/23	55.41	44.07	11.34	148.07	145.97	150.15	148.74	-2.77	6.30
2.70	1.660	24	0						
22/10/23	54.63	43.54	11.09	146.60	144.60	148.56	147.20	-2.60	6.30
2.70	1.611	24	0						
23/10/23	55.74	44.34	11.40	144.69	142.60	146.30	144.90	-2.30	6.30
2.70	1.632	24	0						
24/10/23	55.13	44.34	10.79	150.25	148.09	151.55	150.11	-2.02	6.30
2.70	1.603	24	0						
25/10/23	54.84	43.95	10.89	146.56	144.51	147.55	146.14	-1.63	6.30
2.70	1.582	24	0						
26/10/23	54.65	43.81	10.84	145.24	143.28	145.82	144.45	-1.17	6.30
2.70	1.561	24	0						
27/10/23	53.99	43.69	10.30	147.18	145.19	147.99	146.59	-1.40	6.30
2.70	1.503	24	0						
28/10/23	54.52	44.08	10.44	146.88	144.86	147.52	146.09	-1.23	6.30
2.70	1.520	24	0						
29/10/23	54.57	43.94	10.63	146.88	144.87	147.18	145.77	-0.90	6.30
2.70	1.550	24	0						
30/10/23	54.81	43.98	10.83	145.00	143.01	145.02	143.66	-0.65	6.30
2.70	1.557	24	0						
31/10/23	54.84	44.16	10.68	147.14	145.10	147.01	145.59	-0.49	6.30
2.70	1.558	24	0						
01/11/23	55.06	44.24	10.82	145.79	143.74	145.52	144.12	-0.38	6.30
2.70	1.562	24	0						
02/11/23	55.33	44.37	10.96	145.39	143.32	145.03	143.59	-0.27	6.30
2.70	1.575	24	0						
03/11/23	54.82	43.81	11.01	143.37	141.40	142.94	141.63	-0.23	6.30
2.70	1.565	24	0						
04/11/23	54.89	44.05	10.84	145.38	143.34	144.95	143.53	-0.19	6.30
2.70	1.563	24	0						
05/11/23	54.96	44.10	10.86	144.44	142.40	144.01	142.66	-0.26	6.30
2.70	1.550	24	0						
06/11/23	53.37	43.26	10.11	144.53	142.62	144.14	142.88	-0.26	6.30
2.70	1.447	24	0						

Р.Люксембург 240-5 ноябрь 2023

07/11/23	54.09	43.49	10.60	146.02	144.03	145.57	144.25	-0.22	6.30
2.70	1.533	24	0						
08/11/23	54.65	43.76	10.89	145.41	143.41	144.96	143.58	-0.17	6.30
2.70	1.568	24	0						
09/11/23	53.42	42.83	10.59	143.52	141.60	143.13	141.93	-0.33	6.30
2.70	1.506	24	0						
10/11/23	53.77	42.53	11.24	139.90	137.98	139.47	138.27	-0.29	6.30
2.70	1.558	24	0						
11/11/23	53.92	42.49	11.43	139.35	137.43	138.99	137.79	-0.36	6.30
2.70	1.576	24	0						
12/11/23	54.32	42.96	11.36	140.91	139.00	140.57	139.37	-0.37	6.30
2.70	1.587	24	0						
13/11/23	54.74	43.27	11.47	142.36	140.36	142.01	140.75	-0.39	6.30
2.70	1.619	24	0						
14/11/23	54.52	43.11	11.41	141.64	139.68	141.29	140.07	-0.39	6.30
2.70	1.601	24	0						
15/11/23	53.82	42.71	11.11	141.65	139.79	141.32	140.12	-0.33	6.30
2.70	1.561	24	0						
16/11/23	55.11	43.33	11.78	139.53	137.58	139.20	138.00	-0.42	6.30
2.70	1.628	24	0						
17/11/23	54.92	42.81	12.11	138.13	136.21	137.74	136.54	-0.33	6.30
2.70	1.657	24	0						
18/11/23	54.87	42.57	12.30	137.82	135.90	137.41	136.21	-0.31	6.30
2.70	1.677	24	0						
19/11/23	53.28	41.13	12.15	132.90	131.11	132.52	131.44	-0.33	6.30
2.70	1.600	24	0						
20/11/23	53.60	41.35	12.25	134.87	133.08	134.52	133.40	-0.32	6.30
2.70	1.639	24	0						
21/11/23	58.41	43.33	15.08	134.45	132.34	133.91	132.68	-0.34	6.30
2.70	2.001	24	0						
22/11/23	69.11	50.16	18.95	145.42	142.31	144.57	142.82	-0.51	6.30
2.70	2.702	24	0						

Итого: | 59.912 | 912 | 0 | | 5344.12 | 5269.90 | 5355.05 | 5306.41 | -36.51 |

Средние: | 54.29 | 43.06 | 11.23 | | | | | | | 6.30
 | 2.70 | | | | | | | | | |
 итоговые параметры на 23/11/23г. 10 ч

Qo	Дата	V1	M1	V2	M2	Mг
	ВНР	ВОС				
Гкал	ч	МЗ	т	МЗ	т	т
		ч				

23/11/23 | 24323.34 | 23893.80 | 24351.67 | 24092.52 | -198.72 |

363.022 | 8607 | 8

Период нормальной работы 912ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8615ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации