

Седова 10-1 ГВС июнь 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/05/21г.-20/06/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"  
Адрес: Ул. Седова д. 10/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т. СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т. СУТ  
ТХВ= 5.00 Град С  
Заводской номер 00112575

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/05/21	67.94	64.51	3.43	3.43	246.95	241.82	240.92	236.36	5.46	7.00	7.00	0.828	24	0	
22/05/21	71.94	68.98	2.96	2.96	265.95	259.83	259.01	253.48	6.35	7.00	7.00	0.767	24	0	
23/05/21	64.76	61.14	3.62	3.62	224.98	220.64	220.05	216.19	4.45	7.00	7.00	0.784	24	0	
24/05/21	68.10	64.69	3.41	3.41	202.12	197.88	197.26	193.52	4.36	7.00	7.00	0.675	24	0	
25/05/21	67.67	64.30	3.37	3.37	216.24	211.75	211.17	207.18	4.57	7.00	7.00	0.712	24	0	
26/05/21	68.25	65.02	3.23	3.23	223.95	219.22	218.96	214.73	4.49	7.00	7.00	0.706	24	0	
27/05/21	70.00	66.58	3.42	3.42	215.58	210.85	210.48	206.24	4.61	7.00	7.00	0.722	24	0	
28/05/21	70.94	67.92	3.02	3.02	181.66	177.57	177.72	174.02	3.55	7.00	7.00	0.514	24	0	
29/05/21	77.91	74.58	3.33	3.33	256.69	249.86	250.08	243.92	5.94	7.00	7.00	0.832	24	0	
30/05/21	77.44	74.24	3.20	3.20	260.38	253.53	252.97	246.78	6.75	7.00	7.00	0.813	24	0	
31/05/21	76.32	73.12	3.20	3.20	257.61	251.03	250.29	244.33	6.70	7.00	7.00	0.803	24	0	
01/06/21	70.74	67.77	2.97	2.97	259.14	253.31	252.17	246.93	6.38	7.00	7.00	0.749	24	0	
02/06/21	64.53	62.20	2.33	2.33	271.63	266.49	264.80	260.13	6.36	7.00	7.00	0.620	24	0	
03/06/21	65.12	62.67	2.45	2.45	273.30	268.05	266.43	261.65	6.40	7.00	7.00	0.655	24	0	
04/06/21	69.76	66.91	2.85	2.85	273.51	267.54	266.23	260.84	6.70	7.00	7.00	0.760	24	0	
05/06/21	71.52	68.84	2.68	2.68	264.06	258.01	256.89	251.42	6.59	7.00	7.00	0.692	24	0	
06/06/21	74.10	71.01	3.09	3.09	267.88	261.35	260.31	254.46	6.89	7.00	7.00	0.807	24	0	
07/06/21	68.63	65.45	3.18	3.18	238.26	233.22	231.99	227.48	5.74	7.00	7.00	0.744	24	0	
08/06/21	62.06	59.37	2.69	2.69	251.60	247.17	245.55	241.56	6.00	7.00	7.00	0.666	24	0	
09/06/21	68.02	65.37	2.65	2.65	252.89	247.61	246.39	241.61	6.00	7.00	7.00	0.653	24	0	
10/06/21	69.81	66.91	2.90	2.90	243.74	238.42	237.33	232.53	5.89	7.00	7.00	0.692	24	0	
11/06/21	73.31	70.31	3.00	3.00	261.89	255.64	254.58	248.96	6.68	7.00	7.00	0.768	24	0	
12/06/21	77.01	74.18	2.83	2.83	275.49	268.33	267.42	260.89	7.44	7.00	7.00	0.759	24	0	
13/06/21	75.24	72.34	2.90	2.90	261.29	254.74	253.76	247.83	6.91	7.00	7.00	0.741	24	0	
14/06/21	77.78	74.81	2.97	2.97	268.95	261.82	261.01	254.56	7.26	7.00	7.00	0.774	24	0	
15/06/21	82.49	74.73	7.76	7.76	259.66	252.00	251.18	244.91	7.09	7.00	7.00	1.962	24	0	
16/06/21	72.64	70.02	2.62	2.62	128.86	125.85	125.29	122.54	3.31	7.00	7.00	0.330	24	0	
17/06/21	71.70	69.16	2.54	2.54	187.23	182.94	182.78	178.17	4.77	7.00	7.00	0.465	16	8	*
18/06/21	73.67	71.24	2.43	2.43	185.17	180.71	197.01	175.95	8.87	7.00	7.00	0.437	15	9	*
19/06/21	78.24	75.84	2.40	2.40	325.02	316.32	315.45	307.45	8.76	7.00	7.00	0.765	24	0	
20/06/21	78.90	76.47	2.43	2.43	331.05	322.05	321.09	312.82	9.23	7.00	7.00	0.784	24	0	
Итого:					7632.73	7455.55	7458.57	7269.44	186.11			22.979	727	17	

Средние: 171.82 | 68.73 | 3.09 | Итоговые параметры на 21/06/21г. 9 ч | 7.00 | 7.00 |

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	Гкал	ч	ч
21/06/21	39545.66	38753.22	38670.26	37964.91	788.31	191.389	6500	18

Период: 21/06/21 | 39545.66 | 38753.22 | 38670.26 | 37964.91 | 788.31 | 191.389 | 6500 | 18  
 Период: 21/06/21 | 3.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00  
 Время: 17ч | 16ч | 17ч | 17ч | 17ч | 17ч | 17ч | 17ч  
 Представитель: \_\_\_\_\_



Представитель теплоснабж. организации