

Седова 10-1 ГВС июль 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах Теплоснабжения
за 21/06/21г.-20/07/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: Ул. Седова Д.10/1
Тепловычислитель ВК77 сет.Н 1
Договорные расходы: М.сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут
Заводской номер 00112575
Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕ4F0 по 2.7
Договор №: _____ Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Дата	Т1		dt	V1		M1		V2		M2		T	MГ	P1	P2	Q0	VНР	BOC	IHC
	°C	°C		°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C								
21/06/21	78.56	76.19	2.37	312.93	304.47	303.61	295.83	8.64	7.00	7.00	0.724	24	0						
22/06/21	80.17	78.12	2.05	320.41	311.44	310.67	302.35	9.09	7.00	7.00	0.640	24	0						
23/06/21	83.94	82.05	1.89	331.40	321.13	321.13	311.76	9.57	7.00	7.00	0.612	24	0						
24/06/21	83.03	81.09	1.94	336.32	326.27	325.87	316.56	9.71	7.00	7.00	0.636	24	0						
25/06/21	82.38	80.35	2.03	337.30	327.40	326.85	317.66	9.74	7.00	7.00	0.666	24	0						
26/06/21	84.84	82.83	2.01	351.19	340.31	340.08	330.00	10.31	7.00	7.00	0.688	24	0						
27/06/21	85.30	83.12	2.18	353.77	342.70	342.53	332.30	10.40	7.00	7.00	0.688	24	0						
28/06/21	83.85	81.71	2.14	334.74	324.59	324.28	314.89	9.70	7.00	7.00	0.752	24	0						
29/06/21	84.80	82.69	2.11	356.57	345.54	345.32	335.10	10.44	7.00	7.00	0.701	24	0						
30/06/21	86.56	84.55	2.01	363.25	351.59	351.66	340.82	10.77	7.00	7.00	0.732	24	0						
01/07/21	82.45	80.49	1.96	341.00	330.95	330.48	321.14	9.81	7.00	7.00	0.706	24	0						
02/07/21	82.47	80.55	1.92	333.48	323.19	338.76	328.67	10.09	7.00	7.00	0.619	24	0						
03/07/21	83.51	81.89	1.62	349.30	338.64	338.19	314.07	9.57	7.00	7.00	0.650	24	0						
04/07/21	79.15	77.35	1.80	347.39	337.82	337.08	322.77	9.60	7.00	7.00	0.546	24	0						
05/07/21	83.68	81.74	1.94	347.39	337.82	337.08	322.77	9.60	7.00	7.00	0.619	24	0						
06/07/21	80.06	77.92	2.14	326.47	317.34	316.75	308.32	9.47	7.00	7.00	0.606	24	0						
07/07/21	82.61	80.63	1.98	317.73	308.33	308.13	299.41	8.92	7.00	7.00	0.680	24	0						
08/07/21	79.38	77.36	2.02	312.15	303.56	302.98	295.02	8.54	7.00	7.00	0.610	24	0						
09/07/21	82.68	80.76	1.92	331.84	322.01	321.81	312.71	9.43	7.00	7.00	0.648	24	0						
10/07/21	85.02	83.04	1.98	336.24	325.79	325.88	316.16	9.63	7.00	7.00	0.620	24	0						
11/07/21	84.76	82.63	2.13	332.43	323.14	322.21	313.42	9.50	7.00	7.00	0.615	24	0						
12/07/21	83.89	81.91	1.98	333.43	323.29	323.23	312.71	9.50	7.00	7.00	0.648	24	0						
13/07/21	81.72	79.54	2.18	318.31	309.05	308.79	300.24	8.81	7.00	7.00	0.640	24	0						
14/07/21	85.42	83.63	1.79	336.96	326.39	326.65	316.78	9.61	7.00	7.00	0.582	24	0						
15/07/21	83.14	81.17	1.97	320.10	310.51	310.50	301.62	8.89	7.00	7.00	0.615	24	0						
16/07/21	83.57	81.86	1.71	332.63	322.61	322.64	313.25	9.36	7.00	7.00	0.556	24	0						
17/07/21	76.76	75.17	1.59	346.38	337.35	336.58	328.14	9.21	7.00	7.00	0.531	24	0						
18/07/21	79.39	77.67	1.72	320.53	311.68	311.30	303.02	8.66	7.00	7.00	0.531	24	0						
19/07/21	83.39	82.03	1.65	299.84	290.74	290.93	282.40	8.34	7.00	7.00	0.481	24	0						
20/07/21	84.38	82.72	1.66	321.71	311.78	312.17	302.91	8.87	7.00	7.00	0.521	24	0						
Итого:				1988.78	19692.27	19684.64	19409.24	283.03	7.00	7.00	18.896	720	0						
Средние:	82.71	80.76	1.95																
Итоговые параметры на 21/07/21г.	9 ч																		

Дата	V1	V2	M2	MГ	Q0	VНР	BOC
21/07/21							
Период нормальн. работы	48440.29	48349.76	47369.34	1070.95	210.187	7220	18
Период работы в.счета, т.е. в.энергии 0ч							
Время работы в.счета после сброса 7238ч							

