

Седова 10-1 ГВС сентябрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 18/09/23г.-15/10/23г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда

Адрес: Ул. Седова д. 10/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв= 5.00 Град С

договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/09/23	65.46	58.20	7.26	75.40	73.92	75.40	74.22	-0.30	7.00	7.00	0.539	24	0	
19/09/23	78.36	70.77	7.59	110.22	107.27	110.09	107.61	-0.34	7.00	7.00	0.818	24	0	
20/09/23	71.80	68.81	2.99	91.22	89.10	91.16	89.20	-0.10	7.00	7.00	0.266	24	0	
21/09/23	76.89	76.25	0.64	109.69	106.83	109.84	107.02	-0.19	7.00	7.00	0.066	24	0	
22/09/23	76.67	73.67	3.00	102.86	100.21	103.11	100.60	-0.39	7.00	7.00	0.302	24	0	
23/09/23	78.19	72.40	5.79	106.61	103.74	106.34	103.87	-0.13	7.00	7.00	0.603	24	0	
24/09/23	74.22	68.93	5.29	108.96	106.30	108.69	106.34	-0.04	7.00	7.00	0.563	24	0	
25/09/23	68.73	63.60	5.13	99.42	97.28	100.03	98.17	-0.89	7.00	7.00	0.497	24	0	
26/09/23	66.77	61.99	4.78	101.76	99.72	103.12	101.33	-1.61	7.00	7.00	0.470	24	0	
27/09/23	66.14	61.42	4.72	100.91	98.91	102.82	101.02	-2.11	7.00	7.00	0.465	24	0	
28/09/23	68.59	63.88	4.71	105.04	102.80	105.22	103.27	-0.47	7.00	7.00	0.482	24	0	
29/09/23	70.44	65.72	4.72	104.55	102.25	104.78	102.72	-0.47	7.00	7.00	0.481	24	0	
30/09/23	77.15	72.62	4.53	112.05	109.13	111.68	109.05	0.08	7.00	7.00	0.494	24	0	
01/10/23	78.06	72.72	5.34	111.05	108.10	110.59	108.00	0.10	7.00	7.00	0.580	24	0	
02/10/23	75.36	70.10	5.26	105.14	102.46	104.83	102.54	-0.08	7.00	7.00	0.538	24	0	
03/10/23	73.73	68.80	4.93	108.67	106.06	108.28	105.98	0.08	7.00	7.00	0.521	24	0	
04/10/23	75.48	70.00	5.48	106.35	103.67	106.70	104.38	-0.71	7.00	7.00	0.564	24	0	
05/10/23	75.11	69.33	5.78	102.38	99.81	102.07	99.87	-0.06	7.00	7.00	0.579	24	0	
06/10/23	73.72	68.64	5.08	105.43	102.88	105.36	103.13	-0.25	7.00	7.00	0.520	24	0	
07/10/23	68.61	62.18	6.43	109.71	107.41	111.40	109.44	-2.03	7.00	7.00	0.682	24	0	
08/10/23	67.18	60.58	6.60	109.32	107.10	109.14	107.30	-0.20	7.00	7.00	0.705	24	0	
09/10/23	56.17	50.04	6.13	56.62	55.78	57.31	56.61	-0.83	7.00	7.00	0.358	24	0	
10/10/23	54.47	46.77	7.70	74.52	73.49	73.09	72.36	1.13	7.00	7.00	0.565	24	0	
11/10/23	57.93	49.53	8.40	75.13	73.96	74.98	74.11	-0.15	7.00	7.00	0.622	24	0	
12/10/23	60.04	51.32	8.72	78.41	77.10	78.34	77.38	-0.28	7.00	7.00	0.672	24	0	
13/10/23	58.96	52.14	6.82	82.24	80.90	82.37	81.33	-0.43	7.00	7.00	0.549	24	0	
14/10/23	61.14	58.96	2.18	86.83	85.37	91.61	90.17	-4.80	7.00	7.00	0.189	24	0	
15/10/23	58.15	50.69	7.46	87.64	86.26	88.60	87.53	-1.27	7.00	7.00	0.653	24	0	

Итого: | | | | 2728.13 | 2667.81 | 2736.95 | 2684.55 | -16.74 | | | | 14.343 | 672 | 0 | |

Средние: | 69.05 | 63.57 | 5.48 | | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |  
итоговые параметры на 16/10/23г. 9 ч

Дата	v1	M1	v2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

16/10/23 | 109160.97 | 106974.11 | 107181.03 | 105222.33 | 1751.78 | 410.109 | 17339 | 1549

период нормальной работы 672ч

период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

время работы прибора после сброса 18888ч

представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

