ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/03/22г.-14/04/22г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда
Адрес:ул.Седова д.10/1 л.А
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
16/03/22	66.22	46.14	20.08	208.41	204.28	203.71	201.63	2.65	5.20	4.00	4.102	24	0	
17/03/22	65.57	45.56	20.01	207.67	203.59	202.88	200.96	2.63	5.20	4.00	4.075	24	0	
18/03/22	65.91	45.52	20.39	209.24	205.06	204.28	202.25	2.81	5.20	4.00	4.181	24	0	
19/03/22	66.74	46.23	20.51	211.45	207.16	206.32	204.20	2.96	5.20	4.00	4.249	24	0	
20/03/22	66.73	46.56	20.17	212.50	208.22	207.42	205.26	2.96	5.20	4.00	4.199	24	0	
21/03/22	65.45	46.26	19.19	211.81	207.71	207.21	205.10	2.61	5.20	4.00	3.986	24	0	
22/03/22	65.57	46.62	18.95	212.69	208.51	208.33	206.17	2.34	5.20	4.00	3.950	24	0	
23/03/22	66.27	47.55	18.72	216.83	212.50	212.60	210.29	2.21	5.20	4.00	3.978	24	0	
24/03/22	66.30	47.41	18.89	211.15	206.95	207.14	204.91	2.04	5.20	4.00	3.909	24	0	
25/03/22	66.55	47.39	19.16	207.57	203.41	203.80	201.64	1.77	5.20	4.00	3.898	24	0	
26/03/22	66.47	47.33	19.14	207.77	203.60	203.86	201.70	1.90	5.20	4.00	3.899	24	0	
27/03/22	64.32	46.04	18.28	206.25	202.41	202.40	200.37	2.04	5.20	4.00	3.697	24	0	
28/03/22	64.32	45.71	18.61	205.58	201.74	201.44	199.52	2.22	5.20	4.00	3.754	24	0	
29/03/22	64.46	45.88	18.58	207.37	203.45	202.98	200.96	2.49	5.20	4.00	3.778	24	0	
30/03/22	65.82	47.17	18.65	208.09	204.01	203.50	201.34	2.67	5.20	4.00	3.806	24	0	
31/03/22	66.22	47.68	18.54	207.69	203.60	203.71	201.55	2.05	5.20	4.00	3.776	24	0	
01/04/22	64.20	47.18	17.02	207.05	203.13	203.91	201.80	1.33	5.20	4.00	3.455	24	0	
02/04/22	57.82	43.95	13.87	206.09	202.95	204.22	202.29	0.66	5.20	4.00	2.814	24	0	
03/04/22	53.60	41.26	12.34	196.19	193.57	195.13	193.57	0.00	5.20	4.00	2.387	24	0	
04/04/22	55.12	42.03	13.09	207.17	204.24	205.83	204.13	0.11	5.20	4.00	2.674	24	0	
05/04/22	54.92	41.79	13.13	206.01	203.13	204.69	203.01	0.12	5.20	4.00	2.668	24	0	
06/04/22	54.85	41.76	13.09	207.05	204.17	205.75	204.07	0.10	5.20	4.00	2.673	24	0	
07/04/22	56.31	42.93	13.38	210.12	207.05	208.74	206.93	0.12	5.20	4.00	2.771	24	0	
08/04/22	56.37	43.12	13.25	210.16	207.04	208.54	206.62	0.42	5.20	4.00	2.746	24	0	
09/04/22	56.39	43.12	13.27	210.80	207.68	208.98	207.06	0.62	5.20	4.00	2.756	24	0	
10/04/22	58.05	44.49	13.56	213.21	209.89	210.87	208.88	1.01	5.20	4.00	2.844	24	0	
11/04/22	57.95	44.81	13.14	213.46	210.13	210.40	208.45	1.68	5.20	4.00	2.760	24	0	
12/04/22	38.68	34.47	4.21	76.99	76.43	77.75	77.30	-0.87	5.20	4.00	0.310	24	0	
13/04/22	23.45	20.23	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	4.00	0.000	24	0	
14/04/22	24.96	20.77	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	4.00	0.000	24	0	
Итого:				5716.37	5615.61	5626.39	5571.96	43.65			94.095	720	0	
Средние:	58.85	43.23	15.62						5.20	4.00				

Итоговые параметры на 15/04/22г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
15/04/22	35201.77	34537.36	34696.71	34345.46	191.90	635.023	4173	1539

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5712ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфортная среда» ИНН 6154255201 ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог