

Седова 10-1 ГВС март 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/21г.-21/03/21г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: Ул. Седова д. 10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____
М сет. воды = _____ Т.СУТ МГВС = _____ Т.СУТ
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	m1	v2	m2	T	кг/см2	кг/см2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
19/02/21	163.99	55.24	8.75	97.36	95.54	95.81	94.43	94.43	1.11	7.00	7.00	7.00	7.00	0.832	24	0	
20/02/21	163.35	54.58	8.77	97.44	95.66	95.62	94.30	94.30	1.36	7.00	7.00	7.00	7.00	0.837	24	0	
21/02/21	162.20	53.58	8.62	97.48	95.80	96.24	94.94	94.94	0.86	7.00	7.00	7.00	7.00	0.821	24	0	
22/02/21	162.65	53.76	8.89	97.91	96.23	96.40	95.06	95.06	1.17	7.00	7.00	7.00	7.00	0.855	24	0	
23/02/21	162.19	52.10	10.09	96.71	95.02	95.57	94.35	94.35	0.67	7.00	7.00	7.00	7.00	0.959	24	0	
24/02/21	162.30	54.55	7.75	97.85	94.07	94.34	93.03	93.03	1.04	7.00	7.00	7.00	7.00	0.730	24	0	
25/02/21	162.18	54.33	7.85	97.85	96.17	96.41	95.09	95.09	1.08	7.00	7.00	7.00	7.00	0.750	24	0	
26/02/21	163.06	55.24	7.82	100.04	98.18	97.48	96.10	96.10	2.08	7.00	7.00	7.00	7.00	0.768	24	0	
27/02/21	162.26	54.02	8.24	100.29	98.55	98.32	97.01	97.01	1.54	7.00	7.00	7.00	7.00	0.811	24	0	
28/02/21	162.64	53.44	9.20	100.36	98.59	99.08	97.77	97.77	0.82	7.00	7.00	7.00	7.00	0.902	24	0	
01/03/21	162.74	54.43	8.31	100.50	98.68	97.90	96.56	96.56	2.12	7.00	7.00	7.00	7.00	0.818	24	0	
02/03/21	159.02	52.46	6.56	95.76	94.20	93.63	92.42	92.42	1.78	7.00	7.00	7.00	7.00	0.619	24	0	
03/03/21	162.72	54.54	8.18	101.07	99.23	98.30	96.93	96.93	2.30	7.00	7.00	7.00	7.00	0.809	24	0	
04/03/21	162.82	54.78	8.04	100.92	99.08	98.04	96.67	96.67	2.41	7.00	7.00	7.00	7.00	0.795	24	0	
05/03/21	162.30	54.21	8.09	99.87	98.14	96.91	95.57	95.57	2.57	7.00	7.00	7.00	7.00	0.794	24	0	
06/03/21	160.84	52.52	8.32	98.76	97.08	96.01	94.79	94.79	2.29	7.00	7.00	7.00	7.00	0.807	24	0	
07/03/21	161.66	53.25	8.41	98.13	96.45	95.35	94.10	94.10	2.35	7.00	7.00	7.00	7.00	0.811	24	0	
08/03/21	161.92	53.52	8.40	98.06	96.38	95.06	93.77	93.77	3.16	7.00	7.00	7.00	7.00	0.810	24	0	
09/03/21	162.93	55.43	7.50	108.42	106.52	104.87	103.36	103.36	2.61	7.00	7.00	7.00	7.00	0.799	24	0	
10/03/21	161.83	54.89	6.94	103.77	101.96	102.05	100.62	100.62	1.34	7.00	7.00	7.00	7.00	0.702	24	0	
11/03/21	161.30	53.27	8.03	99.87	98.19	97.69	96.41	96.41	1.78	7.00	7.00	7.00	7.00	0.786	24	0	
12/03/21	163.08	55.00	8.08	99.35	97.56	96.67	95.29	95.29	2.27	7.00	7.00	7.00	7.00	0.787	24	0	
13/03/21	162.87	55.13	7.74	100.59	98.75	98.28	96.90	96.90	1.85	7.00	7.00	7.00	7.00	0.764	24	0	
14/03/21	161.00	52.36	8.64	101.35	99.67	98.82	97.56	97.56	2.11	7.00	7.00	7.00	7.00	0.862	24	0	
15/03/21	160.88	53.81	7.07	100.87	99.19	97.96	96.65	96.65	2.54	7.00	7.00	7.00	7.00	0.699	24	0	
16/03/21	160.85	53.03	7.82	101.38	99.70	99.26	97.96	97.96	1.74	7.00	7.00	7.00	7.00	0.779	24	0	
17/03/21	161.44	53.74	7.70	102.33	100.60	99.93	98.58	98.58	2.02	7.00	7.00	7.00	7.00	0.741	24	0	
18/03/21	161.71	54.38	7.33	102.95	101.20	101.18	99.77	99.77	1.43	7.00	7.00	7.00	7.00	0.741	24	0	
19/03/21	161.56	55.30	6.26	103.11	101.31	101.42	99.99	99.99	1.32	7.00	7.00	7.00	7.00	0.631	24	0	
20/03/21	160.55	53.62	6.93	103.19	101.51	101.27	99.93	99.93	1.58	7.00	7.00	7.00	7.00	0.702	24	0	
21/03/21	160.49	52.56	7.93	103.31	101.63	101.73	100.43	100.43	1.20	7.00	7.00	7.00	7.00	0.803	24	0	
Итого:				3104.75	3050.84	3037.60	2996.34	54.50						24.353	744	0	

Средние: 61.98 | 53.97 | 8.01 | 97.36 | 95.54 | 95.81 | 94.43 | 94.43 | 1.11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.832 | 24 | 0
Итоговые параметры на 22/03/21г. 8 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
22/03/21	22447.55	21995.13	21943.71	21566.70	428.43	127.571	4333	1	1

период нормальной работы 744ч
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4334ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

